

Hotel Augusta Spa Resort I

C/ Padriñán, 25

36960 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 727 878

E-mail: reservas@augustasparesort.com

Web: www.augustasparesort.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La calle donde se encuentra el establecimiento es amplia, despejada de obstáculos y está en ligera pendiente.

Acceso

- La entrada principal es por una rampa de acceso alternativa a los **5** escalones existentes de **17 cm** de altura.
- La rampa es de dos tramos: el 1º mide **3,30 m** de largo, **96 cm** de ancho y tiene una inclinación del **14%**; el 2º tramo mide **1,75 m** de largo, **96 cm** de ancho y tiene una inclinación del **6,9%**. Carece de pasamanos.
- Hay dos puertas de entrada, una a continuación de la otra, la 1ª es de vidrio, de apertura manual y tiene un ancho libre de paso de **80 cm**; la 2ª puerta es automática, corredera, de vidrio y mide **1,40 m** de ancho.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,06 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal al mismo.

Habitación Adaptada (Nº 405)

- Nº habitaciones adaptadas: **2**. Están en la **4ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide **76 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro. La distancia entre muebles es superior a **1,10 m**.
- El dormitorio consta de dos camas individuales unidas, tienen una altura de **55 cm**. Se accede a ésta por ambos lados por un espacio de **80 cm** de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas y cajones están a una altura que varía entre **50 cm y 1,60 m** y el perchero está fijo a **1,75 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,40 m**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide **78 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de **1,05 m** y por el lado derecho de forma oblicua por la presencia del lavabo. El asiento está a una altura de **50 cm** y el mecanismo de descarga a **97 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo del inodoro, a una altura de entre **80 cm** y con una separación entre ambas de **53 cm**.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio inferior libre de **74 cm** de altura y **56 cm** de fondo, que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y el resto de los accesorios del baño están a **90 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **93 cm**.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo, situado a **55 cm** de altura y con unas dimensiones de **40 cm** de ancho y de fondo.
- Hay 1 barra de apoyo en forma de “L” en la misma pared de la grifería, a una altura entre **80 cm y 1,47 m**.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está a una altura de **1 m**.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con **1** cabina de aseo adaptada para cada sexo. Están situadas en la planta **baja** y el itinerario es accesible.
- Es una cabina integrada en los aseos comunes y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta general de los aseos mide **80 cm** y la de la cabina abre hacia dentro y mide **78 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **80 cm** de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga a **80 cm**.
- No dispone de barras de apoyo.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **60 cm** y un fondo de **58 cm**. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **94 cm** y el resto de los accesorios del aseo están a **90 cm y 1 m** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es por una rampa de acceso alternativa a los **5** escalones existentes de **17 cm** de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. La rampa carece de pasamanos.
- Hay dos puertas de entrada, una a continuación de la otra, la 1ª es de vidrio y no está señalizada con franjas o con el logotipo del hotel en color contrastado; la 2ª puerta es automática, corredera, de vidrio y está señalizada con un dibujo en color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. Hay un felpudo anclado al suelo.

Habitación estándar (Nº 206)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño dispone de bañera con cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- Hay un enchufe al lado de la cama y existen avisadores luminosos de llamadas.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de **1,60 m**.
- El tamaño de los caracteres es mayor a **1,5 cm** y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
-

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible	Hay 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida. Miden 3,45 m de ancho y 5,40 m de largo. No están señalizadas con el SIA .
Restaurante	Planta 0	Accesible	Altura de mesa: 77 cm , Altura bajo mesa: 74 cm Ancho mesa: 1 m , Fondo mesa: 1 m Disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de la barra: 1,15 m . Altura de mesa: 77 cm , Altura bajo mesa: 75 cm Disponen de carta en braille.
Salón Buffet Desayunos	Planta 0	Accesible con rampa	La rampa tiene dos tramos con una inclinación del 14 y 17,6% respectivamente. Altura de barra buffet: entre 74 y 80 cm Altura de mesa: 77 cm , Altura bajo mesa: 74 cm Ancho bajo mesa: 1 m , Fondo bajo mesa: 1 m
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible	Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 69 cm Ancho bajo mesa: 2,40 m , Fondo bajo mesa: 1,40 m
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,38 m Altura de los botones de llamada: entre 1,30 y 1,38 m Espejo frente a la puerta: Si Altura del pasamanos: 96 cm Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No y visuales: Si Botones en altorrelieve y braille: Si Botones de color contrastado: Si Botón de emergencia con testigo luminoso: No
Escaleras interiores	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 16 cm y fondo: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Pasamanos: Si . Zócalo de protección lateral: No Hueco bajo la escalera protegido: No