

Hotel Balneario Baños de Brea

Lugar Paradela, 4

36580 Merza, Villa de Cruces (Pontevedra).

Teléfono: 986 583 614

E-mail: correo@balneariodebrea.com

Web: www.balneariodebrea.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene **3** escalones de **14 cm** de altura y una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa de acceso mide **5 m** de longitud, **1,55 m** de ancho y tiene una inclinación del **6,9%**.
- La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia fuera, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de **68 cm** cada una. Existe un felpudo anclado correctamente al suelo y un timbre de llamada situado a una altura de **1,35 m**.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de **1,06 m**. Bajo el mismo no existe un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 120)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,30 m**.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales separadas. Tienen una altura de **60 cm** y se accede a estas por ambos lados por un espacio de **1 m** de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **40-80 cm** y el perchero está fijo a **1,95 m** de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,70 m** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **70 cm**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Dispone de barra de apoyo fija en el lado derecho y otra barra abatible en el lado izquierdo a **55** y **76 cm** de altura y con una separación entre ambas de **61 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **82 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de **99 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **1 y 1,20 m** de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de **1,30 m**.
- El suelo de la ducha esta enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- No tiene ningún asiento o silla de ducha homologada.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en la pared perpendicular a la grifería situada a una altura entre **1,01 y 1,12 m** de altura.
- El grifo es monomando y se encuentra a **1,10 m** de altura. Dispone de cortina.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada. Está situada en planta baja y el itinerario es accesible. La puerta de la cabina esta señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta general se abre hacia dentro y mide **78 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- La puerta de la cabina adaptada es corredera y mide **81 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **95 cm** de ancho por el lado derecho y por el frente de **75 cm**. El asiento está situado a una altura de **47 cm** y el mecanismo de descarga a **1,12 m**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y otra abatible en el lado derecho a **68 y 87 cm** de altura y con una separación entre ambas de **68 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **74 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y el resto de los accesorios del aseo están a **90 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene **3** escalones cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante y de color contrastado. Existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada y delante de ella existe un felpudo anclado correctamente al suelo.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº110)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de las habitaciones se indica con grandes caracteres y de color contrastado con respecto al fondo.
- Tienen bañera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet y la TV tiene decodificador de teletexto.

- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático pero no están complementadas con Braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/Buffer	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares con 4 patas. Altura barra buffet: 77 cm Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 69 cm Ancho bajo mesa: 85 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 77 cm , Altura bajo mesa: 75 cm Ancho bajo mesa: 71 cm , Fondo bajo mesa: 31 cm No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,10 m
Salón Social	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Colocan el mobiliario en función del evento.
Piscina	Planta baja	No es accesible.	No dispone de grúa de acceso al vaso. No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 9 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 31 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos: 83 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,18 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,39 m Altura de los botones de mando: entre 90 cm y 1,06 m Altura del pasamanos: 90 cm Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No y visuales: Si Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso: No