

Hotel Boutique Agua de Mar

Lepanto, 12

36201, Vigo, Pontevedra

Teléfono 986 436 122

Web www.hotelaguademar.com

Correo info@hotelaguademar.com

Atención al público y otra información de interés

- En el desayuno existen productos para personas con necesidades especiales.
- No dispone de cartas adaptadas.
- No disponen de personal signante.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No está prevista la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- En el entorno existen aparadas de autobuses con líneas que permiten la conexión con el resto de la ciudad.
- Pocas plazas de aparcamiento en superficie. El hotel dispone de aparcamiento propio.
- El entorno inmediato el plano, con aceras anchas y pavimento en buen estado.
- Desnivel de 3cm en la entrada. Disponen de rampa portátil en recepción para facilitar el acceso.
- Puerta de vidrio corredera de doble hoja y 120 cm de paso libre. Marco metálico inferior y banda de señalización contrastada entre 110 y 135cm.
- Acceso a zona de mostrador sin obstáculos. Felpudo de poco espesor tras puerta de acceso.
- Mostrador fácilmente identificable, con una sola altura de atención de 110cm.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

Ubicación e itinerario

- No existen barreras físicas entre el punto de acceso y la zona de mostrador.

Características

- No existen desniveles y se dispone de ancho de circulación suficiente.
- Pavimento continuo, homogéneo en buen estado.
- Mostrador con una sola altura de atención a 110cm. No existe posibilidad de aproximación frontal con sillas de ruedas.

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Dispone de una habitación adaptada, conectada con recepción y demás servicios del hotel a través de ascensor.
- Los pasillos tienen anchos suficientes para garantizar la maniobra de usuarios de silla de ruedas. El pavimento es de losetas con acabado textil estilo moqueta.
- Ascensor panorámico de 140cm de fondo y 108cm de ancho. Ancho de paso libre de 80cm, botonera exterior a 108cm de altura e interior entre 97 y 140cm.
- Botonera interior contrastada, con textos en altorrelieve e braille.

Características

- Apertura con picaporte a 80cm de altura con tarjeta.
- La puerta tiene una anchura de paso de 80cm.
- El pavimento es de madera, disponen de alfombra ancha en zona de cama, que retiran en caso de que se solicite.
- Ancho de paso de circulación es mayor de 80cm, disponiendo de zonas que permiten inscribir un círculo de diámetro mayor de 150cm.
- Cama con colchón a 60cm de altura, con espacios laterales mayores de 90cm.
- Armario de doble puerta corredera de fácil apertura. Baldas a diferentes alturas y perchero a 180cm de altura.
- Dispone de escritorio, mesillas de noche, televisión y teléfono.
- Los interruptores están situados a una altura de 100cm.

ASEO DE LA HABITACIÓN

Entrada al aseo

- Puerta batiente al exterior con ancho de paso libre de 80cm.
- Apertura mediante picaporte

Cabina

- Posibilidad de giro interior mayor de 150cm.
- Control de iluminación con interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Grifo monomando centrado al lavabo.
- Altura superior de 84cm, con hueco inferior de 70cm de alto.
- Espejo fijo con borde inferior a 86cm de altura.
- Dispone de elementos de aseo sobre el lavabo y secador de pelo a 120cm de altura.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud mayor de 120cm.
- Cuenta con espacio de transferencia en el lado derecho con una anchura de mayor de 75cm
- Las barras son ambas abatibles y están situadas a una altura de 75cm, con una separación entre ellas de 75cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm
- El mecanismo de descarga de cisterna es mediante pulsador y está situado centrado en pared, a una altura de 95cm, se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

Ducha o bañera

- La aproximación lateral tiene una amplitud de 40cm y frontal de 80cm. La colocación del bidé entorpece la posibilidad de acceso frontal.
- La superficie de ducha es de 120cm(largo) x 80cm(ancho)
- El pavimento es acrílico antideslizante.
- Hay una mampara fija de 80cm sobre el lateral largo, dificulta la aproximación, reduciendo el ancho libre de acceso.
- No dispone de barras de apoyo ni de asiento o silla de ducha.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 118cm.
- El difusor puede regularse en altura y el alcance máximo es de entre 130 y 200cm.

ASEO COMÚN

Ubicación e itinerario

- Los aseos se encuentran situados en planta baja junto a la zona de recepción y el acceso al ascensor.
- Situado entre barra y zona de comedor.
- La cabina adaptada es independiente de la masculina/femenina.

Entrada al aseo

- El aseo adaptado no dispone de señalización exterior.
- La puerta es batiente al exterior, con ancho de paso de 80cm.
- Apertura con picaporte con cierre de fácil manejo y señalización exterior de libre/ocupado.

Cabina

- Diámetro giro libre de obstáculos es de 115cm, llegando a 160cm utilizando el espacio bajo el lavabo.
- El control de iluminación es mediante sensor de presencia.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Ubicación dentro de la cabina, colocado junto a una esquina.
- Tipo de grifo monomando centrado al lavabo.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 73(alto) x 80(ancho) x 43 (fondo) y la altura superior es de 84cm
- El espejo está inclinado y la altura del borde inferior es de 96cm.
- Dispone de jabonera y secamanos a una altura de uso es de 96cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud mayor de 120cm.
- Cuenta con espacio de transferencia en el lateral derecho con una anchura de mayor de 75cm
- Las barras son una combinación de fija/abatible y están situadas a una altura de 74 cm con una separación entre ellas de 70cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm
- El mecanismo de descarga de cisterna es mediante pulsador y está situado centrado en pared, a una altura de 100cm, se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- El ascensor cuenta con botonera adaptada. Carece de aviso acústico de planta.
- Los pasillos carecen de señalización orientativa.
- La señalización de habitaciones tiene poco contraste cromático con la pared donde se encuentran. Son números con alto relieve y de 10cm de altura, colocados a una altura de entre 140 y 160cm.

Características)

- Mobiliario colocado junto a pared.
- Teléfono y mando de tv con número 5 destacado.

ASEO COMÚN

- Carece de señalización.
- Los elementos no destacan cromáticamente de paredes o suelos.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- El ascensor carece de intercomunicador, y uno de sus laterales es panorámico.
- No dispone de señalización luminosa.

Características

- Hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel.
- El hotel no dispone de productos de apoyo, ni de bucle magnético y en el personal nadie conoce la lengua de signos.
- En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual.

ASEO DE LA HABITACIÓN

- Carece de señalización.
- La puerta no dispone de parte inferior libre.
- No dispone de alarma con aviso visual.

ASEO COMÚN

- Señalizados sobre el marco de la puerta.
- Carece de sistema exterior indicando el estado de libre u ocupado.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento			Disponen de aparcamiento en planta sótano. Acompañan al huésped al garaje para indicarle la plaza que se le asigna. No existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida, pero asignan, en caso de que se les indique, las plazas más cercanas al acceso al ascensor. El pavimento es liso y en buen estado.
Buffet, cafetería, restaurante			Buffet de desayuno en planta baja, conectada directamente con zona de recepción y ascensor. No existen puertas de paso, y el itinerario dispone de un ancho mayor de 120cm. Suelo continuo sin resaltes, con pavimento en buen estado. Barra de cafetería con altura única de 110cm sin posibilidad de aproximación con silla de ruedas. No existen elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos. No existen avisos luminosos otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas.
Sala de reuniones			Situada en planta primera, con acceso desde pasillo comunicado con zona de acceso al ascensor.

			<p>Pavimento continuo y homogéneo, sin elementos que dificulten el desplazamiento.</p> <p>Puerta de acceso con ancho libre de paso de 90cm.</p> <p>Sillones, sillas y mesas con pata central. Altura superior de 73cm. E inferior de 72cm.</p> <p>La iluminación es homogénea y suave.</p> <p>Sillas, mesas y sillones contrastan cromáticamente con el entorno.</p> <p>No existen elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.</p>
Escaleras			<p>Escaleras sin señalización horizontal.</p> <p>Ancho útil de 140cm.</p> <p>Peldaños con una dimensión de 18x28cm sin bocel.</p> <p>Tabica y huella no contrastada.</p> <p>Franja de misma dimensión y características que el peldaño al comienzo y final de cada tramo, puede llevar a producir tropiezos al considerar que la escalera dispone de un peldaño inexistente.</p> <p>Pasamanos a ambos lados a 95cm de altura.</p>
Ascensor			<p>Comunica todas las plantas del establecimiento.</p> <p>No dispone de señalización horizontal.</p> <p>Altura de botón de llamada a 108cm, e interiores entre 97 y 116cm.</p> <p>Cabina de 140cm de fondo y 108 de ancho.</p> <p>Botonera con color contrastado, textos en braille y alto relieve.</p> <p>Dispone de pasamanos a 100cm y espejo frente a puerta de acceso.</p>
Terraza			<p>En planta 5, con acceso con peldaño de 18cm.</p> <p>Existe recorrido alternativo por zona de servicio acompañado con personal del hotel.</p> <p>Dispone de sillas, mesas, tumbonas, sombrillas y jacuzzi. A este se accede mediante escaleras laterales del propio elemento.</p>