

## Hotel Cachada

A Cachada, 11 - Nantes

36969 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 690 645 / 681 409 725

Web: [www.hotelcachada.com](http://www.hotelcachada.com)

E-mail: [hotelcachada@gmail.com](mailto:hotelcachada@gmail.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno inmediato al establecimiento

- El acceso se realiza a través de una carretera sin aceras en ninguno de sus laterales
- La zona frente a la parcela del hotel se encuentra asfaltada y en buen estado, con un ensanchamiento importante en relación al resto del entorno

#### Acceso

- La entrada principal tiene **2** escalones de **15 cm** de altura y junto a ellos existe una rampa con pendiente longitudinal del 9%, como itinerario alternativo accesible
- El pavimento hasta llegar a la rampa está asfaltada aunque no continúa hasta las plazas de aparcamiento
- La rampa mide **3,80 m** de longitud, **1,40 m** de ancho y tiene una inclinación del **10,5%**. Carece de pasamanos
- La puerta abre hacia el exterior, es de doble hoja y tiene en su totalidad un ancho libre de paso de **3,50 m**
- Existe un timbre de llamada a una altura de **1,14 m**

#### Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de **1,05 m** de altura, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal

#### Habitación adaptada nº 03

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **77 cm**
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,45 m**
- La cama tiene una altura de **50 cm** y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **75 cm** de ancho y por el izquierdo de **2 m**
- Las puertas de los armarios son abatibles y de difícil apertura
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **80 cm**
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,30 m** de ancho por el lado derecho y de **95 cm** por el frente. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **78 cm**
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y otra barra abatible en el lado derecho a **60 y 75 cm** de altura y con una separación entre ambas de **76 cm**

### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **80 cm** de alto y **45 cm** de fondo. El grifo es monomando
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **90 cm y 1,20 m** de altura

### Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de **1 m**
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante
- Dispone de asiento de ducha abatible y fijo a la pared y tiene barras de apoyo
- El grifo requiere giro de la muñeca y está a **90 cm** de altura. La alcachofa está sujeta a **1 m** de altura

### Aseo adaptado en zona común

- Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Hay una cabina adaptada, independiente y común para ambos sexos. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)
- La puerta se abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro

### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,30 m** de ancho por el lado derecho y por el frente de **1,20 m**. El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, a **58 y 74 cm** de altura y con una separación entre ambas de **79 cm**

### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **73 cm** de alto y **50 cm** de fondo. El grifo es monomando
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del aseo están a **90 cm** de altura

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Acceso

- La entrada principal tiene **2** escalones de **17 cm** de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible
- El pavimento hasta llegar a la rampa es de gravilla suelta
- Los peldaños son del mismo tamaño, con bocel y tabica y sus bordes no tienen una franja antideslizante de color contrastado
- La puerta abre hacia fuera, es parcialmente acristalada y carece de señalización
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos volados que impliquen riesgo

### Habitación estándar nº 5

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual
- Tiene bañera a una altura de **45 cm** y dispone
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados
- La TV tiene decodificador de teletexto
- Hay un enchufe al lado de la cama

#### Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo

#### Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, pero no están complementadas en braille o altorrelieve

#### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, terreno de tierra y gravilla	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida ( <b>PMR</b> ).
Salón Social	Planta baja	Accesible	Colocan el mobiliario en función del evento. Las mesas suelen ser bajas a una altura de mesa: <b>42 cm</b>
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: <b>interior</b> Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b> Altura de los escalones: <b>19 cm</b> Fondo de la huella: <b>30 cm</b> Con tabica: <b>Si</b> Con bocel: <b>Si</b> Zócalo de protección lateral: <b>No</b> Altura de Pasamanos: <b>95 cm, a un lado.</b> Hueco bajo la escalera protegido: <b>Si</b>