

Hotel Carril

C/ Lucena, s/n

36610 Carril- Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Teléfono: 986 511 507

E-mail: reservas@hotelcarril.com

Web: www.hotelcarril.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene **6** escalones de **15 cm** de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa de acceso mide **10 m** de longitud, **1,60 m** de ancho y tiene una inclinación del **10,5%**. Dispone de pasamanos por el lado izquierdo (de subida) a una doble altura de **70 y 99 cm**, es continuo pero no está prolongado al inicio ni al final.
- La puerta es de apertura manual.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una doble altura de **75 cm y 1,05 m**. Bajo el mismo no existe un espacio libre que permita a un usuario en silla de ruedas la aproximación frontal.

Habitación Adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,45 m**.
- La cama tiene una altura de **50 cm** y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de **1,20 m** de ancho y por el izquierdo de **95 cm**. Hay alfombras no ancladas correctamente al suelo.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,56 m**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **72 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1 m** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **1,20 m**. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **78 cm**. Dispone de una barra de apoyo fija vertical en el lado derecho y otra barra abatible en el lado izquierdo a **58 y 77 cm** de altura y con una separación entre ambas de **70 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75 cm** de alto y **55 cm** de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de **46 cm** y el resto de los accesorios del baño están a **80 cm** de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de **1,50 m**.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- Tiene un asiento situado a **44 cm** de altura y con unas dimensiones de **40 cm** de ancho y **35 cm** de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de “L”, en el lado contrario a la grifería y a una altura de **70 cm y 1,30 m**.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y se encuentra a **95 cm** de altura. La alcachofa es regulable en altura y está a **1,10 m** como mínimo.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. Hay una cabina adaptada, independiente y común para ambos sexos. No se ha señalado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,18 m** de ancho por el lado derecho y por el frente de **1,40 m**. El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **77 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, a **56 y 73 cm** de altura y con una separación entre ambas de **90 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **74 cm** de alto y **45 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del aseo están entre **50 cm y 1 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene **6** escalones de **15 cm** de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- Los peldaños son del mismo tamaño, sin bocel ni tabica y sus bordes no tienen una franja antideslizante de color contrastado. Cuenta con pasamanos a ambos lados.
- La puerta principal es automática, parcialmente acristalada y señalizada con franjas de color contrastado.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº112)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.

- La TV tiene decodificador de teletexto y hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático y no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Existe 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares y redondas con pata central. Altura barra buffet: 80 cm Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 1,20 m , Fondo bajo mesa: 45 cm No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 70 cm , Fondo bajo mesa: 25 cm No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,10 m
Salón Convenciones	Planta -1	Accesible con ascensor	Colocan el mobiliario en función del evento. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 71 cm Ancho bajo mesa: 1,95 m , Fondo bajo mesa: 91 cm
Piscina	Exterior	Practicable con rampa.	No dispone de grúa de acceso al vaso. No disponen de vestuarios ni de aseos adaptados. La rampa mide 1,35 m de ancho, 1,32 m de longitud y tiene una inclinación del 14% .
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si . Con bocel: No Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos: 1,04 m, a un lado . Hueco bajo la escalera protegido: Si
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,20 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,40 m Altura de los botones de mando: entre 90 cm y 1,08 m Altura del pasamanos: 1 m Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras y visuales: Si Botones con números en altorrelieve y braille: Si Botones de color contrastado: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso: Si