

Hotel Internacional

C/Antonio Palacios, 99

36400 O Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986 330 262

E-mail: hotel@hotelinternacionalsl.com

Web: www.hotelinternacionalsl.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle en cuesta pronunciada con una inclinación del **10,5%**, es amplia y totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal es accesible ya que cuenta con una rampa alternativa a los **9** escalones existentes e irregulares de **2 a 17 cm** de altura.
- La rampa mide **1,23 m** de longitud y de ancho, tiene una inclinación pronunciada del **28,6%**.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de doble hoja, la primera con un ancho libre de paso de **70 cm** cada una y la segunda de **85 cm** cada una. Ambas abren hacia el interior y tienen un tirador a lo largo de la puerta.
- Junto a la puerta hay un timbre situado a **1,46 m** de altura y dos felpudos que no están anclados correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- En el vestíbulo hay alfombras que no están completamente ancladas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,02 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 230)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **2ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide **75 cm** y en el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,34 m**.
- La cama tiene una altura de **57 cm** y se accede a esta por ambos lados por un espacio de acceso superior a **1,10 m** de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles. Las baldas están situadas a una altura entre **43 y 89 cm**. El perchero está a **1,63 m** de altura.
- La mesa del escritorio tiene una altura de **77 cm**, una altura libre inferior de **61 cm**, un ancho de **66 cm** y un fondo de **48 cm**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **71 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,60 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de aproximación por el lado derecho de **93 cm** que permite la transferencia y por el frente de **85 cm**. El asiento está a una altura de **46 cm** y el mecanismo de descarga a **89 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de entre **63 y 71 cm** y con una separación entre ambas de **69 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75 cm** de alto y **30 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **57 cm** y **1,57 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,60 m**.
- El plato de ducha está al mismo nivel del suelo y es antideslizante, con un ancho y fondo de **85 cm**.
- Dispone de un asiento de ducha situado a una altura de **49 cm**, un ancho de **34 cm** y un fondo de **40 cm**.
- Tiene una barra en forma de **L** en el lado derecho situada a una altura entre **79 cm** y **1,45 m**. Dispone de una mampara plegable.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene **9** escalones, cuyo borde no está señalizado con franjas de señalización de color y textura diferenciada.
- La entrada tiene dos puertas contiguas parcialmente acristaladas y señalizadas con el logotipo del hotel.
- Los peldaños son descompensados, tienen bocel de **2 cm** y tabica. Dispone de pasamanos a ambos lados situado a una altura de **88 cm**, pero no está prolongada ni al principio ni al final.

Habitación estándar (Nº223)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres.
- El suelo de las habitaciones está enmoquetado.
- Tiene una bañera de **45 cm** de alto y dispone de cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- Los textos e iconos son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior a 10 m del hotel.	Accesible con rampa	Ninguna de las 8 plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). La rampa tiene una inclinación del 10,5% , un ancho de 3,20 m y una longitud de 20 m .
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 64 cm Ancho bajo mesa: 67 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm No disponen de carta en braille.
Aseo común	Planta Baja	Accesible	No hay aseo común adaptado.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,11 m Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 72 cm , Altura bajo mesa: 67 cm Ancho bajo mesa: 67 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 8 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 32 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : A un lado, 70 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: entre 93 cm y 1,18 m Ancho de la puerta: 78 cm Ancho y fondo de cabina: 1,02 x 1,18 m Altura de los botones de mando: entre 93 cm y 1,38 m Altura del pasamanos: 97 cm Espejo frente a la puerta: Si Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: Si Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No