

Hotel Maruxia

C/ Luis Casais, 14

36980 O Grove (Pontevedra)

Teléfono: 986 732 795

E-mail: reservas@hotelmaruxia.com

Web: www.hotelmaruxia.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- Existe junto a la puerta del hotel una plaza señalizada y reservada para las Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene **4** escalones de **17 cm** de altura y junto a ellos una plataforma elevadora como itinerario alternativo accesible.
- La puerta es automática, corredera y tiene un ancho libre de paso de **1,40 m**. Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de **1,10 m**, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal.

Habitación Adaptada (Nº 114)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1 m**.
- La cama tiene una altura de **50 cm** y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de **55 cm** de ancho y por el izquierdo de **1,30 m**.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **74 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **85 cm** de ancho por el lado derecho y por el frente de **1 m**. El asiento está a una altura de **39 cm** y el mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a **58 y 75 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **71 cm** de alto y **54 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **92 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **92 cm** y **1,20 m**.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de **80 cm**.

- El suelo de la ducha tiene una pequeña ceja de **2 cm** y es antideslizante.
- No dispone de asiento ni silla de ducha homologada.
- La ducha tiene una barra de apoyo en la pared contraria a la grifería a una altura de **90 cm y 1,20 m**.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y se encuentra a **1 m** de altura. La alcachofa está a **1,50 m** de altura.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada para hombres y otra para mujeres. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. No se ha señalado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta general de los aseos se abre hacia dentro y mide **75 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y mide **75 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **90 cm** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **1 m**. El asiento está situado a una altura de **45 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho, a **50 y 69 cm** de altura y con una separación entre ambas de **79 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **71 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **90 cm** y el resto de los accesorios del aseo están entre **85 cm y 1,40 m** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene **4** escalones de **17 cm** de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Los peldaños tienen bocel y tabica y existe un pasamanos en el lado izquierdo (de subida).
- La puerta es automática, de vidrio y está señalizada con franjas y con el logotipo del hotel en color contrastado.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº112)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, y no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Existe 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas con cuatro patas. Altura barra buffet: 89 cm Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 66 cm Ancho bajo mesa: 64 cm , Fondo bajo mesa: 90 cm No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 80 cm , Fondo bajo mesa: 36 cm No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,07 m
Salón de T.V.	Planta -1	Accesible con ascensor	Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 80 cm , Fondo bajo mesa: 36 cm
2 bloques de Escaleras en los extremos del Hotel de similares características	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 31 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 90 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si
2 Ascensores de similares características.	Todas las plantas, pero uno de ellos solo baja hasta la planta -1	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,14 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,06 y 1,37 m Altura de los botones de mando: entre 1,05 y 1,20 m Altura del pasamanos: 90 cm Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras y visuales: Si Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso: No