

Hotel Ría Toxa

Dirección

36990, Lugar da Revolta, 78, A Revolta, Sanxenxo, Pontevedra

Teléfono 986 745 493

Atención al público y otra información de interés

- No disponen de personal signante.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No está prevista la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Zona de aparcamiento sin señalizar dentro de la parcela. Pavimento de tierra con muchos resaltes.
- Acceso mediante tramos de rampa con pendientes de 17% y 1,30m, 7% y 1,30m, 11% y 5,00m y la última de 9% y 1,80m. Barandilla en ambos lados solamente en el de mayor longitud.
- Puerta batiente al interior con ancho de paso de 70cm.
- Mostrador fácilmente identificable a la derecha de la zona de entrada.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

Ubicación e itinerario

- Alfombra de pelo frente a la zona del mostrador.

Características

- No existen desniveles, espacio de circulación amplio.
- Suelo de plaqueta en buen estado.
- Mostrador a 115cm de altura sin posibilidad de aproximación

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Dispone de una habitación adaptada, comunicada con recepción a través de ascensor.
- Ascensor con ancho de paso de 80cm y dimensiones interiores de 103x120cm.
- Botonera con color contrastada entre 100 y 120cm de altura.
- Dispone de espejo y pasamanos a 98cm de altura.

Características

- Apertura mediante picaporte y llave.
- La puerta tiene una anchura de paso de 89cm.
- Pavimento homogéneo sin resaltes.
- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- Puede trazarse un círculo de 1,50m en diferentes puntos.
- La cama tiene una altura de 59cm.
- Dispone de armario y vestidor con estantes y cajones en varias alturas. Perchero 205cm de altura. Tirador de apertura de pequeña dimensión.
- Dispone de mesilla y pequeño escritorio.
- Interruptores y teléfono junto a la cama, a una altura de 1m.

ASEO DE LA HABITACIÓN

Entrada al aseo

- Puerta batiente al exterior, apertura con picaporte y cierre de difícil manejo.
- Ancho de paso de 80cm.

Cabina

- Diámetro giro libre de obstáculos de 150cm.
- Control de iluminación interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo con pie a una altura de 84cm. Grifo de rosca centrado
- Espejo fijo con borde inferior a 122cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón a 110cm y secador a 155cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 90cm.
- Cuenta con espacio de transferencia en el lateral izquierdo de 74cm.
- Barra abatible del lado derecho a 98cm de altura
- Asiento a 41cm de altura.
- Descarga mediante tirador sobre cisterna. No manipulable con codo o puño cerrado.

Ducha o bañera

- La aproximación lateral tiene una amplitud mayor de 80cm.
- El pavimento es cerámico.
- Hay cortina de ducha que no impide la aproximación.
- Carece de barras de apoyo ni asiento.
- Grifo de rosca a 70cm de altura

ASEO COMÚN

Ubicación e itinerario

- Aseo común en zona de cafetería, ubicado en planta de acceso sin desniveles.

Entrada al aseo

- Puerta batiente al exterior con hueco de paso de 80cm.
- Apertura con picaporte, cierre de difícil manejo con apertura desde el exterior.

Cabina

- Carece de señalización.
- Puerta batiente al exterior con hueco de paso de 80cm.
- Apertura con picaporte, cierre de difícil manejo con apertura desde el exterior.
- Diámetro giro libre de obstáculos de 130cm
- Control de iluminación con sensor de presencia.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Ubicación fuera de la cabina.
- Tipo de grifo con pulsador centrado.
- Altura superior de 89cm, con hueco inferior de 72cm de alto, 60cm de fondo y 100cm de ancho.
- Espejo fijo con borde inferior a 94cm de altura.
- Dispone de jabonera sobre el lavabo.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 78cm.

- Cuenta con espacio de transferencia en el lateral derecho de 120cm.
- Barra abatible del lado derecho a 90cm de altura.
- Asiento a 48cm de altura.
- Mecanismo de descarga mediante pulsador de 10cm en cisterna. Requiere un esfuerzo medio y es accionable mediante codo o puño cerrado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Habitación nº 101
- El ascensor cuenta con botonera con contraste cromático
- Carece de señalización orientativa.
-
- La señalización en habitaciones contrasta poco con la puerta y se encuentra instalada a 190cm de altura.

Características

- Mobiliario colocado pegado a pared.
- No dispone de alfombras.

ASEO COMÚN

- Aseo sin señalización táctil.
- Los elementos contrastan poco con suelo y pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Habitación nº 101
- Ascensor carece de intercomunicador con pantalla y no dispone elementos acristalados al exterior. La botonera dispone de señalización luminosa.

Características

- Existe información de los servicios disponibles del hotel en la habitación.
- Carece de sistema de alarma visual.

ASEO DE LA HABITACIÓN

- Carece de señalización.
- No dispone de indicador de libre/ocupado.
- La puerta no dispone de parte inferior libre.
- No dispone de sistema de alarma visual.

ASEO COMÚN

- Están señalizados.
- Carece de sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- Carece de parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- No dispone de sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS			
ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento			De tierra con muchos resaltes por piedras y grava suelta.
Buffet, cafetería, restaurante			Cafetería en planta de acceso con comunicación directa a recepción. Pavimento homogéneo. Meas cuadradas con posibilidad de aproximación. Barra con una sola altura de 111cm. Asiento en barra a 77cm con respaldo.
Sala de reuniones			Sala de estar en planta de acceso con comunicación directa con recepción. Pavimento homogéneo. Mesas, sillas y sillones de diferentes características. Las mesas tienen un ancho libre de 45cm y una altura inferior de 64. Iluminación homogénea.
Escaleras			Escalera sin señalización horizontal. Peldaños de 18x30cm con tabica y bocel. Barandilla con pasamanos a 78cm de altura y un ancho de 7cm.
Piscina			Piscina con acceso desde zona de aparcamiento. Acceso mediante escaleras, la principal sin pasamanos. Las metálicas verticales sí disponen de pasamanos.