

Pazo de Eidián

36527 – A Golada (Pontevedra)

Teléfono: 986 682 545

Web: www.pazoeidian.com

E-mail: info@pazoeidian.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El acceso al establecimiento es llano, el pavimento es irregular ya que está empedrado con grandes losas, el suelo es duro y antideslizante.
- El vehículo se puede estacionar en la propia finca, junto a la casa, donde no hay ninguna plaza delimitada ni reservada para personas con discapacidad.

Acceso

- El acceso analizado es la entrada principal, que tiene un escalón irregular en la puerta de entrada de **8 cm** de altura y una profundidad de huella de **30 cm**.
- Se accede por una puerta de doble hoja, que permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso en cada una de **95 cm**.
- El espacio posterior a la misma es horizontal, con un espacio de **1,50 m** de diámetro que permite las maniobras de giro de una persona en silla de ruedas.

Recepción

- El itinerario desde la puerta principal hasta la puerta de recepción es accesible aunque el suelo es empedrado y muy irregular.
- Delante de la puerta de recepción hay un escalón de **20 cm** de altura, sin itinerario alternativo accesible.
- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de **90 cm**.
- Para atender al cliente existe una mesa de época a una altura de **80 cm**, bajo la misma no existe espacio que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación Adaptada (Nº 3)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible aunque irregular debido al pavimento es empedrado y de grava suelta.
- La puerta de acceso abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de **82 cm**. La apertura es con llave y la manilla está a **1 m** de altura.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,50 m** en su parte más estrecha.
- El dormitorio consta de dos camas individuales unidas con una altura de **50 cm** y un espacio de acercamiento de **70 cm** por el lateral derecho y **1,30 m** por el lateral izquierdo.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura de entre **30 cm** y **1,90 m** y el perchero está fijo a **1,90 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide **75 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo, que permite hacer la transferencia de forma oblicua por la presencia del lavabo y de **1,40 m** por el frontal. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **74 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de **60 y 75 cm** y una fija en el lado derecho. La separación entre ellas es de **63 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **71 cm** de alto y **48 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,02 m** y el resto de los accesorios del baño están entre los **70 cm** y los **1,20 m**.

Ducha

- La ducha tiene espacio libre de aproximación lateral y frontal de más de **1 m** de ancho.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal que abarca ambas paredes y está colocada a una altura de **92 cm**.
- Dispone de un asiento de ducha fijo y abatible en la pared perpendicular a la grifería, colocado a **46 cm** de altura y con unas dimensiones de **44 cm** de ancho por **40 cm** de fondo.
- El grifo es monomando y está colocado a una altura de **1,10 m**.
- No dispone de mamparas ni cortinas para evitar la fuga de agua.

Aseo adaptado en zona común

- El alojamiento cuenta con **1** aseo común adaptado situado en la planta **baja**, el itinerario es a través del restaurante-comedor y presenta un escalón de **3 cm** de altura.
- La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.
- Existe una cabina adaptada independiente para cada sexo y no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta de la cabina abre hacia afuera y mide **76 cm** de ancho, antes y después de la misma existe un espacio de **1,50 m** de diámetro para efectuar las maniobras de giro con la silla de ruedas.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **90 cm** de ancho por el lateral derecho y de **1,38 m** por el frente. El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **73 cm**.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y una abatible en el lado derecho, colocada a una altura de **60 – 75 cm** y con una separación entre ambas de **64 cm**.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio libre bajo el mismo de **72 cm** de alto y **42 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y del resto de los accesorios del baño es de **1 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada presenta un escalón de **8 cm** cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- El pavimento hasta la recepción es irregular, con huecos y resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- El nombre de la habitación se indica en letras grandes y en color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura máxima de **1,80 m**. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Piscina y Jardín	Exterior	Practicable con 1 escalón de 8 cm de alto y 30 cm de fondo.	El pavimento es de césped y la piscina carece de grúa de acceso al vaso.
Salón de desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas redondas 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 74 cm Ancho bajo mesa: 1,18 m , Fondo bajo mesa: 40 cm
Restaurante y cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas redondas, cuadradas y rectangulares, de 4 patas Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 80 cm , Fondo bajo mesa: 35 cm Altura de la barra: 1,23 m .
Escaleras	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: más de 10 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 31 cm Con tabica: No Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 84 cm