

Pensión A Fontiña

Lugar Montalvo, 68 - A

36970 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 720 454 / 636 503 856

E-mail: a.fontina.68@hotmail.com

Web: www.hostalafontina.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso está en ligera pendiente, es amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene **4** escalones de **18 cm** de altura. Existe una rampa como itinerario alternativo accesible junto a los escalones.
- La rampa tiene 2 tramos, ambos con una inclinación del **6,9%**. El primer tramo mide **1,10 m** de longitud y **1,05 m** de ancho; el segundo tramo mide **6,40 m** de longitud y **1,05 m** de ancho.
- La rampa dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de **90 cm**, no es continuo en todo su recorrido y no está prolongado al principio o final de la rampa.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de **1,10 m**, pero no está adaptado para un usuario en silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal.

Habitación Adaptada (Nº 01)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **90 cm**.
- La cama de matrimonio (de 1,35 x 1,80 m.), tiene una altura de **50 cm**, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de **1,60 m** de ancho y por el izquierdo de **95 cm**. También se puede poner 2 camas individuales (de 1 x 2 m.), juntas con un espacio libre de aproximación por el lado derecho de **1,40 m** de ancho y separadas con un espacio libre por el lado derecho de **1,40 m** y **55 cm** entre cama y cama.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura de los radiadores están a una altura de **70 cm**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide **77 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **40 cm** por el lado izquierdo (por la presencia del lavabo) y por el frente de **90 cm**. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Dispone de barra una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a **58** y **75 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **78 cm** de alto y **72 cm** de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están a **85 cm** de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de **1 m**.
- El plato de ducha está enrasado con el suelo del aseo. El suelo no es deslizante.
- No dispone de un asiento o silla de ducha homologada.
- La ducha dispone 1 barra de apoyo horizontal, en pared perpendicular a la grifería, situada a **87 cm** de altura.
- El grifo es monomando y se encuentra a **1 m** de altura. La alcachofa es regulable en altura desde los **1,55 m**.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Esta señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta se abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,30 m** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **80 cm**. El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a **65 y 75 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **74 cm** de alto y **43 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **96 cm** y el resto de los accesorios del aseo están a **90 cm** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene **4** escalones de **18 cm** de altura, cuyos peldaños son todos del mismo tamaño, con tabica y bocel y no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. Existe una rampa como itinerario alternativo accesible junto a los escalones.
- La puerta es acristalada y carece de franjas de señalización o del logotipo del establecimiento en color contrastado.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de la habitación se indica con grandes caracteres y de color contrastado.
- Tienen bañera a una altura de 45 cm y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- La puerta del aseo no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, pero no están complementadas con Braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares y cuadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 58 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm Altura de la barra de cafetería: 1,10 m No disponen de carta en braille. Para acceder a la terraza por el interior del restaurante hay 4 escalones de 18 cm pero el itinerario es accesible por el exterior del Hostal.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 9 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de pasamanos: 85 cm . Hueco bajo la escalera protegido: Si