

Pensión El Mosquito

Ventura Misa, 32

36.300, Baiona, Pontevedra

Teléfono 986 385 264

Correo pensionelmosquito@gmail.com

Atención al público y otra información de interés

- No disponen de personal signante.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No está prevista la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Plazas de aparcamiento en zona del paseo marítimo. El entorno inmediato es totalmente peatonal.
- Acceso a través de tramo de rampa con 10% de pendiente longitudinal y 1m de longitud. Existe un resalte de 3cm achaflanado al inicio.
- Felpudo encastrado en buen estado al exterior y de goma y textil sobre el pavimento en el interior.
- Puerta de acceso de vidrio con sensor. Señalizada con elementos de poco contraste.
- Acceso directo a la zona de recepción.
- Mostrador con una sola altura a 124cm. Carece de sistema de inducción magnética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

Ubicación e itinerario

- Mostrador situado frente a la puerta de entrada sin elementos intermedios.

Características

- Pavimento homogéneo con espacio de giro mayor de 150cm.
- Mostrador a una sola altura sin posibilidad de aproximación con silla de ruedas.

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Dispone de una habitación adaptada.
- Habitación en la primera planta junto al ascensor que comunica con recepción.
- Ascensor con un fondo de 125cm y un ancho de 98cm. Botonera interior entre 90 – 106cm de altura, con botones con color contrastada, y caracteres en alto relieve y braille. Dispone de pasamanos y espejo frente a la puerta

Características

- Apertura con picaporte y sistema de desbloqueo de tarjeta.
- Ancho de paso de 80cm.
- Pavimento homogéneo y sin resaltes. Carece de alfombras.
- Dispone de sala de estar, dormitorio y aseo. La sala de estar dispone de sofá convertible en cama.
- En zona de estar posibilidad de realizar un giro de 150cm, y en dormitorio en espacio junto a puerta de entrada.

- Dos camas juntas de 53cm de alto con espacio lateral izquierdo de 135cm.
- Armario de dos puertas con pequeño tirador vertical. Balda intermedia a 70cm y perchero a 158cm.
- Pequeña mesa en el dormitorio y escritorio en la zona de estar.
- Interruptores y enchufe junto a la cama, televisión en la zona de estar.
- Terrazas de pequeña dimensión con puertas de apertura al interior y resalte inferior por marco.

ASEO DE LA HABITACIÓN

Entrada al aseo

- Puerta batiente al interior con hueco de paso de 80cm.
- Apertura con picaporte, cierre de difícil manejo con apertura desde el exterior.

Cabina

- Posibilidad de giro interior mayor de 150cm.
- Control de iluminación con interruptor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Grifo monomando centrado al lavabo.
- Altura superior de 80cm, con hueco inferior de 65cm de alto, 60cm de fondo y 80cm de ancho.
- Espejo fijo con borde inferior a 140cm de altura.
- Dispone de toalla y jabonera a 125cm de altura.
- El espejo es -fijo o basculante-.

Inodoro

- Aproximación frontal mayor de 120cm y espacios de transferencia a ambos lados. El lado derecho invade la zona de ducha y reduce su fondo por un quiebro de la pared.
- Barra abatible del lado izquierdo con una altura de 77cm. Carece de barra del lado derecho.
- Asiento a 43cm de altura.
- Mecanismo de descarga de presión en pared de gran dimensión, a una altura de 100cm.

Ducha o bañera

- Aproximación limitada por la presencia de lavabo e inodoro.
- Zona de ducha de 97 x 89cm enrasada con el pavimento del aseo. Pavimento de plaqueta cerámica.
- Cierre mediante cortina de ducha.
- Dispone de barra inclinada perpendicular a la pared de grifo y difusor. Altura entre 85 – 102cm.
- Carece de asiento o silla de ducha.
- Grifo requiere giro de muñeca y está situado a 115cm de altura.
- Difusor regulable en altura, posición inferior de 135cm.

ASEO COMÚN

El establecimiento carece de aseos comunes. Existe aseo privado al que se permite el acceso en caso de necesidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Habitación nº101

- Ascensor con botonera adaptada en el interior. La exterior carece de contraste cromático. Carece de aviso acústico de planta o subida/bajada.
- No existe señalización orientativa. La puerta contrasta claramente con el entorno.
- Pared y pasillos contrastados. Rotulación de habitaciones contrastada con texto de 5cm de alto. Carece de información en braille o altorrelieve.
- Elementos con contraste cromático con el entorno.

Características

- Zona de estar amplia, sofá y escritorio colocados junto a pared.
- Mando de tv estándar, nº 5 destacado.

ASEO COMÚN

El establecimiento carece de aseos comunes. Existe aseo privado al que se permite el acceso en caso de necesidad.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación e itinerario

- Habitación nº 101
- Ascensor carece de intercomunicador con pantalla y no dispone elementos acristalados al exterior. La botonera dispone de señalización luminosa.

Características

- Existe información de los servicios disponibles del hotel en la habitación.
- La TV dispone de descodificador de teletexto.
- Dispone de conexión a internet por wifi.
- Carece de sistema de alarma visual.

ASEO DE LA HABITACIÓN

- Carece de señalización.
- No dispone de indicador de libre/ocupado.
- La puerta no dispone de parte inferior libre.
- No dispone de sistema de alarma visual.

ASEO COMÚN

El establecimiento carece de aseos comunes. Existe aseo privado al que se permite el acceso en caso de necesidad.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS			
ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Escaleras			<p>Tipo de escalera: Interior.</p> <p>Nº de escalones por tramo: Mas de 10</p> <p>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</p> <p>Con tabica: Si.</p> <p>Huella señalizada: Si.</p> <p>Con bocel: No.</p> <p>Zócalo de protección lateral: Si.</p> <p>Pasamanos: A un solo lado.</p>
Ascensor			<p>Ancho de puerta: 80cm.</p> <p>Ancho y fondo de cabina: 98cm y 125cm.</p> <p>Altura botones de mando: Entre 90 y 106cm</p> <p>Altura pasamanos: 97cm</p> <p>Espejo frente a puerta: Si, desde 1m</p> <p>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</p> <p>Botones con números en braille: Si</p> <p>Botones de color contrastado: Si</p> <p>Cabina con señales visuales: Si</p> <p>Botón de emergencia con testigo luminoso de confirmación de registro de llamada: No.</p>