

Apartamentos Mar de Plata

A lanzada, 103

36990 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 744 866 / 636 865 745

E-mail: info@apartamentosmardeplata.com

Web: www.apartamentosmardeplata.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A entrada á recepción do establecemento encóntrase nunha rúa ampla e totalmente despexadas de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal ten **3** chanzos de **17 cm** de altura e unha rampla como itinerario alternativo accesible.
- A rampla mide **9 m** de lonxitude, **1,35 m** de ancho e ten unha inclinación do **8,7%**. Dispón de pasamáns no lado dereito (de suba) a unha altura de **95 cm**.
- A porta é de dobre folla e mide **82 cm** de ancho cada unha.
-

Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,10 m**, non adaptado para persoas usuarias de cadeira de rodas.

Apartamento (Nº 003)

- Nº apartamentos adaptados: **2**. O que se describe está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta do apartamento mide **77 cm** de ancho.
- No salón e no dormitorio existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro. A distancia mínima entre mobles é de **1,25 m**.
- O dormitorio ten dúas camas a unha altura de **50 cm** e accédese a estas polo espazo central que as separa e que mide **1 m** de ancho.
- As portas do armario son corredizas e de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **30 e 80 cm**. O percheiro está fixo a **1,75 m** de altura.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é corrediza e mide **73 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,45 m** polo lado esquerdo e **1,30 m** pola fronte. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga está a **73 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo situada a **64 e 83 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **77 cm** de alto e **50 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,10 m** e o resto dos accesorios do baño están entre **90 cm e 1 m**

Ducha

- O biombo da ducha é corredizo e deixa un espazo libre de paso para acceder a ela de **70 cm**.
- O prato de ducha ten un chanzo de **20 cm** e é antiescorregadizo.
- Non dispón dun asento ou cadeira de ducha homologada e dispón dunha barra de apoio horizontal situada en parede paralela ás billas, a **1,13 m** de altura.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,13 m**.
- O outro apartamento adaptado (n.º **205**) ten bañeira, cuxa altura é de **45 cm**. Dispón de asento de baño homologado para realizar as transferencias.

Cociña e comedor

- Está situada xunto ao salón do apartamento, accédese por un oco de paso de **1,50 m** de ancho.
- Na cociña hai un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.
- O mesado, cociña e vertedoiro están a **89 cm** de altura e teñen mobles debaixo polo que non permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas.
- Os mandos da cociña son táctiles.
- Os andeis e armarios están a unha altura entre **80 cm e 1,50 m**.
- Os andeis e caixóns do frigorífico están a unha altura entre **40 cm e 1,20 m** e o conxelador está a **1,30 m** de altura.
- A mesa do comedor é de **4** patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **79 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **70 cm**, un ancho de **1 m** e un fondo libre de **80 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal ao establecemento ten unha rampla como itinerario alternativo a **3** chanzos de **17 cm** de altura, cuxos bordos non están sinalizados cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada.
- A porta é parcialmente acristalada, abre cara a fóra e non está sinalizada con franxas horizontais ou co logotipo en cor contrastada.
- Accédese aos apartamentos superiores por medio do ascensor.
- Na recepción o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Apartamento estándar (nº 005)

- O número do cuarto indícase con grandes caracteres e de cor contrastada.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de conexión a internet mediante Wifi.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas. Non todos seguen un mesmo patrón e son de cor contrastada. Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior do recinto dos apartamentos	Accesible	Ningunha praza dispoñible está reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 11 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 17 cm Fondo da pegada: 30 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: A un lado, 80 cm Oco baixo a escaleira protexido: Sí
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: entre 1 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 97 cm x 1,18 m Altura dos botóns de mando: entre 1,10 -1,23 m Altura do pasamáns: Non ten Espello fronte á porta: Non, lateral Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo: Sí Botóns con números en braille: Sí Botóns de cor contrastada: Sí Cabina con sinais visuais: Sí Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
Aseos comúns	Planta baixa	Accesible	Non existe ningunha cabina de aseo común adaptado.