

Aparthotel Attica 21 As Galeras

R/ Antonio J. de Sucre, 17

15179 Oleiros (A Coruña)

Teléfono: 981 124 100

Email: info@asgaleras.com

Web: www.asgaleras.com

INFORMACIÓN XERAL

Dispón dun restaurante con menús especiais para diabéticos e vexetarianos.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Contorna inmediata ao establecemento

- O hotel está nunha avenida chaira, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal é accesible, sen desniveis. Existe unha praza pública de aparcamento reservada para persoas con Mobilidade Reducida próxima ao establecemento.
- O establecemento ten dúas portas contiguas parcialmente acristaladas, de dobre folla e cun ancho libre de paso de 84 **cm** cada unha. Entre elas hai un felpudo ancorado ao chan correctamente.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de 1,10 **m**, non adaptada para persoas en cadeira de rodas.

Habitación Adaptada (Nº 126)

- Nº habitacións adaptadas: 6, tres en cada planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide 81 **cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de 1,50 **m** de diámetro para facer un xiro de 360 ° coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de 1,81 **m**.
- A cama ten unha altura de 50 **cm**, accédese a esta polo lado esquerdo, por un espazo de 2,10***m** de ancho e polo dereito de 1,14 **m**.
- As portas dos armarios son corredías. As baldas están situadas a unha altura entre 50 **cm** e 2 **m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama, e os aparellos de control de temperatura están a unha altura de 1,10 **m**.

Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta é corredía e ten un ancho libre de paso de 74 **cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de 1,50 **m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 94 **cm** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de 1,40 **m**. O asento está a unha altura de 42 **cm** e o mecanismo de descarga a 84 **cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa en lado dereito a unha altura de 81 **cm** e outra abatible en lado esquerdo a 65-81 **cm** de altura e cunha separación entre ambas as de 75 **cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 63 **cm** de alto e 51 **cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de 1,04 **m** e o resto dos accesorios do baño están a 1,12 **m** de altura.

Ducha

- O prato da ducha é antiescorregadizo e ten unha pequena cella en baixo relevo duns 2 **cm**.
- Ten un asento ancorado á parede e abatible a 55 **cm** de altura e cunhas dimensións de 46 **cm** de ancho por 31 **cm** de fondo.
- A ducha dispón dunha barra de apoio horizontal e vertical que abraza ambas as paredes e está a unha altura de entre 90 **cm** e 1,56 **m**.
- A billa é monomando e está situado a unha altura de 1,04 **m**.

Aseo adaptado en zona común

- Hai unha cabina de aseo adaptada, independente e común para ambos os sexos. Está situada na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta da cabina está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**), é corredía e ten un ancho libre de paso de 76 **cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de 1,50 **m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1,10 **m** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de 1,70 **m**. O asento está situado a unha altura de 43 **cm** e o mecanismo de descarga a 84 **cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo e outra barra fixa no lado dereito, a 64 e 80 **cm** de altura e cunha separación entre ambas as de 87 **cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 63 **cm** de alto e 49 **cm** de fondo. A billa é de presión.
- A altura do bordo inferior do espello é de 1 **m** e o resto dos accesorios do aseo están entre 1 e 1,30 **m** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada é accesible, sen desniveis.
- Accédese por portas contiguas e parcialmente acristaladas de cor contrastada.
- Hai un felpudo ancorado ao chan entre ambas
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

- Todos os apartamentos dispoñen dunha pequena cociña, non adaptada.

Habitación estándar (nº125)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é **de 47 cm** e ten biombo de vidro sen sinalizar.
- O número das habitacións indícase en grandes caracteres e con contraste de cor.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espertador.
- Hai un enchufe á beira da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de “ocupado ou libre”.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a localización das distintas estancias e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Localización	Tipo de itinerario.	Características destacables
Restaurante- Buffet	Planta baixa	Accesible, hai un pequeno desnivel de 3 cm antes da porta	Mesas cadradas con pé central. Altura de barra buffet: 74 cm Altura de mesa: 75 cm , Altura baixo mesa: 74 cm Ancho baixo mesa: 90 cm , Fondo baixo mesa: 39 cm Non dispoñen de carta en *braille.
Cafetería	Planta baixa	Accesible, hai un pequeno desnivel de 3 cm antes da porta	Altura de barra: 1,11 m Mesas cadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 31 cm , Fondo baixo mesa: 30 cm Non dispoñen de carta en *braille.
Ascensor	Todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns de chamada: 1,04 m Ancho da porta: 81 cm Ancho e fondo de cabina: 1,09 e 1,51 m Altura dos botóns de mando: entre 1,09 e 1,20 m Altura do pasamáns: 87 cm Espello fronte á porta: Non Chan de textura e cor distinto fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastada: Non Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que

			confirme o rexistro da chamada: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinto en inicio e final: Non Con tabica: Non . Con bocel: Non Zócalo de protección lateral: Non