

Camping El Edén

Playa de Concerrado

36626 Isla de Arosa (Pontevedra)

Teléfono: 986 527 378

E-mail: eledencampingplaya@yahoo.es

Web: www.eledencampingplaya.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A entrada ao establecemento encóntrase nunha estrada chaira e ampla, totalmente despexadas de obstáculos na liña de paso.

Acceso

- Hai unha baliza e enreixado de entrada o cal permanece aberta a maioría das veces e se esta pechada hai un sensor a **1,10 m** de altura, por onde se pasa unha tarxeta e se abre o enreixado e a baliza. O oco de paso é de **3,75 m** de ancho.
- Unha vez dentro do recinto, completamente accesible, encontramos o edificio de recepción e cafetería-restaurante.

Recepción

- A entrada á recepción ten **5** chanzos de **20 cm** de altura e unha rampla de acceso como itinerario alternativo accesible.
- A rampla é circular de **1,20 m** de ancho, **20 m** de lonxitude e unha inclinación que varia entre o **8,5%** e **10,7%**. Dispón de pasamáns no lado esquerdo (de suba) a unha altura de **90 cm**.
- A porta de acceso á recepción é acristalada parcialmente e ten un ancho libre de paso de **85 cm**.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,15 m**, non adaptada para as persoas usuarias de cadeira de rodas.

Bungalow ("Arosa Especa")

- N.º de bungalows accesibles: **1** e o itinerario é accesible.
- O acceso ao bungalow é por medio dunha rampla de **1,25 m** de ancho, **5,50 m** de lonxitude e cunha inclinación do **10,5%**.
- A porta do bungalow é corrediza e mide **2,10 m** de ancho, cunha pequena cella de **3 cm**.
- A porta do dormitorio abre cara ao interior e mide **68 cm** de ancho.
- No salón e no dormitorio existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro. A distancia mínima entre mobles é de **1,40 m**.
- A cama ten unha altura de **45 cm** e accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **1,10 m** de ancho.
- As portas do armario son abatibles e teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **30 cm** e **1,80 m**. O percheiro está fijo a **1,36 m** de altura.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do bungalow

- A porta é corrediza e mide **95 cm**.

- No interior non existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **90 cm** pola fronte. O asento está a unha altura de **50 cm** e o mecanismo de descarga está a **1,07 m**.
- Dispón dunha barra de apoio abatible a cada lado do inodoro a **56 e 73 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **80 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **76 cm** de alto e **60 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,20 m** e o resto dos accesorios do baño están a **90 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,15 m** de ancho.
- O chan da ducha ten unha pequena cella de **2 cm** e o chan é antideslizante. Dispón de cortina.
- Ten un asento abatible e fixo, situado a **48 cm** de altura. O asento ten unhas dimensións de **45 cm** de ancho e **45 cm** de fondo e dispón dunha barra abatible a cada lado a **90 cm** de altura.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,10 e 1,30 m**. A alcachofa tamén está situada a **1,10 m** de altura.

Cociña e comedor

- Na cociña hai un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.
- O mesado, cociña e vertedoiro están a **90 cm** de altura, teñen mobles debaixo polo que non permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas.
- Os mandos da cociña requiren o xiro do pulso.
- Os andeis superiores están a unha altura entre **70 cm y 1,50 m**.
- Os andeis e caixóns do frigorífico están a unha altura entre **80 cm**.
- A mesa do comedor é de **4** patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **75 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **70 cm**, un ancho de **1,18 m** e un fondo libre de **80 cm**.

Aseos e duchas comúns adaptadas

- Para acceder a este edificio o pavimento esta en forma de rampla de 2 m de lonxitude, un ancho do **1,32 m** e unha inclinación do **14,9%**.
- Hai unha cabina de aseo común adaptada que consta de inodoro, lavabo e ducha. A porta da cabina adaptada abre cara a dentro e mide **79 cm**. No interior da cabina existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,60 m** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,50 m**. O asento está a unha altura de **50 cm** e o mecanismo de descarga a **85 cm**.
- Dispón dunha barra de apoio fixa no lado dereito e outra barra abatible no lado esquerdo a **57 e 62 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **76 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **78 cm** de alto e **60 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,10 m** e esta fóra da cabina. O resto dos accesorios do baño están a **90 cm** de altura.

Ducha

- A ducha ten un espazo de aproximación lateral superior a **1 m**. Dispón de cortina.
- O chan da ducha está igualado co chan do aseo. Ten un asento abatible e fixo, situado a **45 cm** de altura e cunhas dimensións de **40 x 40 cm**.
- A ducha dispón unha barra de apoio horizontal en parede perpendicular ao asento, situada a **1 m** de altura
- A billa é monomando e está xunto coa alcachofa a **1 m** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Recepción

- A entrada á recepción ten 5 chanzos cuxos bordos non están sinalizados con franxas antideslizantes de cor contrastada. Os chanzos teñen tabica e boceis.
- Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Bungalow estándar

- O número do cuarto indícase en números grandes e con cor contrastada.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Bungalow estándar

- A TV ten teletexto..
- Dispoñen de conexión a internet mediante Wifi.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permita ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O cámping dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas e servizos. Non todos seguen un mesmo patrón pero os textos teñen **3 e 5 cm** de altura e son de cor contrastada. Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Ningunha praza dispoñible está reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Bar/Restaurante	Edificio de Recepción	Accesible con rampla circular de 20 m de lonxitude, 1,20 m de ancho e unha inclinación do 8,5% y 10,7%	Altura barra: 1,05 m Mesas rectangulares e cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm, Altura baixo mesa: 67 cm Ancho baixo mesa: 67 cm, Fondo baixo mesa: 81 cm Non dispoñen de carta en braille
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son chairas e o seu chan é de herba, cun espazo suficiente para o coche, a tenda e a deambulación.
Lavadoiro	Edificio anexo	Practicable con rampla	A rampla mide 1,30 m de lonxitude, 30 cm de ancho e ten unha inclinación do 28,6%, para salvar un chanzo de 10 cm. Altura de botóns das secadoras e lavadoras: 85 cm Os lavadoiros teñen unha altura de 85 cm. Debaixo existe un espazo libre de 67 cm e un fondo de 60 cm.
Piscina	Exterior	Non accesible porque hai chanzos.	Non dispón de grúa de acceso ao vaso.