

Casa A Mimoseira

Opazo,7 - Nigoi

36684 A Estrada (Pontevedra)

Teléfono: 986 573 853 / 629 839 426

E-mail: reservas@casamimoseira.com

Web: www.casamimoseira.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso á casa está en lixeira costa e o pavimento é de asfalto.
- Unha vez estacionado o vehículo, onde o pavimento é de terra, dende o aparcadoiro ata a casa, existe unha rampla alternativa aos **7** chanzos existentes.
- A rampla é de asfalto, mide **18 m** de lonxitude, **1,20 m** de ancho e ten unha inclinación do **6,9 %**.

Acceso

- A entrada á recepción é accesible. A porta abre cara a dentro, é de madeira e ten dúas follas cun ancho libre de paso de **90 cm** cada folla.

Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo, aínda que existen alfombras non ancoradas ao chan.
- O mostrador de atención ao público ten dúas alturas, unha de **94 cm** e outra de **71 cm**, a parte baixa mide **70 cm** de ancho, debaixo hai un fondo libre de **50 cm** e unha altura libre de **70 cm**.

Cuarto Adaptado (nº 5)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta do apartamento e a do dormitorio teñen un ancho libre de paso de **78 cm**.
- O dormitorio dispón de dúas camas individuais. As camas teñen unha altura de **50 cm** e pódese acceder a estas por ambos os dous lados por un espazo de **1 m** de ancho.
- As portas do armario son abatibles e teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **30 cm e 1,50 m**. O percheiro está a **1,83 m** de altura.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.
- A porta de acceso da terraza é de vidro e ten un chanzo de **15 cm** de altura.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a fóra e ten un ancho libre de paso de **78 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de aproximación de **1 m** polo lado dereito, que permite facer a transferencia de forma oblicua pola presenza do lavabo e **1,16 m** pola fronte.
- O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga está a **78 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito situada **66 e 80 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **75 cm** de alto e **54 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,01 m** e o resto dos accesorios do baño están entre **85 cm** e **1 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de 1,50 m de ancho e frontal de **1,16 m**.
- O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo.
- Non dispoñen dunha cadeira de ducha homologada.
- Ten unha barra de apoio vertical situada na mesma parede das billas a unha altura de **1,06 - 1,35 m** de altura.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1 m**. A alcachofa non é regulable en altura e está a **1,86 m** de altura.
- O biombo é de vidro, abre cara a fóra e totalmente aberta ten un ancho libre de paso de máis de **1 m**.

Comedor

- A casa ten servizo de restaurante para os seus hóspedes.
- O comedor está situado no extremo dereito da planta baixa da casa xunto ao salón de lectura ou salón social.
- Ao salón social accédese por medio dun oco de paso superior a **1 m** e dende o este accédese ao comedor por medio dunha rampla de **5,5 m** de lonxitude, **1,03 m** de ancho e unha inclinación do **6,9 %**.
- A porta de acceso abre cara ao interior, permanece sempre aberta e ten un ancho libre de paso de **77 cm**.
- As mesas do comedor son rectangulares de **4** patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **76 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **73 cm**, un ancho libre de **1,10 m** e fondo libre de **70 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Para acceder á casa hai **7** chanzos de **17 cm** de altura. A porta é de madeira e abre cara a dentro. Existe un felpudo ancorado correctamente ao chan.
- O acceso aos cuartos estándar é por medio das escaleiras interiores, polo que a planta superior non é accesible.
- Na recepción o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº 3)

- O número do cuarto indícase en letras grandes e con cor contrastada.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación non é homoxénea.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas. Non todos seguen un mesmo patrón pero os textos teñen **3 cm** de altura e son de cor contrastada. Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre".

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior da casa	Accesible, o terreo é de terra compacta e grava.	Non existe ningunha praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). As prazas non están sinalizadas nin delimitadas.
Escaleira	Todas as plantas	Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: máis de 10 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 17 cm Fondo da pegada: 20 cm Con tabica: Si Con bocel: Non Zócolo de protección lateral: Non