

## Casa A Parada das Bestas

Pidre, 27

27207 Palas de Rei ( Lugo)

Teléfono: 982 183 614

E-mail: [info@aparadadasbestas.com](mailto:info@aparadadasbestas.com)

Web: [www.aparadadasbestas.com](http://www.aparadadasbestas.com)

### ACCESIBILIDADE FÍSICA

#### Entorno Inmediato ao establecemento

- A casa encóntrase situado nunha zona con rúas amplas sen beirarrúas. O pavimento é de terra compacta e está totalmente despexada de obstáculos na liña de paso.
- Ten unha zona de aparcadoiro pero as prazas non están delimitadas no chan e non hai unha reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).

#### Acceso

- O establecemento ten no edificio principal os cuartos estándar, a lareira e unha sala de uso común. O acceso ten o pavimento irregular de pedra e céspede que produce diante da porta desniveis de ata **3 cm**. O oco de paso da porta é de **1,35 m**.
- No edificio contiguo está situado o apartamento adaptado e diante da porta hai un pequeno chanzo de **3 cm** de alto. Esta porta é parcialmente acristalada, de apertura manual e ten un oco de paso superior a **80 cm**.

#### Apartamento Adaptado

- N.º de apartamentos adaptados: **1**. Está na planta baixa
- A porta do apartamento ten un oco de paso de **76 cm** e ademais ten outra folla de **43 cm** que aumenta o espazo. A porta do cuarto mide **75 cm** de ancho.
- No salón e no dormitorio existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro. A distancia mínima entre mobles é superior a **80 cm**.
- No cuarto, a cama ten unha altura de **49 cm** e accédese a esta polos dous lados por un espazo superior a **1 m**.
- As portas do armario teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura que varía entre **23 e 150 cm**.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

#### Cuarto de baño

- A porta ten un oco de paso de **78 cm** e é corredía.
- Non interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento polo lado esquerdo de **1,05 m** e pola fronte de **1,50 m**. O asento está a unha altura de **51 cm** e o mecanismo de descarga está a **74 cm**.
- O inodoro dispón dunha barra de apoio abatible en lado esquerdo, situada a unha altura de **65-78 cm**.

#### Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **71 cm** de alto e **51 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.

- A altura do bordo inferior do espello é de **1,27 m** e o resto dos accesorios do baño están a **1,03 m**.

#### **Ducha**

- O prato de ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo.
- Ten un biombo abatible cunha parte fixa que dificulta a transferencia lateral á cadeira de ducha existente, que está fixa á parede. Non obstante, pódese realizar unha transferencia oblicua xa que diante non hai obstáculos que a impidan e hai unha barra fixa na parede que facilita o acceso.
- A barra de apoio é en forma de L e está a unha altura que varía entre **1 e 1,15 m**.
- A cadeira fixa á parede está a unha altura de **60 cm** de alto e ten un ancho de **40 cm**.
- A billa está situada nunha parede accesible dende a cadeira, é monomando e está a unha altura de **1,18 cm**.

#### **Cociña e comedor**

- Está situada xunto ao salón do apartamento e accédese a este por un oco de paso superior a **80 cm**.
- Na cociña comedor hai un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.
- O mesado, cociña, microondas e vertedoiro están a **97 cm** de altura e teñen mobles debaixo que non permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas.
- A mesa é de **4** patas e permite a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas. Ten **76 cm** de altura e debaixo hai un espazo libre de **67 cm** de altura e **1,19 m** de ancho.

### **ACCESIBILIDADE VISUAL**

#### **Acceso**

- No acceso ao edificio principal, o pavimento é de pedra con resaltes que deixan desniveis duns **3 cm**.
- A porta principal é de madeira e parcialmente acristalada. Abre cara a dentro e non está sinalizada, pero non é necesario xa que a madeira existente presenta cor contrastada.
- No interior dos edificios, os corredores de circulación teñen o pavimento homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

#### **Cuarto estándar (Camoteira)**

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- A bañeira é hidromasaxe e ten unha altura de **60 cm**. Non dispón de barras de apoio.

### **ACCESIBILIDADE AUDITIVA**

#### **Cuarto estándar**

- Non hai conexión a internet
- Non hai televisor
- Hai un enchufe al lado da cama.

### Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas.
- Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

### Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

| Outras estancias | Cubicación                    | Tipo de itinerario                        | Características destacables                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aseos Comúns     | Edificio principal            | Accesible                                 | Non están adaptados a persoas usuarias en cadeira de rodas                                                                                                                                                                                                           |
| Restaurante      | Edificio contiguo ó principal | Accesible                                 | Porta con pequeno chanzo de <b>2 cm</b> de altura.<br>Ancho da porta: <b>1,43 m</b><br>Mesas cadradas.<br>Altura de mesa: <b>76 cm</b> , Altura baixo mesa: <b>67 cm</b><br>Ancho mesa: <b>65 cm</b> , Fondo mesa: <b>90 cm</b><br>Non dispoñen de carta en braille. |
| Piscina          | Exterior                      | Practicable (camiño de céspede irregular) | Non dispón de vestiarios nin grúa de acceso ao vaso.                                                                                                                                                                                                                 |