

Casa Castiñeira

Buituron S/N

15124 Muxía (A Coruña)

Teléfono: 981 748 263/647 562 742

E-mail: info@casacastineira.es

Web: www.casacastineira.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha avenida chaira, sen beirarrúas e despexada de obstáculos. Dende a entrada do recinto á casa hai unha pendente de baixada do **12%** lonxitudinal e do **4%** transversal, e un tramo pavimento empedrado bastante regular.

Acceso

- A entrada principal é accesible, presentando pequena pendente transversal do 4% para chegar á porta principal.
- Accédese por porta de madeira de **90 cm.** de ancho con doado sistema de apertura.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de 1 m, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas.

Habitación Adaptada (Nº 2)

- N.º cuartos adaptados: **1.** Están na planta baixa e é accesible.
- A porta de entrada mide **80 cm** de ancho
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,2 m.**
- A cama ten unha altura de **55 cm**, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de 1,8 m de ancho e polo lado esquerdo, por un de **2,2 m.**
- As portas dos armarios teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **60 cm e 1,1m.** O percheiro está a **1,68 m**, e hai un alzado a **1,79 m.**
- O interruptor da luz está xunto á cama, e hai un radiador a **65 cm.**

Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta abre cara a dentro e mide **90 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,70 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,4 m** de ancho polo lado dereito, e pola fronte de **1,20 m.** O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm.**
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito a **73 cm** de altura.

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **80 cm** de alto e **30 cm** de fondo. A billa é de pomo e require o xiro do pulso.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,21 m** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **119 cm.**

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación de **1,8 m** de ancho.
- O chan da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño pero con cella por rail de biombo de **4 cm**.
- A ducha dispón de barra de apoio horizontal en parede das billas a **90 cm**. do chan.
- A alcachofa colócase enriba da billa.
- Se ten cadeira de ducha homologada.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Na entrada hai unha lixeira pendente transversal.
- Accédese por porta opaca de madeira.
- Non hai felpudos na liña de paso.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº 5)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- Ten prato de ducha de cerámica con relevo de 9 cm.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- A casa dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas. Os rótulos seguen un mesmo patrón, están a unha altura media de **1,5 m**. A altura dos caracteres é de **4 cm**, non son de cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille, nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0 exterior	Accesible	Apárcase dentro do recinto, pero non hai prazas delimitadas nin reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).

Comedor	Planta 0	Accesible	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm , Altura baixo mesa: 68 cm Ancho baixo mesa: 60 cm , Fondo baixo mesa: 60 cm Non dispoñen de carta en braille.
Salón de reunións	Planta 0	Accesible	Mesa cadrada de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm , Altura baixo mesa: 76 cm Ancho baixo mesa: 70 m , Fondo baixo mesa: 50 cm
Escaleira	De recepción a planta superior.	Sen ascensor alternativo.	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 10+6 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 17 cm Fondo da pegada: 34 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: A un lado, 90 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si