

Casa de Arrueiro

Lugar de Arrueiro-Soesto

15119 Laxe (A Coruña)

Teléfono: 981 735 092/628 454 011

E-mail: info@casadearrueiro.com

Web: www.casadearrueiro.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A casa encóntrase nunha rúa chaira, sen beirarrúas e despexada de obstáculos.

Acceso

- O chan fronte á porta de entrada está rebaixado en forma de rampla cunha inclinación do **19%**.
- Accédese á casa por un enreixado de **4 m** de ancho. O pavimento é de lousas de pedras un tanto irregulares.

Vestíbulo e recepción

- A recepción encóntrase no edificio principal e no seu acceso hai **4** chanzos de **18 cm** de altura.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **92 cm**, non adaptado para persoas en cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (“Casiña minusválidos”)

- O cuarto adaptado encóntrase nun edificio en fronte do principal. Se ao edificio por unha pequena rampla que hai fronte á porta de **1 m** de ancho, **30 cm** de lonxitude e unha pendente do **12%**.
- N.º cuartos adaptados: **1**. Están en planta e o itinerario é accesible, aínda que pavimento é empedrado e irregular.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **97 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1 m**.
- O cuarto dispón de dúas camas a unha altura de **50 cm**, accédese a estas polo lado dereito, por un espazo de **1,50 m** de ancho e polo lado esquerdo por un espazo de **1,30 m**. Entre ambas as dúas camas hai un espazo de **70 cm**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. O andel está situado a unha altura de **30 cm** e o percheiro está fixo a **1,60 m**.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado.

- A porta é corrediza e mide **92 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,40 m** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,20 m**. O asento está a unha altura de **52 cm** e o mecanismo de descarga a **60 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible a cada lado a **80 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **72 cm**.

Lavabo

- O lavabo é regulable en altura. Debaixo hai un espazo libre de **78 cm** de alto e **60 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1 m**, e está inclinado e o resto dos accesorios do están a unha altura media de **85 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **4 m**.
- O chan da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do pavimento do cuarto de baño.
- A ducha dispón dunha barra de apoio horizontal en parede accesible a **75 cm** de altura.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **96 cm**. A alcachofa está a unha altura de **1,30 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada ao edificio principal onde se encontra recepción ten **4** chanzos cuxos bordos non están sinalizados cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada.
- Hai un felpudo sen ancorado antes da porta.
- O pavimento é empedrado e irregular.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº7)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de **45 cm**.
- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres pero con escaso contraste de cor.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- A casa non dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Non existen prazas reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR), pero sempre se permite aparcar na porta da casa adaptada a todas as persoas con discapacidade.
Restaurante	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 81 cm , Altura baixo mesa: 68 cm Ancho baixo mesa: 70 cm , Fondo baixo mesa: 70 cm Non dispoñen de carta en braille.
Salón	Planta baixa	Accesible con rampla móbil de madeira.	Non accesible pola existencia de chanzos no itinerario de acceso.
Escaleira	De sala a planta superior.	Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 8 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 28 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: A un lado, 96 cm Non hai ocos baixo a escaleira.