

Casa Grande de Cristosende

C/ Cristosende, 31

32765 A Teixeira (Ourense)

Teléfono: 988 207 529

E-mail: reservas@casagrandecristosende.com

Web: www.casagrandecristosende.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso está en lixeira costa, o pavimento é duro, antiescorregadizo e homoxéneo.
- O establecemento non dispón de aparcamento, o vehículo pode estacionarse na propia rúa.

Acceso

- A entrada principal ten unha parte do chan inclinado, ten **40 cm** de fondo, un ancho superior a **1 m** e unha inclinación pronunciada do **27%**.
- A porta abre cara ao interior, é de dobre folla e ten un ancho libre de paso de **1 m**. O espazo posterior á mesma é horizontal e ten un espazo de **1,50 m** de diámetro para efectuar as manobras de xiro coa cadeira de rodas.

Vestíbulo e recepción

- A porta de acceso a recepción mide **77 cm** de ancho e abre cara ao interior.
- O mostrador de atención al público ten unha altura de **1,07 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 7)

- Nº cuartos adaptados: **1**. Está na planta **baixa** e o itinerario é accesible.
- A porta de entrada mide **80 cm** de ancho, abre cara ao interior e a apertura é con chave situada a **1 m** de altura.
- No cuarto existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,50 m**.
- A cama ten unha altura de **53 cm** e se accede a esta polo lateral esquerdo por un espazo de **1,50 m** de ancho.
- As portas dos armarios son abatibles a **90°** e os tiradores son de difícil manipulación. As baldas están situadas a unha altura entre **40** e **70 cm**. O percheiro está fixo a **1,70 m** de altura.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é corredía e ten un ancho libre de paso de **1 m**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de acercamento polo fronte de **1,20 m** e por ambos lados por un espazo de **1 m**. O asento está a unha altura de **42 cm** e o mecanismo de descarga é de presión e está a **78 cm** de altura.

- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a **62 e 80 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **60 cm** de alto e **30 cm** de fondo. O grifo é monomando.
- A altura do borde inferior do espello é de **90 cm** ao igual que o resto dos accesorios do baño.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral e frontal superior a **1 m** de ancho.
- O chan da ducha é antiescorregadizo e é continuo con o recinto.
- Non dispón de unha cadeira de ducha homologada, nin de barra de apoio.
- A billa é monomando e está situado a unha altura de **95 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A porta de acceso é parcialmente acristalada.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (Nº 1)

- O número das cuartos está con caracteres grandes e contraste cromático pero non en Braille ni en altorrelevo.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- Se accede aos cuartos da primeira planta subindo a escaleira, sen itinerario alternativo accesible.
- O acceso ao cuarto de baño do cuarto presenta un chanzo de **7 cm** e dispón de bañeira a unha altura de **45 cm** con mampara de vidro abatible. Esta non está sinalizada con marcas de cor contrastada.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espertador.
- Hai un enchufe a carón da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche con unha sinal visual de “ocupado ou libre” nin unha banda libre inferior que permita ver si hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O aloxamento dispón de rótulos que sinalan a cubicación das distintas estancias e servizos. Os rótulos seguen un mesmo patrón e non están complementados con información en braille, nin en altorrelevo

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante / Salón almorzos	Planta baixa xunto recepción.	Ten un chanzo desigual que na súa parte máis alta mide 12 cm .	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 65 cm Ancho baixo mesa: 70 cm , Fondo baixo mesa: 70 cm Non dispoñen de carta en braille.
Aseos comúns	No restaurante	Accesibles	Non hai ningunha cabina adaptada para usuarios de cadeira de rodas.
Escaleira	Todas as plantas	Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Nº de chanzos por tramo: máis de 10 Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 39 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Si Altura de Pasamáns: 1,08 m . Oco baixo a escaleira protexido: Non hai