

Casa Lucas

Lugar da Igrexa – Viñós

15819 Arzúa (A Coruña)

Teléfono: 981 194 209

E-mail: info@casa-lucas.com

Web: www.casa-lucas.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O establecemento está situado nunha zona en lixeira costa, con beirarrúas de acceso amplas e despexadas de obstáculos nas liñas de paso.
- A zona de aparcadoiro está no exterior do muro que rodea o terreo do establecemento e non hai prazas delimitadas, nin reservadas para persoas con mobilidade reducida (PMR).

Acceso

- Hai dous itinerarios para acceder á casa.
- O primeiro é dende o aparcadoiro por un oco de paso de **1,30 m** de ancho. Despois e antes da porta principal hai 3 chanzos de **14'5**, **17** e **15'5 cm** de altura.
- A porta abre cara ao interior, é parcialmente acristalada e mide **84,5 cm** de ancho.
- O segundo itinerario é por unha porta traseira cun ancho libre de paso de **91 cm** e cun chanzo de **11 cm**, pola que se chega a un pequeno patio axardinado.
- O acceso secundario ao interior do terreo ten un valo de madeira, de apertura cara ao interior e cun ancho de **3,50 m**, polo que tamén se accede ao patio axardinado. Para atravesalo e poder chegar ao apartamento adaptado, o itinerario ten unha pendente do **6,9%**, un ancho de **70 cm** e un pavimento de lousas de pedra e céspede.
- Para acceder ao apartamento estándar dende a porta principal do edificio, hase de seguir un camiño con 4 chanzos duns **8 cm** de altura.

Vestíbulo e recepción

- Está na planta baixa do edificio que alberga os espazos comúns. A ela accédese ben pola porta principal como pola secundaria deste edificio, anteriormente descritas.
- Hai dous aparadores que se utilizan para atender ao público e miden **86 cm** e **1,06 m** de altura, non están adaptados para usuarios de cadeira de rodas.
- Hai unha banda de paso libre de obstáculos de **1,05 m** de ancho.

Habitación Adaptada ('O Novío')

- N.º cuartos adaptados: 1. Está nun edificio anexo e a súa distribución é toda en planta baixa, ao que se accede pola porta secundaria de acceso ao recinto do terreo do establecemento, despois de cruzar o patio axardinado, xa indicado anteriormente.
- A porta do cuarto ten un ancho libre de paso de **80,5 cm**.
- Permítese a inscrición dun círculo de **1,50 m** de diámetro no seu interior e a distancia mínima entre mobles é de **1,60 m**.
- A cama ten unha altura de **57 cm** e accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo de 67 cm de ancho. Existen alfombras non ancoradas ao chan.
- As portas do armario teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis e o percheiro están situados a unha altura de **1,69 m**.

- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta abre cara ao interior e ten un ancho libre de paso de **80 cm**. No interior existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **86 cm** polo lado dereito, **1,12 m** polo lado esquerdo, que corresponde co chan da ducha e **81 cm** pola fronte. O asento está a unha altura de **38 cm** e o mecanismo de descarga está a **74 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible a cada lado a unha altura, **65-80 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **60 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **70 cm** de alto e **56 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **97 cm** e o resto dos accesorios do baño están a **94 cm** de altura.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de máis de **2,50 m**.
- O chan da ducha é continuo co recinto e antiescorregadizo.
- A ducha dispón dun asento abatible e fixo á parede, a **57 cm** de altura e cunhas dimensións de **32 cm** de ancho por **31,5 cm** de fondo.
- O asento ten un espazo libre de achegamento de **1,16 m** pola fronte e polo esquerdo de máis de **1 m**. Ten unha barra de apoio abatible a cada lado, a unha altura de **77-92 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **15 cm**.
- As billas son monomando e están situadas en parede accesible a unha altura de **1,20 m**. A alcachofa é regulable en altura a partir de **1 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Os chanzos existentes no acceso á casa non están sinalizados no seu bordo cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada.
- A porta principal é acristalada parcialmente.
- O pavimento é un tanto irregular, de lousas de pedra e céspede.

Recepción

- Nos corredores de circulación non hai ocos e non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.
- Non hai chanzos illados ou desniveis.

Apartamento estándar ('O Curro')

- O nome do apartamento indícase en letras grandes e con cor contrastada.
- Case non hai contraste entre a porta e a parede do apartamento.
- O mobiliario de todas as estancias do apartamento está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.

- As alfombras da cociña deste apartamento non están ancoradas ao chan.
- A porta do cuarto de baño presenta contraste coa parede, o que facilita a súa identificación por parte das persoas con discapacidade visual.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción

- As dúas portas polas que se accede á recepción están parcialmente acristalada.
- Existe información escrita dos servizos prestados no establecemento.

Apartamento estándar ('O Curro')

- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispónse de internet e a televisión ten decodificador de teletexto.

Sinalización

- Só hai sinalización do nome dos cuartos e apartamentos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Comedor / Sala de Reunións	Planta Baixa	Accesible dende recepción	Ancho da porta: 80 cm. Altura da mesa: 80 cm. Altura do espazo libre inferior: 70 cm. Ancho do espazo libre inferior: 80 cm. Fondo do espazo libre inferior: 45 cm. Permítese a inscrición dun xiro de 1,50 m de diámetro. Beirís en liñas de paso: Non existen Portas parcialmente acristaladas: Si Dispoñen de menú en Braille: Non
Aseo Común	Planta Baixa	Accesible dende recepción ata a porta do mesmo	Non hai ningunha cabina de aseo común adaptada.