

## Casa O Foilebar

Foilebar Nº 5

27611 Paradela (Lugo)

Teléfono: 982 541 073/ 627 950 105

### ACCESIBILIDADE FÍSICA

#### Entorno inmediato ao establecemento

- A casa está situada xunto á estrada. Dende a entrada principal ata os aparcadoiros o pavimento é de grava e está en lixeira costa.
- O aparcadoiro é exterior e está situado dentro do recinto. Non ten as prazas delimitadas no chan e non hai unha reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).

#### Acceso

- Accédese á casa dende o aparcadoiro por un itinerario pavimentado con baldosas de pedra. O itinerario é accesible xa que non hai chanzos ou ocos de paso estreitos.
- A porta principal é de madeira, manual de doada apertura, de dobre folla e deixa un ancho de paso de **1,24 m.** diante e detrás desta hai espazo abondo para facer un xiro de **1,50 m** de diámetro.
- Diante da porta hai un felpudo correctamente ancorado ao chan.

#### Vestíbulo e recepción

- A recepción está na planta baixa e hai un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo, pero hai unha alfombra sen ancorar ao chan.
- A mesa de atención ao público ten unha altura de 80 cm pero non permite a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas.

#### Habitación Adaptada

- N.º cuartos adaptados: 1. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,20 m** de diámetro. A distancia entre mobles é de 90 cm.
- A cama ten unha altura de 60 cm e accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **65 cm** de ancho que pode aumentarse movéndoa.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están a unha altura de **80 cm** e o percheiro está a **1,7 m.**
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

#### Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta abre cara ao interior e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **90 cm** de ancho polo lado esquerdo, e pola fronte de **1,5 m.** O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm.**
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a **70 cm** de altura.

### Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un pedestal que deixa un espazo libre de **76 cm** de alto e **20 cm** de fondo que dificulta a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **95 cm**.

### Ducha

- O prato da ducha está igualado co chan pero presenta un pequeno relevo de baixada pola forma do prato. É antiescorregadizo.
- A ducha ten un espazo libre superior a **1 m** que permite o acceso a esta.
- Dispón dun tallo non homologado para a ducha.
- Ten unha barra de apoio horizontal na parede das billas e outra na parede perpendicular en forma de L, a unha altura de **88 cm** que facilitan o acceso á ducha.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,10 m** do chan. A alcachofa non é regulable en altura, colócase sobre a billa.

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### Acceso

- A porta principal é de madeira e manual de doada apertura.
- Na zona de recepción hai unha alfombra que non está ancorada ao chan.
- Nos corredores de circulación o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

### Habitación estándar

- O número do cuarto indícase en letras grandes pero non presenta cor contrastada.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- O biombo da bañeira é de vidro e non está sinalizado cunha banda de cor contrastada.

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

### Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

### Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

### Sinalización

- O establecemento só dispón de rótulos que sinalan o nome dos distintos cuartos e están a unha altura media de **1,70 m**. Non están complementados con información en braille nin en altorrelevo.
- Os números son de gran tamaño pero non presentan contraste de cor.

### Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

| Outras estancias      | Cubicación                                                                                                       | Tipo de itinerario        | Características destacables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escaleira             | Planta baixa, 1 e 2<br>(A planta 2 é de uso exclusivo dos propietarios e é unha escaleira de madeira sen tabica) | Sen ascensor alternativo. | Tipo de escaleira de acceso a 1ª planta: <b>interior</b><br>Nº de chanzos por tramo: <b>14</b><br>Chan de textura e color distinta en inicio e final: <b>Non</b><br>Con tabica: <b>Si</b><br>Con bocel: <b>Si</b><br>Zócalo de protección lateral: <b>só nun lado</b><br>Pasamáns: <b>a un lado</b><br>Oco baixo a escaleira protexido: <b>Si</b> |
| Comedor e restaurante | Planta baixa                                                                                                     | Accesible                 | Mesas cadradas de 4 patas.<br>Altura de mesa: <b>78 cm</b> , Altura baixo mesa: <b>68 cm</b><br>Ancho baixo mesa: <b>70 cm</b> , Fondo baixo mesa: <b>82 m</b><br>Non dispoñen de carta en braille.                                                                                                                                               |
| Salón de reunións     | Planta baixa                                                                                                     | Accesible                 | Mesas cadradas<br>Altura de mesa: <b>78 cm</b> , Altura baixo mesa: <b>66 cm</b><br>Ancho baixo mesa: <b>73 cm</b> , Fondo baixo mesa: <b>80 m</b>                                                                                                                                                                                                |
| Aseos comúns          | Planta baixa                                                                                                     | Accesible                 | O aseo non está adaptado para persoas con discapacidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |