

## Casa O Vilar

R/ O Vilar - Parroquia Mera de Arriba

15349 Ortigueira (A Coruña)

Teléfono: 619 142 049

E-mail: [info@turismoruralovilar.com](mailto:info@turismoruralovilar.com)

Web: [www.turismoruralovilar.com](http://www.turismoruralovilar.com)

### ACCESIBILIDADE FÍSICA

#### Entorno Inmediato ao establecemento

- A entrada á recepción da casa atópase nunca rúa ampla, despexada de obstáculos na liña de paso.

#### Acceso

- A entrada principal é accesible.
- A porta é parcialmente acristalada e ten un ancho libre de paso de **1,02 m**.

#### Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1 m**, non adaptado para persoas en cadeira de rodas.

#### Habitación Adaptada (O Grao)

- Está na planta baixa e o itinerario é accesible dende o exterior.
- A porta mide **82 cm** de ancho e abre cara ao interior.
- A cama ten unha altura de **54 cm** e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de **1,50 m** de ancho e polo dereito de **90 cm**.
- As portas do armario son de difícil manipulación. Os andeis están situados a unha altura de entre **50 cm** e **1,75 m**.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

#### Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta abre cara ao exterior e mide **81 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **82 cm** pola fronte e **1,33 m** polo lado dereito, que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga está a **78 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito e unha fixa no esquerdo, situadas a **71-86 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de 71 cm.

#### Lavabo

- O lavabo ten pedestal, polo que non existe un espazo libre inferior que permita a aproximación frontal dunha persoa en cadeira de rodas. A billa require o xiro do pulso.

#### Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,25 m** de ancho. Ten biombo abatible.

- O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo.
- Dispón dunha cadeira de ducha disposición dos clientes.
- Ten unha barra de apoio en forma de "L", situada na parede contraria ás billas a unha altura de entre **90 cm e 1,36 cm**.
- A billa require o xiro de pulso e está situada a unha altura de **1,08 m**.

### Comedor

- Está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.
- Accédese por un oco de paso de **93 cm** de ancho.
- A altura da mesa é de **87 cm**, debaixo hai un espazo libre de **84 cm** de altura, **59 cm** de ancho e **1,10 m** de lonxitude.

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### Acceso

- Na zona de recepción hai 4 chanzos de **17 cm** de altura, cuxos bordos non están sinalizados cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada.
- A porta é parcialmente acristalada e abre cara a dentro.
- Na recepción nos corredores de circulación o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

### Habitación estándar (1º andar)

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- A ducha ten chanzo e biombo pregable.

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

### Habitación estándar

- Hai un enchufe ao carón da cama.
- Non hai televisor

### Sinalización

- A casa non dispón de rótulos que sinalan a cubicación das diferentes estancias

### Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

| Outras estancias | Cubicación       | Tipo de itinerario       | Características destacables  |
|------------------|------------------|--------------------------|--|
| Aparcadoiro      | Exterior         | Accesible                | Non hai prazas delimitadas e ningunha está reservada para Persoas con Mobilidade Reducida (PMR).                                       |
| Escaleira        | Todas as plantas | Sen ascensor alternativo | Tipo de escaleira: <b>interior</b><br>Chan de textura e cor distinta en inicio e final: <b>Non</b><br>Altura dos chanzos: <b>15 cm</b> |

|              |              |   |   |
|--------------|--------------|---|---|
|              |              |   | Con tabica: <b>Non</b><br>Con bocel: <b>Si</b><br>Zócalo de protección lateral: <b>Non</b><br>Oco baixo a escaleira protexido: <b>Non</b> |
| Salón social | Planta baixa | Non accesible,<br>por chanzo de<br>15 cm. | oco de paso: <b>1,64 m</b><br>Altura da mesa: <b>85 cm.</b>   |