

Casa Quina

Paz. San Martiño, s/n

32549 La Mezquita (Ourense)

Teléfono: 988 425 534 / 988 423 534

E-mail: estevez.9@hotmail.com

Web: www.casaquina.com

INFORMACIÓN XERAL

A propiedade serve comidas e acondicionada para persoas con discapacidade.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A casa está situada nunha rúa en lixeira costa.
- O pavimento é duro, antiescorregadizo e homoxéneo.

Acceso

- A entrada principal é accesible, sen desniveis.
- A porta é de dobre folla e ten un ancho libre de paso de **90 cm** cada unha.

Vestíbulo e recepción

- Non hai mostrador de atención ao cliente.
- Dende o vestíbulo se accede a distintas zoas da casa por corredores con unha inclinación que varía entre **1,7%** e o **6,9%**.

Cuarto Adaptado (San Martiño)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible. A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **87 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **85 cm**.
- A cama é de matrimonio, ten unha altura de **68 cm** e accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **95 cm** de ancho e polo esquerdo de **1,55 m**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura de entre **30 e 70 cm**. O percheiro está fixo a **1,79 m** de altura.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara dentro e ten un ancho libre de paso de **75 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de acercamento de **1 m** de ancho polo lado esquerdo, **60 cm** polo lado dereito e **1,50 m** polo fronte. O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a **64 e 80 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **76 cm** de alto e **52 cm** de fondo. A billa é monomando.

- A altura do borde inferior do espello é de **1,30 m** e os accesorios do baño están a **90 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,50 m** de ancho. O chan a de ducha está igualado co resto de pavimento do baño e é antiescorregadizo.
- Carece de cadeira de ducha homologada.
- A ducha dispón dunha barra de apoio en forma de L situada entre **80 cm e 1,60 m** de altura.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **80 cm**.

Aseos en zoa común

- O hotel conta con **2** aseos en zona común, situados na planta baixa e o itinerario de acceso é accesible.
- Son cabinas independentes.
- A porta abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **65 cm**. No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m**.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1 m** de ancho polo lado esquerdo. O asento está situado a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Carece de barras de apoio.

Lavabo

- O lavabo ten pedestal, o que dificulta a aproximación frontal dunha persoa en cadeira de rodas.
- A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,20 m** e o resto dos accesorios do aseo están a **1,10 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada é sen desniveis.
- A porta é de madeira.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar

- Está situada na planta **1ª** e se accede a esta polas escaleiras.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet e hai un enchufe xunto á cama.
- A TV ten decodificador de teletexto.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche con un sinal visual de “ocupado o libre” nin unha banda libre inferior que permita ver si hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalen a cubicación das distintas estancias e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante / Salón almorzos	Interior	Accesible	Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 75 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 70 cm , Fondo baixo mesa: 78 cm Non dispoñen de carta en braille.
Cafetería	Exterior	Accesible polo exterior, xa que polo interior ten 5 chanzos.	Mesas rectangulares con 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 64 cm Ancho baixo mesa: 1,04 m , Fondo baixo mesa: 30 cm Non dispoñen de carta en braille.
Escaleira	Todas as plantas	Sen itinerario alternativo accesible	Tipo de escaleira: interior Nº de chanzos por tramo: máis de 8 Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 28 cm Con tabica: Si Con bocel: Non Zócolo de protección lateral: Si Oco baixo a escaleira protexido: Si