

## Casa Quinto

Viladomonte,3 - Cumbraos

15815 Sobrado (A Coruña)

Teléfono: 981 787 579 - 626 642 953

## ACCESIBILIDADE FÍSICA

### Entorno inmediato ao establecemento

- A casa sitúase en ámbito chairo, amplo e despexado de obstáculos na liña de paso.

### Acceso

- A entrada principal é accesible, sen desniveis. O pavimento é de lousas de pedras homoxéneas.
- A porta ten un ancho libre de paso de **1,05 m**.

### Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **77 cm**, debaixo hai un fondo libre de **60 cm** e altura libre de **65 cm**.

### Cuarto Adaptado (Nº 1)

- Nº cuartos adaptados: **1**. Están na planta baixa e o itinerario é accesible a través dunha rampla de **1,40 m** de ancho, **1,10 m** de lonxitude e unha inclinación do **28,6%**.
- A porta de entrada mide **75 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,70 m**.
- A cama ten unha altura de **61 cm**, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **1,35 m** de ancho e polo lado esquerdo por un de **1,20 m**.
- As portas dos armarios son corredizas. Os andeis están situados a unha altura entre **12 cm** e **1,55 m**.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

### Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e mide **80 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento pola fronte de **1 m**. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito a **74 cm** de altura.

#### Lavabo

- O lavabo ten unha altura de **84 cm**, pero debaixo ten un moble que impide a aproximación frontal dunha persoa en cadeira de rodas.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,24 m** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **87 cm**.

## Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de **1,30 m** de ancho. Ten cortina para evitar a fuga da auga.
- O chan da ducha é antiescorregadizo e continuo co resto do pavimento do cuarto de baño.
- Ten un asento de ducha abatible e fixo á parede a unha altura de **50 cm** e cunhas dimensións de **49 cm** de ancho e **40 cm** de ancho.
- Ten unha barra abatible que é a mesma que a do inodoro.
- A billa require o xiro do pulso e está a unha altura de **1,15 m**.

## Cociña e salón

- Están situados na planta baixa e o itinerario é accesible a través dunha rampla que hai na porta de acceso á cociña.
- A rampla ten unha lonxitude de 1,06 m, un ancho de 1,50 m e unha inclinación do **28,6%**.
- A porta ten un ancho libre de paso de **1,40 m**.
- O mesado, cociña e vertedoiro están a **88 cm** de altura, teñen mobles debaixo polo que non permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas.
- Os andeis superiores están a unha altura de **1,70 m** e as inferiores a **10 cm**.
- Os andeis e caixóns do frigorífico están a unha altura entre **45 e 75 cm**.
- A mesa da cociña permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **70 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **66 cm**, un ancho de **1,20 m** e fondo libre de **40 cm**.

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### Acceso

- A entrada principal é accesible. O pavimento é de lousas de pedras homoxéneas.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocios nin resaltes.
- No interior, o mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

### Cuarto estándar (Nº2)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- As portas do cuarto e o aseo presentan contraste coa parede.
- A altura da bañeira é de **47 cm** e ten cortina.

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

### Cuarto estándar (Nº2)

- Hai un enchufe ao lado da cama.

### Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

### Sinalización

- A casa apenas dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Non están complementados con información en braille, nin en altorrelevo.

## Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Prazas non delimitadas nin reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Comedor	Planta baixa	Accesible	Ancho da porta: <b>1,05 m (é a porta principal)</b> Mesa rectangular de 4 patas. Altura da mesa: <b>78 cm</b> , Altura baixo mesa: <b>72 cm</b> Ancho baixo mesa: <b>2,40 m</b> , Fondo baixo mesa: <b>65 cm</b> Non dispoñen de carta en braille.
Salón social	Planta baixa	Non accesible por chanzos de <b>16 cm</b> de altura.	Altura da mesa: <b>50 cm</b> , Altura baixo mesa: <b>42 cm</b> Ancho baixo mesa: <b>90 cm</b> , Fondo baixo mesa: <b>25 cm</b> Non dispoñen de carta en braille.
Escaleiras	De planta baixa a 1ª planta.	Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: <b>interior</b> Nº de chanzos por tramo: <b>3 e 10</b> Chan de textura e cor distinta en inicio e final: <b>Non</b> Altura dos chanzos: <b>18 cm</b> Con tabica: <b>Non</b> Con bocel: <b>Si</b> Zócolo de protección lateral: <b>Non</b>
Aseos comúns			Non hai unha cabina de aseo común adaptada.