

Casa Raúl

Lires s/n

15270 Cee (A Coruña)

Teléfono: 981 748 156/636 157 480

E-mail: casaraul.lires@gmail.com

Web: www.casaraul.es

INFORMACIÓN XERAL

No anexo, a parte máis antiga da casa (s. XIX), ten dúas plantas: na primeira, encóntranse o comedor e o cuarto especial adaptado co seu salón-cheminea; na segunda, están situados outro cuarto especial con terraza e un apartamento.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa na que se sitúa a casa é trollo, sen beirarrúas, moi pouco transitada e despexada de obstáculos.

Acceso

- Para acceder á zona da casa onde está a recepción e o comedor, hai que entrar no recinto da casa pola parte dianteira a través dun enreixado de **3 m** de ancho. A continuación, diante da porta hai unha rampla de madeira de **90 cm** de ancho, **80 cm** de longo e cunha pendente do **12%**.
- A porta abre cara ao interior, é parcialmente acristalada e mide **87 cm**.

Recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,06 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 7)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Para acceder ao cuarto adaptado o itinerario é accesible dende a rúa por unha porta que abre cara ao interior e ten un ancho libre de paso de **98 cm**.
- No interior hai un pequeno recibidor con lareira e sofá e a continuación o dormitorio, cuxa porta abre cara ao interior e ten un ancho libre de paso de **82 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,50 m**.
- A cama ten unha altura de **52 cm** e accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo de **1 m**. Existe unha alfombra non ancorada ao chan.
- As portas dos armarios son corredizas. Ten caixóns a unha altura de entre **20 e 40 cm** e o percheiro está fixo a **1,60 m** de altura.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,40 m** de ancho polo lado dereito e pola fronte de 1,30 m. O asento está a unha altura de 41 cm e o mecanismo de descarga a 75 cm. Dispón dun elevador de plástico para o inodoro.
- Ten unha barra de apoio abatible a cada lado a **70 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **68 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **72 cm** de alto e **50 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **72 cm** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **95 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de **2 m** e ten cortina.
- O chan da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do pavimento do cuarto de baño.
- Ten un asento fixo e abatible situado a **46 cm** de altura e cunhas dimensións de **45 cm** de ancho e **45 cm** de fondo.
- A ducha dispón de barra de apoio en forma de "L" colocada na mesma parede das billas e a unha altura de entre **80 cm** e **1,50 m**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **90 cm**. A alcachofa suxéitase sobre a billa.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Para acceder á zona da casa onde está a recepción e o comedor, hai que entrar no recinto da casa pola parte traseira a través dun enreixado de **3 m** de ancho.
- O chan é de lousas de pedra e hai felpudos que non están ancorados ao chan.
- A continuación, diante da porta hai unha rampla de madeira cunha pendente do **12%**.
- No interior o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (Nº 5)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- Ten prato de ducha con chanzo.
- Existen alfombras que non están ancoradas ao chan.
- Non existe contraste de cor entre a porta do baño e a parede.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Cruzando a rúa, a casa conta con unha finca cerrada onde se aparkan os coches. É de herba e terra, sen prazas delimitadas.
Comedor	Planta 0	Accesible	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm , Altura baixo mesa: 73 cm Ancho baixo mesa: 1,70 m , Fondo baixo mesa: 80 cm Non dispoñen de carta en braille.
Escaleira	Planta baixa ata a superior	Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: exterior Nº de chanzos por tramo: 6, 3 e 5 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: si Zócolo de protección lateral: Si Altura do pasamáns: 94 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si
Aseos comúns			Non existen aseos comúns adaptados.