

Casa Rodeo da Casa

Recto.3- Val Xestoso

Monfero, A Coruña

Teléfono: 676132166

Web: www.rodeodacasa.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A entrada á casa é chaira e con algún obstáculo e pois as beirarrúas son de lousa hai zonas de herba e terra compacta.

Acceso

- A entrada principal ten 1 chanzo de **14,02 cm** de suba. A porta é opaca, de dobre folla, mide **80 cm** de ancho ,permanece sempre aberta
- A entrada para unha persoa con mobilidade reducida, seria dende o aparcadoiro (con zonas de herba e pedra de cantería con desniveis) ata entrada posterior da casa, cunha pequena cella de **1 cm** de suba, a porta é opaca de **80 cm** de ancho.

Vestíbulo e recepción

- Non hai un posto de recepción definido, e na parte baixa da casa non hai felpudos ou alfombras que obstaculicen o paso

Cuarto Adaptado

- Encóntrase situada en planta baixa
- A porta do cuarto mide **80 cm** de ancho.
- A cama ten unha altura de **49 cm** e ten acceso polos dous lados, lado dereito **55cm**,y polo esquerdo **1,50 cm**
- As portas do armario teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **23 cm e 1,50 m**. O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é de corredía e mide **82 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **85 cm** polo lado dereito, e **1,32c m** pola fronte, que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas de forma oblicua. O asento está a unha altura de **47 cm** e o mecanismo de descarga está a **90 cm**. Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito situada a **68 e 84 cm**.

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **74 cm** de alto e **49 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **98 m** e o resto dos accesorios do baño están a **86 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,20 cm** de ancho
- A ducha ten unha pequena cela de **4 cm** de alto
- O establecemento dispón dunha cadeira de ducha homologada.
- Dispón de barra de apoio horizontal situada a **82 cm** de alto, continua por toda a ducha.
- Ten a billa, a **1,05 cm** de altura e é monomando

Cociña e comedor

- A cociña está situada na planta baixa preto da sala de estar, accédese por un oco de paso de **78 cm** de ancho.
- Na cociña hai un espazo libre de xiro de **1,20 m** de diámetro.
- O mesado, cociña e vertedoiro están a **87 cm** de altura, teñen un fondo de **57-58 cm** debaixo o que permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas.
- Os mandos da cociña requiren o xiro do pulso.
- Os andeis da despensa están a unha altura entre **17 e 50 cm**.
- Os andeis e caixóns do frigorífico están a unha altura entre **47 cm e 117 cm**, o conxelador está a **1,55 m**.
- A mesa do comedor é de **4** patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **79 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **73 cm**, un ancho de **1,13 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada á recepción ten un chanzo de suba, a porta é opaca e abre cara a dentro, non está sinalizada con franxas horizontais ou co logotipo en cor contrastada.
- Nos corredores de circulación o pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar

- Non hai número na porta do cuarto que indique en letras grandes e con cor contrastada.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- O prato de ducha ten un relevo de 5 cm de alto

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Non hai televisor con decodificador de teletexto
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Sinalización

- A casa non dispón de rótulos que sinalan a cubicación das diferentes estancias
- Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	exterior	Non Accesible	O acceso para unha persoa con mobilidade reducida dende o aparcadoiro ata a casa é pola parte posterior da casa pero de pedra de cantería con desniveis e herba.
Escaleira	Todas as plantas	Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 17 cm Fondo da pegada: 30cm Con tabica: Si Zócalo de protección lateral: non Oco baixo a escaleira protexido: non