

Casa Souto de Abajo

O lugar Souto - A Ponte Arcediago

15.808 Santiso (A Coruña)

Teléfono: 981 517 735 / 699 710 047

E-mail: info@casasoutodeabajo.com

Web: www.casasoutodeabajo.com

Accesibilidade

Entorno inmediato ao establecemento

- A área de estacionamento non está definida nin ten plazas reservadas para persoas con mobilidade reducida (PMR).
- A entrada do apartamento estándar aquí analizado, pola porta de entrada, é por unha rúa chaira, libre de obstáculos e cunha anchura mínima de **92 cm**.
- A parte posterior do edificio, que alberga tamén o acceso ao apartamento adaptado, ten unha lixeira inclinación, con beirarrúas de ancho de aproximadamente **92 cm** e libre de obstáculos.

Acceso

- Para ter acceso ao apartamento adaptado, a partir do aparcadoiro vaise por unha estrada pavimentada de máis de **10 m** lonxitude, cunha pendente máxima de **10,5%** ea súa anchura varía entre os **50 e 70 cm**.
- A porta do apartamento mide **87 cm** de ancho, abre cara ao exterior e é parcialmente de vidro. O exterior e o interior do apartamento, pola súa porta principal, están ao mesmo nivel.
- No cuarto do apartamento hai unha porta de **92 cm** de ancho, pola que se accede directamente ao exterior por unha rampla de **1 m** de largo, **31 cm** de ancho, e cunha inclinación do **23%**.

Vestíbulo e recepción

- A recepción dos clientes faise nos apartamentos.

Apartamento Adaptados

- N^o apartamentos adaptados: **1**. É na planta baixa e o percorrido é accesible.
- A porta do apartamento mide **87 cm** de ancho e para acceder ao cuarto ao cuarto hai un oco de paso de máis de **80 cm**.
- No cuarto, hai un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro. A distancia mínima entre mobles é de **77 cm**.
- A cama ten unha altura de **55 cm** e se accede á mesma dende o lado esquerdo por un espazo de **1,60 m** de ancho, e polo dereito de **77 cm**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. As baldas están situadas a unha altura de **56 cm** e o percheiro está a **1,99 m**.
- O interruptor de luz está situado ao lado da cama.
- A porta de acceso dende o cuarto ao exterior mide **92 cm** de ancho e é por unha rampla **1 m** de largo, **31 cm** de ancho, e cunha inclinación do **23%**.

Cuarto de baño do apartamento adaptado

- A porta é corredía e mide **75 cm**.
- Dentro, fronte á pía, hai un espazo de xiro de **80 cm** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de acercamento de **98 cm** no lado dereito, **1,73 m** no lado esquerdo e **98 cm** polo fronte.. o asento está a unha altura de **47,5 cm** e o mecanismo de descarga a **91 cm**.
- Ten unha barra abatible en cada lado, situada a unha altura de **61-82 centímetros** no lado esquerdo e de **80-96 centímetros** no lado dereito, con unha separación entre ambas de **47 cm**.

Lavabo

- Debaixo da pía hai un espazo libre de **65 cm** de altura e **68 cm** de fondo que permite a aproximación frontal dunha cadeira de rodas. A billa é monomando
- A altura do borde inferior do espello é de **1 m** e os outros accesorios do baño están a **86 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **98 cm**. Ten mampara pregable
- O chan do baño é continuo co resto e o pavimento é antiescorregadizo.
- Hai un asento de ducha fixado na parede a unha altura de **58 cm e con dimensións de 32 cm** ancho e de profundidade. Ten espazo de acceso frontal de **1,12 m** e no lado esquerdo de **53,5 cm**.
- Ten unha barra de apoio situada diagonalmente na parede oposta á billa a unha altura de **84-97,5 cm**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,21 m**.

Cociña e sala de estar

- Están situados na entrada do apartamento, compartindo a mesma cabina. A porta de entrada é a porta do apartamento e hai un espazo virar **de 1,50 m**.
- A disposición dos elementos da cociña están escondidos por un armario con tiradores de fácil apertura. O sobremesado, cociña e vertedoiro están a **1,25 m** de altura, teñen mobles debaixo de xeito que non permiten a aproximación frontal para usuarios de cadeiras de rodas.
- As baldas superiores están a unha altura **1,75 m** e abaixo a **55 cm**.
- As baldas e caixóns da neveira están a unha altitude entre **45 e 65 centímetros**. O conxelador a **80 cm**.
- A mesa da cociña permite a aproximación frontal dos usuarios de cadeiras de rodas. Ten **73 cm** de altura libre, unha altura libre de **71,5 cm** e un fondo e ancho libre de **62,5 cm**.
- A zona do salón non dispón de mesa que permita aproximarse ás persoas que utilizan cadeiras de rodas, é unha pequena mesa de centro de **43,5 cm** de altura

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada ao apartamento adaptado faise atravesando unha porta parcialmente acristalada, sen desniveis e de doada apertura cara ao interior.

- A entrada ao apartamento estándar, dende a zona do aparcadoiro faise por unha porta de dobre folla, de doada apertura, parcialmente acristalada, cun chanzo anterior de 8 cm de altura, cuxo bordo non está sinalizado cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada. Se se fai dende a porta situada na estrada principal será salvando dúas ramplas, a primeira dela de **32,4%** de pendente, **1,02 m** de ancho e **38 cm** de longo que accede á beirarrúa, e dende a beirarrúa á porta, de **80 cm** de ancho, de apertura cara ao interior e parcialmente acristalada, hai outra rampla cunha pendente de **12,2%**, de menos de **1 m** de lonxitude e de 80 cm de ancho.
- O percorrido dende o aparcadoiro ata a porta traseira do apartamento estándar é de chan empedrado polo que é posible encontrar algunha cella ou oco neste.

Apartamento Standard

- Ten dúas plantas que se comunican por unha escaleira interior.
- O número dos cuartos deste apartamento preséntase nun cartel colocado na propia porta a unha altura de **1,70 m**. O tamaño dos caracteres é de **5,5x4 cm** Presentan contraste entre os caracteres e o letreiro. Non está en Braille nin en altorrelevo.
- Tanto no dormitorio coma no cuarto de baño non hai elementos voados que impliquen risco.
- Existe contraste entre as portas e as paredes.

Cociña e sala

- Non hai ocos ou cellas no chan e o mobiliario está situado de tal forma que non constitúe un obstáculo.
- Hai alfombras que non están ancoradas axeitadamente.

Aseo común do apartamento

- Non hai buratos ou cellas no chan, nin elementos voados en liñas de paso que impliquen risco.
- Hai contraste entre a porta e a parede.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto Standard (N.º 3)

- Hai acceso a Internet.
- Existe un enchufe á beira da cama.

Aseo común do apartamento

- As portas dos baños non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" nin banda libre inferior que permita ver se hai alguén dentro.

Atención ao Cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente sabe a linguaxe de signos.

Outras salas	Cubicación	Tipo itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Sen plazas delimitadas reservados para o PMR. A pista é empedrada polo que pode ter cellas e ocos.

Pasos	Apartamento Standard	Planta baixa Piso 1	Tipo de escaleira: interior Número de pasos: 15 Solo de textura e cor distinto no inicio e final: Non Chanzos compensados: Sí Con tabica: Se Con bocel: Sí Zócolo de protección lateral: Sí Espazo protexido baixo as escaleiras: Sí
-------	-------------------------	------------------------	--