

Casa Val Fresco

Curantes Novo, 12

36686 Curantes – San Miguel – A Estrada (Pontevedra)

Teléfono: 986 681 841

E-mail: valfresco@aestrada.com

Web: www.valfresco.aestrada.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso á casa é chaira e ampla, totalmente despexadas de obstáculos na liña de paso e o pavimento é de lousas de pedra.

Acceso

- O acceso á casa ten **3** chanzos e unha rampla como itinerario alternativo accesible. A rampla é de lousas de pedra lisas e homoxéneas de **3,85 m** de lonxitude, **1,40 m** de ancho e unha inclinación do **24,9%**.
- A entrada ao vestíbulo da casa é accesible. A porta principal da entrada abre cara a dentro, é de madeira e de apertura manual e ten un ancho libre de paso superior a **2 m**.

Vestíbulo e recepción

- O lugar de recepción ao visitante coincide co bar da casa.
- O mostrador é a barra do bar e ten unha altura de **1,10 m**. Baixo este non existe espazo de aproximación frontal dun usuario en cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible. Para acceder á zona dos cuartos o pavimento esta en forma de rampla de acceso cunha lonxitude de **2,46 m**, un ancho de paso de **1,55 m** e unha inclinación do **8,7%**.
- A porta para acceder á zona do dormitorio é de dobre folla e mide **78 cm** de ancho, cada unha.
- A porta do dormitorio ten un ancho libre de paso de **78 cm** de ancho.
- A cama ten unha altura de **55 cm** e accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **1,30 m** e polo esquerdo cun espazo de **55 cm** de ancho.
- As portas do armario son abatibles e teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura de **50 cm** e o percheiro está fixo a **1,70 m** de altura.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a fóra e ten un ancho libre de paso de **76 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1 m** polo lado dereito e **85 cm** pola fronte. O asento está a unha altura de **45 cm** e o mecanismo de descarga está a **90 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito situada **53 e 70 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **78 cm** de alto e **53 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,25 m** e o resto dos accesorios do baño están entre **85 y 90 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,10 m** de ancho e frontal de **1,30 m**.
- O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é antiescorregadizo.
- A barra de apoio abatible do inodoro, podería utilizarse dende a ducha. Non existe unha cadeira de ducha homologada.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,18 m**.
-

Comedor

- A casa ten servizo de restaurante, para os seus hóspedes e para a xente da rúa con previo aviso.
- Está situado na planta baixa da casa entre o bar e a zona dos cuartos.
- Para acceder ao comedor a porta é parcialmente acristalada, abre cara ao exterior e é de dobre folla, unha de **86 cm** e outra folla de **55 cm**, aínda que a folla grande permanece sempre aberta en horario de apertura.
- As mesas do comedor son rectangulares de **4** patas e permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **78 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **68 cm**, un ancho libre de **95 cm** e fondo libre de **80 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada á recepción que corresponde co bar é completamente accesible. A porta é de madeira e permanece sempre aberta.
- O acceso aos cuartos estándar é por medio das escaleiras interiores, polo que a planta superior non é accesible.

Cuarto estándar

- Os cuartos carecen de sinalética numérica ou calquera outro tipo.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco. O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A iluminación non é homoxénea.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Sinalización

- A casa non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas, nin dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" nin banda libre inferior que permita ver se hai alguén dentro deste.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior da casa	Accesible, o terreo é de terra compacta e grava e está en lixeira pendente.	Non existe ningunha praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). As prazas non están sinalizadas nin delimitadas.
Aseos comúns	No bar	Accesible	Non existe ningunha cabina adaptada, aínda que as dimensións da cabina de señoras son moi amplas.
Escaleira	Todas as plantas	Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 8 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 17 cm Fondo da pegada: 28 cm Con tabica: Non Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: A un lado, 94 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si