

Hotel Quimada

C/Carrasca 2, Ramallosa (Nigrán).

Pontevedra

Teléfono: 986 350 307

E-mail: info@quimada.com

Web: www.queimada.com

INFORMACIÓN XERAL

Dispón de 27 cuartos dos cales un é adaptado para persoas con discapacidade.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A entrada principal do hotel encóntrase nunha rúa con beirarrúas chairas e amplas, totalmente despexadas de obstáculos na liña de paso.
- Hai 1 praza de aparcadoiro reservada para **PMR** nas súas inmediación.

Acceso

- A entrada principal é accesible xa que conta cunha rampla alternativa a un chanzo de **9 cm** de alto.
- A rampla ten unha lonxitude de **50 cm**, un ancho de **83 cm** e unha inclinación del **24,9%**.
- A porta ten un ancho libre de paso de **80 cm** e un tirador a unha altura de entre **76 cm** e **1,16 m**. Antes da porta hai un felpudo correctamente ancorado ao chan.

Vestíbulo e recepción

- No vestíbulo hai alfombras que non están completamente ancoradas ao chan.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,10 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 102)

- N.º cuartos adaptados: 1. Está na 1ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta mide **77 cm** e no dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **31 cm**.
- A cama ten unha altura de **54 cm** e accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo de máis de **1 m** de ancho.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **61 cm** e **1,90 m**. O percheiro está a **1,85 m** de altura.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é corredía e ten un ancho libre de paso **70 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo de aproximación polo lado esquerdo de **1,40 m** e pola fronte de **90 cm**. O asento está a unha altura de **39 cm** e o mecanismo de descarga entre **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito e unha abatible no lado contrario, situadas a unha altura de entre **56** e **72 cm** e cunha separación entre elas de **75 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **74 cm** de alto e **22 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **99 cm** e o resto dos accesorios do baño están entre **87 cm** y **1,46 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,80 m**. O prato de ducha está ao mesmo nivel do chan e é antiescorregadizo.
- Ten un asento de ducha abatible e fixo situado a unha altura de **49 cm**. O asento ten un ancho de **33 cm** e un fondo de **31 cm**.
- Dispón de barras de apoio fixa no lado esquerdo a unha altura entre **71 e 88 cm**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **92 cm**.

Aseo adaptado na zoa común

- Hai **1** cabina de aseo adaptado independente e común para ambos os dous sexos. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- Está sinalizado co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- A porta é corredía e mide **70 cm**. No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de aproximación polo lado dereito de **85 cm** de ancho. O asento está situado a unha altura de **39 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito a unha altura de entre **60 e 74 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **67 cm** de alto e **22 cm** de fondo. A billa é monomando.
- La altura del borde inferior del espello es de **1 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal ten un chanzo de **9 cm** de alto cuxo bordo está sinalizado cunha franxa de cor e textura diferenciada, ao igual que a rampla alternativa ao chanzo.
- A porta é acristalada parcialmente e está sinalizada co logotipo do hotel.
- Antes da porta hai un felpudo correctamente ancorado.
- En recepción o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.

Cuarto estándar (nº104)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A bañeira ten unha altura de **45 cm**.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas e servizos.
- Os textos e iconas son de cor contrastada pero o soporte produce reflexos coa luz que dificultan a lectura. Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Existe 1 praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR) a 5 m do acceso ao hotel. O ancho de praza é de 2, 60 m e a lonxitude de 5 m .
Restaurante / Buffet almorzos	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas, redondas e rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 60 cm Ancho baixo mesa: 50 cm , Fondo baixo mesa: 1,20 m Non dispoñen de carta en braille.
Terraza	Exterior	Non accesible	Hai 9 chanzos de 18 cm de altura.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura de barra: 74 cm . Altura baixo barra 71 cm e fondo de 29 cm . Non dispoñen de carta en braille. Dispoñen dunha zona con conexión a internet.
Sala Reunións	Planta 1ª	Accesible	Non hai mesas.
Piscina	Exterior	Accesible con rampla	A rampla é de dous tramos de máis de 20 m de lonxitude, de entre 1,10 e 2,80 m de ancho e unha inclinación que varía entre 12,2% y 3,5 % . Non dispón de grúa de acceso ao vaso.
Ximnasio		Non accesible	Existe un chanzo na porta e no interior as dimensións son moi reducidas.
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura de los botóns de chamada: 1,03 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 98 cm x 1,24 m Altura dos botóns de mando: entre 1,18 e 1,30 m Altura do pasamáns: 1,07 m Espello fronte á porta: Si Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo: Non Botóns con números en braille: Non Botóns de cor contrastada: Non Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 5 y 11

			Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 19 cm Fondo da pegada: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Si Altura de Pasamáns: A un lado, 83 cm Oco baixo a escaleira protexido: Se Existe unha altura entre 1,79 e 1,88 m, unha persoa alta pode dar coa cabeza.
--	--	--	---