

Hotel Apartamento Dabarca

C/ Palamios, 2

36001- Pontevedra

Teléfono: 986 869 723

E-mail: info@hoteldabarca.com

Web: www.hoteldabarca.com

INFORMACIÓN XERAL

Conta 22 apartamentos, sendo dous deles accesibles para persoas con discapacidade.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha avenida chaira, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal é accesible a través dunha rampla alternativa aos chanzos.
- A entrada principal ten **2** chanzos de **17 cm** de alto cunha rampla alternativa de **1,83 m** de lonxitude, 1 m de ancho e unha inclinación do **14%**. Existe un relanzo de **2,20 m** de fondo e **2,12 m** de ancho.
- A rampla dispón dun pasamán situado a **88 cm** pero non é continuo durante todo o percorrido e non está prolongado no inicio e fin desta.
- A porta é automática e ten un ancho libre de paso de **90 cm** ancho. Xunto a esta hai un telefonillo situado entre **1,45 y 1,68 m** de altura.

Vestíbulo e recepción

- Para acceder a recepción hai dúas ramplas cun relanzo intermedio.
- A **1ª** rampla ten unha lonxitude de **5 m**, un ancho de **1,90 m** e unha inclinación do **10,5%**, o relanzo mide **1,90 m** de ancho e **1,10 m** de fondo. A **2ª** rampla mide **3 m** de lonxitude, **1,18 m** de ancho e ten unha inclinación do **17,6%**.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,18 m**, non adaptada para usuarios de cadeira de rodas.
- No vestíbulo hai alfombras que non están completamente ancoradas ao chan.

Cuarto Adaptado (Nº 012)

- N.º cuartos adaptados: **2**. Están na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **75 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **77 cm**.
- A cama ten unha altura de **59 cm** e accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **77 cm** de ancho e polo lado esquerdo de **80 cm**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **50 cm** e **1,80 m**. O percheiro está a **1,43 m** de altura.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é corrediza e ten un ancho libre de paso de **73 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,30 m** de ancho polo lado dereito e pola fronte de **92 cm**. O asento está a unha altura de **39 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito a unha altura de **58 e 76 cm** e unha fixa no lado contrario a **74 e 87 cm** de altura. Hai unha separación entre ambas as dúas de **60 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **77 cm** de alto e **28 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **86 cm** e o resto dos accesorios do baño están entre **72 cm y 1,80 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,50 m** de ancho.
- O chan da ducha é escorregadizo (ten alfombra) e está ao mesmo nivel que o do resto do pavimento do cuarto de baño.
- Ten un asento fixo e abatible situado a **43 cm** de altura, cunhas dimensións de **32 cm** de ancho e **35 cm** de fondo. Dispón dun espazo de achegamento lateral polo lado dereito de **1 m** e pola fronte de **90 cm**.
- A ducha dispón dunha barra de apoio horizontal situada a **78 cm** de altura.
- A billa é monomando e está situada xunto ao asento a unha altura de **54 cm**. A alcachofa está suxeita nunha barra vertical que permite regular a súa altura entre **1,48 y 2 m**.

Cociña e comedor

- O itinerario é accesible por un oco de paso de **87 cm** de ancho.
- Na cociña hai un espazo libre de xiro de **1 m** de diámetro.
- O mesado, cociña e vertedoiro están a **78 cm** de altura, teñen mobles debaixo polo que non permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas.
- Os mandos da cociña requiren o xiro do pulso.
- Os andeis superiores están a unha altura entre **1,35 e 2 m** e as inferiores están a **55 cm**.
- Os andeis e caixóns do frigorífico están a unha altura entre **28 e 76 cm**.
- A mesa do comedor é de **4** patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **78 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **75 cm**, un ancho de **1,38 cm** e fondo libre de **69 cm**.

Aseo adaptado na zona común

- O hotel conta con 1 aseio común adaptado e independente. Está situado na planta 1ª e o itinerario é accesible. Está sinalizado co Símbolo Internacional de Accesibilidade.
- A porta ábrese cara a dentro e teñen un ancho libre de paso de **75 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro moi escaso.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,90 m** de ancho polo lado dereito, e pola fronte de **99 cm**. O asento está situado a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito a unha altura de 50 e 74 cm e unha fixa no esquerdo a **50 e 74 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **78 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **78 cm** de alto e **40 cm** de fondo. A billa é de presión.
- A altura do bordo inferior do espello é de **84 cm**, e o resto dos accesorios do aseo están a **1,10 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- O acceso principal conta con **2 chanzos** de **17 cm** de alto. Teñen bocel de **3 cm** e carecen de pasamáns. No lateral dereito hai unha rampla de acceso.
- A porta principal é de vidro, automática e corrediza. Non está sinalizada con franxas horizontais ou co logotipo do hotel en cor contrastada.
- Hai un felpudo solto antes e despois da porta.

Cuarto estándar (Nº 105)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de **45 cm** e ten biombo corredizo.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espertador.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" nin unha banda libre inferior que permita ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Os rótulos seguen un mesmo patrón, están a unha altura media de **1,85 e 1,96 m**. Os caracteres miden **3,5 cm** e son de cor contrastada respecto ao fondo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible con rampla.	A rampla mide 1,20 m de ancho, 2,10 m de lonxitude e ten unha inclinación do 10,5% Hai 1 praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). A praza mide 2,13 m de ancho e 4,50 m de lonxitude. Está sinalizada no pavimento e verticalmente.
Cafetería/Almorzos	Planta 1ª	Accesible con ascensor e rampla.	A rampla mide 4,43 m de lonxitude, 87 cm-1,40 m de ancho e unha inclinación do 10,5% Altura de barra: 1,13 m Mesas cadradas e redondas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 68 cm Ancho baixo mesa: 68 cm , Fondo baixo mesa: 90 cm Non dispoñen de carta en braille .
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 1,22 m Ancho da porta: 67 cm Ancho e fondo de cabina: 86,5 x 95 cm Altura dos botóns de mando: entre 1,10 e 1,37 m Altura do pasamáns: 88 cm Espello fronte á porta: Si Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo e braille: Si Botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 8 y 15 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 31 cm Con tabica: Se Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Si Altura de Pasamáns: Ambos os dous lados, 1 m Oco baixo a escaleira protexido: Si