

Hotel Arce

C/ Julian Valverde, 40
36393 Sabaris-Baiona (Pontevedra)

Teléfono: 986 386 060

Web: www.hotelarce.com

E-mail: contactus@hotelarce.com

INFORMACIÓN XERAL

Na planta baixa encóntrase un cuarto adaptado e o resto na primeira planta onde se accede por ascensor.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso é ampla, chaira e despexada de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal é accesible, sen desniveis.
- A porta é de dobre folla, abre cara ao exterior e ten un ancho libre de paso **66 cm** cada unha.
- Despois da porta hai colocado un felpudo sen ancorar ao chan.
- Xunto á porta hai un timbre de chamada que está a unha altura de **1,38 m**.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,13 m**, non adaptada para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (001)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- Hai **2** portas de entrada, a **1ª** porta mide **78 cm** de ancho e a **2ª** **77 cm**, ambas as dúas abren cara a dentro.
- Entre ambas as dúas portas hai un relanzo de **1,20 m** de ancho e **1,30 m** de fondo.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. O espazo mínimo entre os mobles é de **1,33 m**.
- A cama ten unha altura de **60 cm** e accédese a esta por ambos os dous lados, por un espazo de **90 cm** de ancho.
- As portas dos armarios son abatibles a **90º** de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **37** e **74 cm**. O percheiro está a **1,85 m**.
- O escritorio ten unha altura de **78 cm**, baixo a mesa existe un espazo libre **63 cm** de altura, un ancho de **75 cm** e un fondo de **41 cm**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto

- A porta abre cara a dentro e mide **76 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,20 m** de ancho polo lado esquerdo, 85 cm polo dereito e pola fronte de **1 m**. O asento está a unha altura de **39 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm** de altura.
- Ten barra de apoio abatible no lado esquerdo situada a **60 e 80 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **71 cm** de alto e **18 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,13 m** e o resto dos accesorios do baño están entre **20 y 96 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,20 m** de ancho.
- O prato da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño aínda que en baixo relevo.
- Non dispón de asento de ducha.
- Ten unha barra fixa vertical situada entre **1 e 1,30 m** de altura, na parade accesible.
- A billa é monomando e está situado a unha altura de **86 cm**. Ten cortina.

Aseo adaptado na zona común

- Está situado na planta baixa e o itinerario accesible. Está sinalizado na porta cun símbolo diferente ao **SIA**.
- Hai **2** cabinas indistintas, unha para homes e outra para mulleres.
- A porta da cabina abre cara a dentro e mide **68 cm** de ancho.
- No seu interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento pola fronte e polo lado dereito de **95 cm**. O asento está situado a unha altura de **39 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito situada a unha altura entre **52 e 70 cm** e unha fixa no esquerdo en forma de L, situada entre **72 e 87 cm** de altura e separadas unha distancia de **74 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **74 cm** de alto e **12 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,19 m**, e o resto dos accesorios do aseo están a **95 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada é sen desniveis.
- Accédese por unha porta de dobre folla, de vidro e sinalizada co logotipo do hotel que carece de contraste de cor.
- Hai un felpudo solto despois da porta.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.

Cuarto estándar

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual non obstante hai alfombras non fixas ao pavimento.
- Dispón de ducha cuxo prato ten un chanzo en alto relevo e un biombo corredizo.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Ten conexión a internet.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espertador.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de avisadores luminosos en caso de emerxencia.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" nin unha banda libre inferior que permita ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que indican a situación das distintas estancias.
- Os rótulos seguen un mesmo patrón e están a unha altura entre **1,75 y 2,20 m**.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Hai 8 prazas das cales 1 está reservada para persoas de mobilidade reducida (PMR). Está sinalizada no pavimento co SIA. Ancho praza 2,20 m e lonxitude 4 m .
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura de barra: 1,10 m Hai mesas redondas e cadradas con pata central. Altura de mesa: 75 cm , Altura baixo mesa: 72 cm Ancho baixo mesa: 69 cm , Fondo baixo mesa: 30 cm Non dispoñen de carta en braille
Ascensor	Toda as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 1,08 m Ancho da porta: 70 cm Ancho e fondo de cabina: 96 x 90 cm Altura dos botóns de mando: entre 1,22 e 1,02 m Altura do pasamáns: 95 cm Espello fronte á porta: Si Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastada: Non Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non

Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 10 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 32 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Si Altura de Pasamáns: A un lado, 70 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si
-----------	------------------	--------------------------	--