

Hotel Balneario Compostela

Ctra. Santiago-Noia, Os Ánxeles

15280 Brión (A Coruña)

Teléfono: 981 559 000

E-mail: hotel@hbcompostela.com

Web: www.hbcompostela.com

ACCESIBILIDAD EFÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A entrada principal do hotel encóntrase nunha rúa con beirarrúas chairas e amplas, totalmente despexadas de obstáculos na liña de paso.
- Hai unha praza pública de aparcadoiro reservada para PMR nas súas inmediacións, ademais de aparcadoiro propio en interior do hotel. No itinerario dende a praza pública ata a porta do hotel a beirarrúa ten unha altura de **3 cm**.

Acceso

- A entrada principal é accesible.
- A entrada ten dúas portas contiguas, automáticas, corredizas e cun ancho libre de paso en total de **1,60 m**. Existe un felpudo fixado ao chan entre ambas portas.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,17 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas.

Habitación Adaptada (Nº 408)

- N.º cuartos adaptados: 4. Están na 4ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta mide **81 cm** e no dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,24 m**.
- A cama ten unha altura de **54 cm** e accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo de entre **80 e 90 cm**.
- As portas dos armarios son de corredías. Os andeis están situados a unha altura de **40 cm** e o percheiro está fixo a **1,20 m** de altura.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,60 m**.

Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **81 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo lateral de acceso que permite a transferencia polo lado dereito de **1,50 m** e de **90 cm** pola fronte. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **71 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible a cada lado a unha altura de **82 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **63 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **80 cm** de alto e **55 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,18 m** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **1 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal maior de **1,50 m**. Ten un biombo abatible cara a fóra e dividida en dúas partes.
- O prato de ducha está ao mesmo nivel do chan e é antiescorregadizo, aínda que presenta unha pequena deixa de **1,5 cm** por guía de biombo.
- Dispón dun asento de ducha abatible fixado na parede lateral a unha altura de **42 cm** e cunhas dimensións de **45 cm** de ancho e de fondo.
- Ten barra de apoio situada a unha altura de entre **1,25** e **1,82 m**.
- A billa é termostática e require o xiro de pulso. Está situado a unha altura de **90 cm** e a unha distancia de **45 cm** do asento. A alcachofa suxéitase sobre a billa.

Aseo adaptado en zona común

- Hai **unha cabina** de aseo adaptada independente e común para ambos os dous sexos. Está situada na planta baixa e o itinerario é accesible.
- Sinalizouse co Símbolo de Accesibilidade pero non o internacional.
- A porta da cabina está sinalizada co SIA, abre cara ao interior e mide **82 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,60 m** pola fronte e polo lado esquerdo pódese realizar a transferencia de forma oblicua pola presenza do lavado. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo e outra fixa no lado dereito a unha altura de **87 cm** e cunha separación entre ambas as dúas é de **61 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **72 cm** de alto e **60 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **91 cm** e o resto dos accesorios do aseo están a unha altura media de **1 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal é accesible.
- Hai dúas portas contiguas, automáticas, corredizas e de vidro. Están sinalizadas con franxas horizontais pero con escaso contraste de cor e entre ambas as dúas hai un felpudo ancorado correctamente ao chan.
- En recepción o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.

Habitación estándar (nº 106)

- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres e con contraste de cor.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

- Ten bañeira cuxo bordo está a unha altura de **43 cm**. O biombo é de vidro e non está sinalizado con franxas de cor contrastada.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI. A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao carón da cama.
- Dispoñen de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas non teñen un sistema de cerre cun sinal visual de “ocupado ou libre”.

Sinalización

- El hotel dispón de rótulos que sinalan a cubicación das diferentes estancias e servizos.
- Os textos e iconas non son de cor contrastada pero no dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Planta -2	Accesible con ascensor	Hai 2 prazas de aparcadoiro reservadas para PMR , con unhas dimensións de 4,50 m de ancho e 5 m de lonxitude e sinalizadas no pavimento co SIA .
Restaurante / bufete almorzos	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas e redondas con pata central. Altura da mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 74 cm Ancho baixo mesa: 74 cm , Fondo baixo mesa: 40 cm Altura barra de bufete: varía entre 68 e 93 cm . Non dispoñen de carta en braille.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura da barra: 1,10 m Mesas cadradas e redondas con pata central Altura da mesa: 77 cm , Altura baixo mesa: 76 cm Ancho baixo mesa: 67 cm , Fondo baixo mesa: 20 cm Non dispoñen de carta en braille.
Salón	Planta baixa	Accesible	Altura da mesa: 75 cm , Altura baixo mesa: 67 cm Ancho baixo mesa: 1,75 m , Fondo baixo mesa: 90 cm
Piscina e Ximnasio	Planta baixa e -1	Accesible con ascensor	Non dispoñen de grúa de acceso ao vaso. Dispón de un aseo adaptado nos vestiarios.
Ascensores (2)	Todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns de chamada: 1,05 m Ancho da porta: 82 cm Ancho e fondo de cabina: 1,07 x 1,50 m Altura dos botóns de mando: entre 93 cm e 1,20 m Altura do pasamáns: 89 cm Espello fronte á porta: Si Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non e visuais: Sí Botóns con números en altorrelevo e braille: Si Botóns de color contrastado: No Botón de emerxencia con unha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non

Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm. Fondo da pegada: 30 cm Con tabica: Si. Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Non Altura do Pasamáns : 95 cm
-----------	------------------	--------------------------	--