

Hotel Bosque Mar

Reboredo, 23

36988 O Grove (Pontevedra)

Teléfono: 986 731 055

E-mail: info@bosquemar.com

Web: www.bosquemar.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso é chaira, ampla e despexada de obstáculos.
- O itinerario dende o aparcadoiro ata o hotel é por unha zona asfaltada de grande amplitude e cunha lixeira pendente nalgúns tramos.

Acceso

- A entrada principal do hotel ten máis de **10** chanzos. O itinerario alternativo accesible é polo ascensor panorámico.
- Ao ascensor accédese por unha porta que se abre con tarxeta facilitada polo hotel. Por esta accédese a un vestíbulo onde se sitúa o ascensor
- Antes e despois desta hai espazo abondo para facer un xiro de **1,50 m** de diámetro coa cadeira de rodas.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,03 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas, xa que non permite a aproximación frontal a este.

Cuarto Adaptado (Nº 007)

- N.º cuartos adaptados: **2**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible. A porta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro. A distancia entre mobles é superior a **1,20 m**.
- A cama ten unha altura de **55 cm**. Accédese a esta por ambos os dous lados, xa que no lado dereito hai un espazo de **70 cm** de ancho e no esquerdo **1 m**.
- As portas dos armarios son corredizas. Os andeis e caixóns están a unha altura que varía entre **30 e 70 cm** e o percheiro está a **1,80 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,40 m**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,20 m** de ancho e polo lado esquerdo de **60 cm**, coincidindo coa zona da ducha. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio no lado dereito do inodoro, a unha altura de entre **70 e 1,10 m**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **65 cm** de alto e **56 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **90 cm** e o resto dos accesorios do baño están a **80 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de **60 cm**. Ten biombo abatible.
- O chan da ducha é continuo co resto do pavimento e é antiescorregadizo.
- Ten un asento abatible e fixo, situado a **50 cm** de altura e cunhas dimensións de **40 cm** de ancho e **45 cm** de fondo.
- Hai 1 barra de apoio situada diagonalmente na mesma parede que as billas e a unha altura de entre **90 cm** e **1,30 m**.
- A billa é monomando e está a unha altura de **1,10 m**. A alcachofa é regulable en altura dende os **1,10 m** ata os **1,50 m**.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con **1** aseo adaptado na zona común. Está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.
- É unha cabina independente do resto e está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- A porta ábrese cara a dentro e mide **80 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,80 m** de ancho pola fronte. O asento está situado a unha altura de **48 cm** e o mecanismo de descarga a **98 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito a unha altura de **78 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **68 cm** de alto e **55 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,05 m** e o resto dos accesorios do aseo están a **80 cm** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal do hotel ten máis de **10** chanzos, cuxos bordos non están sinalizados cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada. O itinerario alternativo accesible é polo ascensor panorámico.
- Ao ascensor accédese por unha porta parcialmente acristalada, pola cal se accede a un vestíbulo onde se sitúa o ascensor

Cuarto estándar (Nº005)

- O número do cuarto indícase en letras grandes e con cor contrastada.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.

- O baño dispón de bañeira con biombo de vidro sen sinalizar.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV pode programarse como despertador.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior		Hai 1 praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR) e sinalizada con o SIA.
Salón Buffet almorzos-Cafetería	Planta 0	Accesible	Ancho da porta: 80 cm . Altura de barra buffet: 85 cm Altura de mesa: 72 cm , Altura baixo mesa: 68 cm Ancho baixo mesa: 78 cm , Fondo baixo mesa: 20 cm Non dispoñen de carta en braille
Ascensor	Todas as plantas	Accesible	Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 1 x 1,20 m Altura dos botóns de chamada: 90 cm Altura dos botóns: entre 1,10 e 1,23 m Espello fronte á porta: Non Altura do pasamáns: 95 cm . Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoras: Non botóns en altorrelevo e braille: Si botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia con avisador luminoso: Non
Escaleiras	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Pasamáns: Si . Oco baixo a escaleira protexido: Si
Piscina	Exterior		Non dispón de grúa de acceso ao vaso nin de vestiarios adaptados.