

Hotel Cachada

C/ Cachada, 11

36969 Sanxenxo (Pontevedra).

Teléfono: 986 727 805

E-mail: reservas@hotelcarril.com

Web: www.hotelcarril.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso é chaira, ampla e despexada de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal ten **2** chanzos de **17 cm** de altura e xunto a eles existe unha rampla como itinerario alternativo accesible.
- O pavimento ata chegar á rampla de grava solta.
- A rampla mide **3,80 m** de lonxitude, **1,40 m** de ancho e ten unha inclinación do **10,5%**. Carece de pasamáns.
- A porta abre cara ao exterior, é de dobre folla e ten na súa totalidade un ancho libre de paso de **3,50 m**.
- Existe un timbre de chamada a unha altura de **1,14 m**.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador ten unha altura de **1,05 m** de altura, non adaptado para persoas usuarias de cadeira de rodas, xa que non permite a aproximación frontal.

Cuarto Adaptado (Nº 03)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **77 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,45 m**.
- A cama ten unha altura de **50 cm** e accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **75 cm** de ancho e polo esquerdo de **2 m**.
- As portas dos armarios son abatibles e de difícil apertura.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é corrediza e ten un ancho libre de paso de **80 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,30 m** de ancho polo lado dereito e de **95 cm** pola fronte. O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **78 cm**.
- Dispón dunha barra de apoio fixa no lado esquerdo e outra barra abatible no lado dereito a **60 e 75 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **76 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **80 cm** de alto e **45 cm** de fondo. A billa é monomando
- A altura do bordo inferior do espello é de **1 m** e o resto dos accesorios do baño están entre **90 cm e 1,20 m** de altura.

Ducha

- O cuarto de baño dispón de ducha, cun espazo de aproximación lateral de **1 m**.
- O chan da ducha está igualado co resto do pavimento do baño e é antiscorregadizo.
- Non dispón de ningún asento ou cadeira de ducha homologada.
- A ducha carece de barras de apoio.
- A billa require xiro do boneco e está a **90 cm** de altura. A alcachofa está suxeita a **1 m** de altura.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado na planta baixa e o itinerario é accesible. Hai unha cabina adaptada, independente e común para ambos os dous sexos. Non está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA).
- A porta ábrese cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **77 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,30 m** de ancho polo lado dereito e pola fronte de **1,20 m**. O asento está situado a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito e outra fixa no lado esquerdo, a **58 e 74 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **79 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **73 cm** de alto e **50 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1 m** e o resto dos accesorios do aseo están a **90 cm** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- Ten bañeira a unha altura de **45 cm** e dispón.
- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres e con contraste de cor.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet. Dispón de información escrita dos servizos prestados.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" nin banda libre inferior que permita ver se hai alguén dentro deste.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das estanzas e servizos, presentan contraste cromático, pero non están complementadas en braille ou altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

| Outras estancias | Cubicación | Tipo de itinerario | Características destacables |
|------------------|------------------|------------------------------------|---|
| Aparcadoiro | Exterior | Accesible, terreo de terra e grava | Non existe ningunha praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). |
| Salón Social | Planta baixa | Accesible | Colocan o mobiliario en función do evento. As mesas adoitan ser baixas a unha altura de mesa: 42 cm |
| Escaleira | Todas as plantas | Sen ascensor alternativo | Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 19 cm Fondo da pegada: 30 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí Zócalo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: 95 cm , a un lado. Oco baixo a escaleira protexido: Sí |