

Hotel Carril

R/ Lucena, s/n

36610 Carril- Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Teléfono: 986 511 507

E-mail: reservas@hotelcarril.com

Web: www.hotelcarril.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso é chaira, ampla e despexada de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal do hotel ten 6 chanzos de **15 cm** de altura e xunto a eles existe unha rampla como itinerario alternativo accesible.
- A rampla de acceso mide **10 m** de lonxitude, **1,60 m** de ancho e ten unha inclinación do **10,5%**. Dispón de pasamáns polo lado esquerdo (de suba) a unha dobre altura de **70 e 99 cm**, é continuo pero non está prolongado ao inicio nin ao final.
- A porta é de apertura manual e ten un ancho libre de paso

Vestíbulo e recepción

- O mostrador ten unha dobre altura de **75 cm e 1,05 m**. Baixo este non existe un espazo libre que permita a un usuario en cadeira de rodas a aproximación frontal.

Cuarto Adaptado (Nº 101)

- N.º cuartos adaptados: 1. Está na 1ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **76 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,45 m**.
- A cama ten unha altura de **50 cm** e accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **1,20 m** de ancho e polo esquerdo de **95 cm**. Hai alfombras non ancoradas correctamente ao chan.
- As portas dos armarios son corredías de doada apertura. O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,56 m**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é corrediza e ten un ancho libre de paso de **72 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1 m** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,20 m**. O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **78 cm**. Dispón dunha barra de apoio fixa vertical no lado dereito e outra barra abatible no lado esquerdo a **58 e 77 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **70 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **75 cm** de alto e **55 cm** de fondo. A billa é monomando.

- A altura do bordo inferior do espello é de **46 cm** e o resto dos accesorios do baño están a **80 cm** de altura.

Ducha

- O cuarto de baño dispón de ducha, cun espazo de aproximación lateral de **1,50 m**.
- O chan da ducha está igualado co resto do pavimento do baño e é antiescorregadizo.
- Ten un asento situado a **44 cm** de altura e cunhas dimensións de **40 cm** de ancho e **35 cm** de fondo.
- A ducha dispón dunha barra de apoio en forma de "L", no lado contrario ás billas e a unha altura de **70 cm y 1,30 m**.
- A billa require o xiro do pulso e encóntrase a **95 cm** de altura. A alcachofa é regulable en altura e está a **1,10 m** como mínimo.

Aseo adaptado na zona común

- Está situado en planta **-1** e o itinerario é accesible utilizando o ascensor. Hai unha cabina adaptada, independente e común para ambos os dous sexos. Non se sinalizou co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- A porta ábrese cara a fóra e ten un ancho libre de paso de **77 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,18 m** de ancho polo lado dereito e pola fronte de **1,40 m**. O asento está situado a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **77 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito e outra fixa no lado esquerdo, a **56 e 73 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **90 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **74 cm** de alto e **45 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1 m** e o resto dos accesorios do aseo están entre **50 cm y 1 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal do hotel ten **6** chanzos de **15 cm** de altura e xunto a eles existe unha rampla como itinerario alternativo accesible.
- Os chanzos son do mesmo tamaño, sen bocel nin tabica e os seus bordos non teñen unha franxa antiescorregadizo de cor contrastada. Conta con pasamáns a ambos os dous lados.
- A porta principal é automática, parcialmente acristalada e sinalizada con franxas de cor contrastada.
- O mobiliario do vestíbulo está distribuído de forma que non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. Non existen elementos en beiril que impliquen risco.

Cuarto estándar (Nº112)

- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres e con contraste de cor.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

- Ten bañeira

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet. Dispón de información escrita dos servizos prestados.
- A TV ten decodificador de teletexto e hai un enchufe ao lado da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" nin banda libre inferior que permita ver se hai alguén dentro deste.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das estanzas e servizos, presentan contraste cromático e non están complementadas en braille ou altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Existe 1 praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baixa	Accesible	Mesas rectangulares e redondas con pata central. Altura barra buffet: 80 cm Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 73 cm Ancho baixo mesa: 1,20 m , Fondo baixo mesa: 45 cm Non dispoñen de carta en braille .
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 72 cm Ancho baixo mesa: 70 cm , Fondo baixo mesa: 25 cm Non dispoñen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,10 m Mesas redondas con pata central.
Salón Convencións	Planta -1	Accesible con ascensor	Colocan o mobiliario en función do evento. Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 71 cm Ancho baixo mesa: 1,95 m , Fondo baixo mesa: 91 cm Colocan el mobiliario en función del evento.
Piscina	Exterior	Practicable con rampla.	Non dispón de grúa de acceso ao vaso. Non dispoñen de vestiarios nin de aseos adaptados. A rampla mide 1,35 m de ancho, 1,32 m de lonxitude e ten unha inclinación do 14% .
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 17 cm Fondo da pegada: 30 cm Con tabica: Si . Con bocel: Non Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: 1,04 m , a un lado. Oco baixo a escaleira protexido: Si

Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 1,20 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 1,07 x 1,40 m Altura dos botóns de mando: entre 90 cm e 1,08 m Altura do pasamáns: 1 m Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros e visuais: Si Botóns con números en altorrelevo e braille: Si Botóns de cor contrastada: Si Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa: Si
----------	------------------	-----------------------	---