

Hotel Casa Barreiro

Estrada A Coruña-Santiago km. 32

15689 Leira-Ordes (A Coruña)

Teléfono: 981 680 917

E-mail: barreiro@hotelbarreiro.com

Web: www.hotelbarreiro.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha avenida cha, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal é accesible, por pequena rampla de ancho **2 m.** e longo de **26 cm.** con pendente do **46%.**
- Accédese por porta de dobre folla que deixa un ancho de paso de **164 cm.** Antes e despois hai espazo suficiente para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,20 m,** non adaptado para usuarios de cadeiras de rodas.

Habitación Adaptada (Nº 118)

- N.º cuartos totais: 45
- N.º de cuartos adaptados: 5. A analizada está en planta 1 e accédese utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **150 cm.**
- A cama ten unha altura de **55 cm,** accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **1,5 m** de ancho e polo lado esquerdo, por un de **1 m.**
- As portas dos armarios teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **40 cm** e **1,52m.** O perchero está a **1,70 m.**
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama, e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,54 m.**

Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta abre cara a fóra e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,10 m** de ancho polo lado dereito, e pola fronte de **1,30 m.** O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm.**
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito e unha fixa no esquerdo, están a **74 cm** de altura e separadas unha distancia de **55 cm.**

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **77 cm** de alto e **40 cm** de fondo. A billa é monomando.

- A altura do bordo inferior do espello é de **91 cm** e está inclinado, e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **90 cm**.

Bañeira

- A bañeira ten un espazo libre de aproximación frontal maior de **1.20 cm**. e está situada a **47 cm**.
- Se dispón de táboa de transferencia para a bañeira homologada.
- A bañeira dispón de barras de apoio, unha horizontal enriba das billas a **63 cm**, outra con parte horizontal a **58 cm** e outra oblicua ata **80 cm**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **68 cm**. A alcachofa non se regula en altura e pódese colocar sobre a billa.
- Non hai sinal de chamada de auxilio en caso de caída.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Accédese por pequena rampla de ancho de **2 m**. e longo de **26 cm**. con pendente do **46%**.
- Hai dúas portas contiguas de vidro, automáticas e corredizas. Están sinalizadas con franxas horizontais e co logotipo do hotel pero sen cor contrastada.
- Hai un felpudo ancorado ao chan tras a porta.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Habitación estándar (nº117)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- Tanto a porta do cuarto coma a do aseo presentan contraste coa parede.
- A altura da bañeira é de **45 cm**.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao carón da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de cerre con un sinal visual de “ocupado ou libre”, nin unha banda libre inferior que permite ver si nai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Os rótulos seguen un mesmo patrón, están a unha altura media de **1,72 m**. A altura dos caracteres é de **5 cm**, son de cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille, nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Planta 0 exterior	Accesible	Das 50 prazas dispoñibles, ningunha está reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Cafetería	Planta 0	Accesible	<p>Altura da barra: 116 cm.</p> <p>Mesas cadradas con pata central</p> <p>Altura da mesa: 75 cm, Altura baixo mesa: 73 cm</p> <p>Ancho baixo mesa: 70 cm, Fondo baixo mesa: 0</p> <p>Non dispoñen de carta en braille.</p>
Restaurante	Planta 0	Accesible	<p>Mesas cadradas con 4 patas.</p> <p>Altura da mesa: 77 cm, Altura baixo mesa: 675cm</p> <p>Ancho baixo mesa: 70 cm, Fondo baixo mesa: 70 cm</p> <p>Non dispoñen de carta en braille.</p>
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	<p>Altura dos botóns de chamada: 107 c m</p> <p>Ancho da porta: 80 cm</p> <p>Ancho e fondo de cabina: 1,10 m e 1,40 m</p> <p>Altura dos botóns de mando: entre 90 cm e 1,10 m</p> <p>Pasamáns: Non</p> <p>Espello fronte á porta: Si</p> <p>Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non</p> <p>Cabina con sinais sonoras: Non</p> <p>Botóns con números en altorrelevo: Si</p> <p>Botóns con números en braille: Si</p> <p>Botóns de color contrastado: Non</p> <p>Cabina con sinais visuais: Si</p> <p>Botón de emerxencia con unha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non</p>
Escaleira	De recepción a plantas superiores.	Ascensor alternativo	<p>Tipo de escaleira: interior</p> <p>Nº de chanzos por tramo: 7</p> <p>Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non</p> <p>Altura dos chanzos: 17 cm</p> <p>Fondo da pegada: 233 cm</p> <p>Con tabica: Si</p> <p>Con bocel: Si</p> <p>Zócolo de protección lateral: Si</p> <p>Altura do Pasamáns: A un lado, 97 cm</p> <p>Oco baixo a escaleira protexido: Si</p>