

Hotel Casa Benilde

R/ do Mercado, s/n

Palas de Rei- (Lugo)

E-mail: info@casabenilde.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha zona chaira, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.

Acceso

- A entrada ao hotel ten un pequeno chanzo de suba de **6 cm**.
- A porta é parcialmente acristalada, de apertura manual e cun ancho libre de paso de **86 e 64 cm** cada folla respectivamente. Existe un felpudo sen ancorar ao chan.

Recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,22 m**, non adaptada para persoas usuarias de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 25)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Están na 1ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide **89 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **52 cm**.
- A cama ten unha altura de **51 cm**, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **1,30 m** de ancho e polo lado esquerdo, por un de **1,51 m**.
- As portas dos armarios son corredías de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **74 cm e 1,90 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é de corredía e mide **78 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de pola fronte de **1,98 m**.
- O asento está a unha altura de **50 cm** e o mecanismo de descarga a **98 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa en lado dereito a **83 cm** de alto

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **74 cm** de alto e **44 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,05 m**, o resto dos accesorios do baño están á mesma altura.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **70 cm**.
- O prato da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño.
- Dispón de asento de ducha.

- A ducha non dispón de barras de apoio
- A billa é monomando e está situado a unha altura de **1,34 m**, é regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con 1 aseo adaptado en zona común, situados na planta -1, con itinerario accesible, mediante ascensor.
- É unha cabina independente do resto, e esta sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA).
- A porta ábrese cara ao interior e mide **80 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **87 cm** de ancho polo lado dereito e pola fronte de **95 cm**. O asento está situado a unha altura de **51 cm** e o mecanismo de descarga a **97 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible en lado dereito e unha fixa no esquerdo situadas a **63-77 cm** de altura, cunha separación entre elas de **70 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **77 cm** de alto e **53 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,03 m** e o resto de accesorios a **1 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada ao establecemento ten chanzo de suba de 6 cm de alto, cuxo bordo non está sinalizado cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada.
- As portas non están sinalizada con franxas horizontais nin co logotipo do hotel, hai felpudo sen ancorar
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº24)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A bañeira ten unha altura de 50 cm, sin barra de apoio.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espertador.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non ten un sistema de peche cunha sinal visual de “ocupado ou libre”.

Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 1,14 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 96 cm e 1,17 m Altura dos botóns de mando: entre 1,06 e 1,20m Altura do pasamáns: 87 cm Chan de textura e cor distinto fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoras: Non Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia con un aviso luminoso que confirme o rexistro da chamada: Non
Aparcamento	Planta baixa, edificio contiguo	Accesible polo exterior	Numero plazas: 4 Non ha plazas reservadas para PMR.