

Hotel Casa das Bentina

Bentín-Biduido

15895 Ames (A Coruña)

Teléfono: 981 536 418/609 108 381

E-mail: jesus@casadasbentinas.com

Web: www.casadasbentinas.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno Inmediato ao establecemento

- A entrada está en rúa asfaltada e cha, sen obstáculos. Non hai beirarrúas.

Acceso

- A entrada á casa é accesible. Para chegar ao posto de recepción hai que atravesar corredor en rampla de baixada de **5 m** de longo, **1,30 m** de ancho e pendente do **10,5%**, con pasamáns a un lado a **1 m**.

Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **70 cm**, debaixo hai un fondo libre de 35 cm e unha altura libre de **50 cm**.

Habitación adaptada (5)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está á altura de recepción, en corredor en chaira despois da rampla.
- A porta do cuarto mide **82 cm** de ancho e existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro. A distancia mínima entre mobles é de **50 cm**.
- A cama ten unha altura de **52 cm** e accédese a esta polo lado esquerdo por un espazo de 60 cm de ancho e polo dereito de **1,8 m**.
- As portas do armario son corredizas e teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura de **40 cm** e o percheiro está a **1,70 m**.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e mide **82 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,5 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **80 cm** polo lado esquerdo e **1,2 m** pola fronte que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga está a **71 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo situada a **74 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **70 cm** de alto e **35 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **95 cm** e o resto dos accesorios do baño están tamén a **95 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,3 m**.
- O prato de ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento e é de cerámica antiescorregadizo.
- Dispón dun asento de ducha. Non dispón de barras de apoio.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **73 cm**. A alcachofa non é regulable en altura, pódese colocar sobre a billa.
- A ducha ten biombo abatibles que facilitan a aproximación coa cadeira de rodas.

Cocina e comedor

- Está situada en planta **-1**, continuando dende corredor de cuarto por rampla similar á descrita, doutros **5 m** de baixada.
- Na cociña hai un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.
- O mesado, cociña e vertedoiro están a **89 cm** de altura, teñen mobles debaixo polo que non permiten a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas.
- Os mandos da cociña non requiren o xiro do pulso.
- Os andeis superiores están a unha altura entre **1,35 y 2 m**.
- Os andeis inferiores están a unha altura entre **18 e 85 cm**.
- Os andeis e caixóns do frigorífico están a unha altura entre **70 cm e 1,50 m**, o conxelador está a **1,20 m**.
- Dispón de lavalouza.
- A mesa do comedor é de **4** patas e permite a aproximación frontal de usuarios de cadeira de rodas. Ten **79 cm** de altura, debaixo hai unha altura libre de **68 cm** e un ancho e fondo libre de **70 cm**.

Aseo en zonas comúns

- Encóntrase na zona de comedor.
- Compártese co de señoras. Na porta dispón de símbolo de Accesibilidade.
- A porta abre cara a dentro e mide **82 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,5 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,10 m** polo lado esquerdo e **1,8 m** pola fronte que permite facer a transferencia dende a cadeira de rodas. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga está a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo situada a **74 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **70 cm** de alto e **40 cm** de fondo que permite a aproximación frontal da cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,10 m** e o resto dos accesorios do baño están a **1,05 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A rampla de acceso ás estanzas está alfombrada de forma fixa.

- Na recepción o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (4)

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación non é homoxénea.
- Accédese a ela por escaleiras interiores.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Sinalización

- A casa non dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamento	Planta 0	Accesible	De accede ao recinto da casa por portal de 4 m. na parte traseira do terreo. Apárcase dentro do recinto en praza diante da entrada da casa, No hai ningunha praza delimitada nin reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Escaleira	Planta superior	Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 8 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 32 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: A un lado, 90 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si
Sala de estar	Planta -1	Non accesible	Se accede dende o comedor por 4 chanzos de subida.