

Hotel Dario II

R/ Franco, 12

27003 Lugo

Teléfono: 982 203 483

Email: hoteldario@telefonica.net

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha zona chaira, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.

Acceso

- A entrada ao hotel ten un pequeno chanzo de suba de **5 cm** de altura.
- Hai dúas portas, a 1ª é de apertura manual, parcialmente acristalada, de dobre folla, cun ancho libre de paso de **69 e 91 cm** respectivamente. A 2ª porta é de vidro, automática e mide **1,20 m** de ancho. Existe un felpudo entre ambas as dúas portas ancorado ao chan.

Recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,35 m**, non adaptado a persoas usuarias de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 107)

- N.º cuartos adaptados: 1. Están na 1ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide **80 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **76 cm**.
- A cama ten unha altura de **56 cm**, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **52 m** de ancho e polo lado esquerdo, por un de **80 cm**.
- As portas dos armarios son corredizas. Os andeis están situados a unha altura entre **58 cm** e **1,80 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara ao interior e mide **80 m** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de pola fronte de **1,10 m** e polo lado esquerdo de **2,10 m**. O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo e unha fixa no dereito a **62-79 cm** de alto e cunha separación entre ambas as dúas de **82 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **70 cm** de alto e **50 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,24 m**, o resto dos accesorios do baño están á mesma altura.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de **2,08 m**.

- O prato da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño.
- Non dispón de asento de ducha homologado.
- A ducha dispón de barra de apoio horizontal a 1 m de altura, situada na parede contraria ás billas.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,16 m**.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con 1 aseo adaptado en zona común, situado na planta 1ª e con itinerario accesible utilizando o ascensor.
- A cabina é independente do resto e esta sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- A porta ábrese cara ao interior e mide **81 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **90 cm** de ancho polo lado dereito e pola fronte de **1,56 m**. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **77 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible en lado dereito e unha fixa no esquerdo situadas a **63-79 cm** de altura.

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **72 cm** de alto e **45 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,27 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada ao establecemento ten un chanzo de suba de **5 cm** de alto, cuxo bordo non está sinalizado cunha franxa, antiescorregadizo de cor contrastada.
- A porta automática é de vidro e non está sinalizada con franxas horizontais de cor contratada, pero se co logotipo do hotel.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº105)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A ducha ten un chanzo e dispón de biombo.
- O número dos cuartos sinalizouse en grandes caracteres pero sen suficiente contraste de cor.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espectador.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Non dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre".

Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estancias e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 94 cm-1,04 m Ancho da porta: 81 cm Ancho e fondo da cabina: 81 cm x 1 m Altura dos botóns de mando: entre 1,05 e 1,20m Altura del pasamáns: 89 cm Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia con unha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
Aparcadoiro	Planta -1	Accesible por ascensor	Hai unha praza reservada para Persoas con Mobilidade Reducida. Ancho da praza adaptada: 3,10 m Largo da praza adaptada: 5 m Está sinalizada no pavimento co Símbolo Internacional de Accesibilidade.
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Si Pasamáns: Si.
Salón de reunións	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho da porta: 80 cm. Altura da mesa: 73 cm , Altura baixo mesa: 66 cm Ancho baixo mesa: 67 cm , Fondo baixo mesa: 69 cm