

Hotel Ego

Praia de Area S/N

27850 Viveiro (Lugo)

Teléfono: 982 560 987

E-mail: info@hotelego.com

Web: www.hotelego.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno Inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha avenida en lixeira pendente, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.
- No exterior do hotel hai unha zona de aparcadoiro e unha das prazas está reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). Está sinalizada no chan co Símbolo Internacional de Accesibilidade.

Acceso

- A entrada principal é accesible, sen desniveis.
- Accédese por unha porta automática corrediza de vidro. Ten un ancho de paso de **2 m** e antes e despois desta hai espazo abondo para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas.

Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,1 m** e non ten unha zona adaptada para usuarios de cadeira de rodas.

Habitación Adaptada (Nº 411)

- N.º cuartos adaptados: 1. Está na 4ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide **80 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro. A distancia entre mobles é de **90 cm**.
- A cama ten unha altura de **57 cm** e accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo de **1,4 m** de ancho.
- As portas dos armarios teñen porta corrediza de doada apertura. Ten un andel a **50 cm** de altura e o percheiro está a **1,5 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama, e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,2 m**.

Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta é corrediza e mide **80 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,2 m** de ancho polo lado esquerdo, de **1,1 m** polo dereito e pola fronte de **1,4 m**. O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **73 cm**.

- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo e unha fixa no dereito, colocadas a unha altura de **70 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **60 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **84 cm** de alto e **49 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **94 cm** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de 90 cm.
- No cuarto de baño hai un teléfono para aviso en caso de emerxencia.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **2 m** de ancho.
- O chan da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño.
- Ten un asento fixo e abatible situado a **45 cm** de altura. Este ten **45 cm** de ancho e **45 cm** de fondo.
- O asento de ducha dispón dunha barra de apoio fixa á dereita e outra abatible no lado esquerdo. Están a unha altura de **72 cm**.
- A billa é termostática, require o xiro de pulso e está situada a unha altura de **1,21 m** ao lado do asento. A alcachofa está suxeita nunha barra vertical que permite regular a súa altura entre **1,13 e 1,85 m**.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con 1 aseo adaptado na zona común. Está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.
- Encóntrase dentro da batería de aseos de señoras e está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA).
- A porta ábrese cara a dentro e mide **77 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,20 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **90 cm** de ancho polo lado dereito, e pola fronte de **110 cm**. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **79 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado esquerdo e unha abatible no dereito, situadas a **76 cm** de altura e separadas por unha distancia de **60 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **72 cm** de alto e **44 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **99 cm**, e o resto dos accesorios do aseo están a unha altura media de **85 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada é sen desniveis nin obstáculos que poidan dificultar a deambulación.

- Accédese por unha porta automática de vidro. Está sinalizada co logotipo do hotel pero este non presenta suficiente contraste para que sexa detectado doadamente por unha persoa con discapacidade visual.
- Hai un felpudo correctamente ancorado ao chan tras a porta.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual

Habitación estándar (nº101)

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- A altura da bañeira é de **46 cm**. Tamén dispón de ducha, cun prato de **6 cm** de altura.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espectador.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estancias e servizos. Seguen un mesmo patrón e están a unha altura media de **1,6 m**. A altura dos caracteres é de **4 cm** pero non son de cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Planta -1.	Accesible con ascensor	O aparcadoiro privado en planta -1 non ten prazas reservadas. No exterior do hotel hai 1 praza delimitada y reservada a PMR.
Bufete de almorzos- Cafetería	Planta 0	Accesible por rampla. Mide 1,10 m de ancho, 4,2 m de lonxitude e ten unha pendente de 16% . Sen pasamáns.	Mesas cadradas e redondas de 4 patas Altura da mesa: 75 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 60 cm , Fondo baixo mesa: 60 m Non dispoñen de carta en braille.

Salón de reunións (2)	Planta 2	Accesible con ascensor	Mesas cadradas 4 patas Altura da mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 71 cm Ancho baixo mesa: 80 cm , Fondo baixo mesa: 80 cm
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 105 Ancho da porta: 81 cm Ancho e fondo de cabina: 1,03 m e 1,23m Altura dos botóns de mando: 1,10 e 1,20 m Altura do pasamáns: 96 cm Espello: Si , pero en parede lateral Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoras: Si Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastada: Non Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia unha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Con tabica: Si Con bocel: Non Zócolo de protección lateral: Si Oco baixo a escaleira protexido: Si
Piscina e Spa	Planta -1	Accesible con ascensor	Non dispón de grúa de acceso ao vaso. Non dispón de un aseo adaptado nos vestiarios.
Ximnasio e Vestiario	Planta -1	Accesible con ascensor	Non dispón de vestiario adaptado.