

Hotel Eo

Amador Fernández,5

27700 Ribadeo (Lugo)

Teléfono: 982 128 750/982 128 751

E-mail: hoteleo@hoteleo.es

Web: www.hoteleo.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha avenida chaira, con beirarrúas estreitas e despexadas de obstáculos.
- Non dispón de prazas de aparcadoiro.

Acceso

- Accédese ao hotel por un portal de ferro, que sempre permanece aberto. Tras este hai unha costa pronunciada de baixada ata a entrada principal de **4,5 m** de ancho, **9,3 m** de lonxitude e unha pendente **19%**.
- Diante da entrada hai ademais un pequeno chanzo de **3 cm**.
- No acceso hai 2 portas contiguas. A primeira é de apertura manual de dobre folla, sempre está aberta e deixa un oco de paso de **1,38 m**. A segunda tamén é manual e sempre está aberta, e ten un ancho de paso de **85 cm**. Entre elas hai un espazo suficiente para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas.

Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é de moqueta, homoxéneo e antideslizante.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,08 m** e non ten unha zona adaptada para usuarios de cadeira de rodas.

Habitación Adaptada (Nº 205)

- N.º cuartos adaptados: 2. Están na 2ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide **83 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro. A distancia entre mobles é de **1,40 m**.
- A cama ten unha altura de **54 cm**. Accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **90 cm** de ancho e polo lado esquerdo, por un espazo de **1,40 m**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **60 cm** e **1,80m**. O percheiro está a **1,5 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama, e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,55 m**.

Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta abre cara a dentro e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,8 m** de ancho polo lado esquerdo, e pola fronte de **1,2 m**. O asento está a unha altura de **48 cm** e o mecanismo de descarga a **82 cm**.

- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo e unha fixa no dereito. Están a **75 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **83 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **70 cm** de alto e **56 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,1 m** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **1,12 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,80 m** de ancho.
- O chan da ducha é antideslizante e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño.
- Ten un asento fixo e abatible situado a **45 cm** de altura. Este ten **45 cm** de ancho e **45 cm** de fondo. Dispón dun espazo de achegamento lateral polo lado dereito de **1,8 cm**
- A ducha dispón dunha barra de apoio á esquerda do asento, a unha altura de entre **65 e 84 cm** que facilita a realización da transferencia.
- A billa é monomando pero está situada a unha altura de **57 cm** enriba do asento. A alcachofa está suxeita nunha barra vertical que permite regular a súa altura entre **1,30 m** e **1,85 m**.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta cun aseo adaptado na zona común. Está situado na planta de recepción e o itinerario é accesible.
- Está dentro da batería de aseos de señoras e non está sinalizado co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA).
- A porta ábrese cara a fóra e mide **81 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,20 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,10 m** de ancho polo lado dereito, e pola fronte de **140 cm**. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **73 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito, situada a **73 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **71 cm** de alto e **55 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,10 m** e o resto dos accesorios do aseo están a unha altura media de **77 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Antes de chegar á porta hai un pequeno chanzo de **3 cm** que non están sinalizados tacto-visualmente.
- No acceso hai dúas portas contiguas. Son de apertura manual, parcialmente acristalada e sempre están abertos. Entre estas hai un felpudo correctamente ancorado ao chan.
- O pavimento está enmoquetado e é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Habitación estándar (nº201)

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- A altura da bañeira é de **52 cm**.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estancias e servizos. Están a unha altura media de **1,52 m** pero non seguen un mesmo patrón. A altura dos caracteres é variada e os dos cuartos non son de cor contrastada respecto ao fondo. Tampouco están complementados con información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Bufete de almorzo	Planta de recepción (4ª Planta)	Accesible	Altura da barra: 1,08 m Mesas redondas con pata central. Altura da mesa: 75cm , Altura baixo mesa: 72 cm Ancho baixo mesa: 50 cm , Fondo baixo mesa: 30 cm Non dispoñen de carta en braille.
Salón de reunións (2)	Planta 3	Accesible con ascensor	Mesa rectangular Altura da mesa: 60 cm , Altura baixo mesa: 54 cm Ancho baixo mesa: 90 cm , Fondo baixo mesa: 50 cm
Ascensor	Todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns de chamada: 1 m Ancho da porta: 82 cm Ancho e fondo de cabina: 1 m x 1,30 m Altura de botóns de mando: 90 cm - 1,17 m Altura do pasamáns: 90 cm Espello: Si, en parede lateral Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastada: Non Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia con unha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non

			Con tabica: Non Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Non Pasamáns: A un lado, 90 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si
Piscina	Exterior	Accesible	Non dispón de grúa de acceso ao vaso nin vestiarios.