

Hotel Herbeira

Lugar de Cordobelas, s/n

15350-Cedeira (A Coruña)

Teléfono: 981 492 167

Web: www.hotelherbeira.com

E-mail: info@hotelherbeira.com

INFORMACIÓN XERAL

16 cuartos, un deles adaptado ás necesidades das persoas con discapacidade.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha rúa en lixeira costa, con beirarrúas estreitas e despexadas de obstáculos.

Acceso

- A entrada principal é accesible, sen desniveis.
- A porta é de apertura manual, parcialmente acristalada, de dobre folla e cun ancho de **78** e **81** cm respectivamente.
- Existe un felpudo ancorado correctamente ao chan.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,15 m**, non adaptado a persoas usuarias de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 101)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na 1ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **92** cm.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,25 m**.
- A cama ten unha altura de **51** cm, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **1,10** m de ancho e polo esquerdo de **1,30 m**.
- As portas dos armarios son corredías de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **41** cm e **1,76 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta é de corredía e ten un ancho libre de paso de **85** cm.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.
- Todos os accesorios do baño son regulables en altura(tanto accesorios como barras)

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,15** m de ancho polo lado esquerdo, que coincide coa zona da ducha e pola fronte de máis **1,20 m**. O asento está a unha altura de **48** cm e o mecanismo de descarga a **76** cm.

- Ten unha barra de apoio fixas no lado dereito a unha altura de **75 cm** e outra abatible regulable en altura ao lado esquerdo, entre **50** e **70 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **93 cm**.

Lavabo

- O lavabo é regulable en altura. Debaixo deste hai un espazo libre de **1 m** de alto e **53 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **90 cm** e pódese regular a inclinación. O resto dos accesorios do baño están a **87 cm** de altura.

Ducha

- O chan da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o resto do cuarto de baño.
- Ten un asento abatible e fixo á parede, é regulable en altura e encóntrase a **50 cm** de altura e cunhas dimensións de **32 cm** de ancho e **36 cm** de fondo.
- A ducha dispón dunha barra de apoio en forma de "L", na mesma parede que as billas e a unha altura de **64 cm**. Tiene cortina para evitar a fuga da auga.
- A billa é termostática, require o xiro do pulso e está situada a unha altura de **1,15 m**.

Aseo adaptado en zona común

- Hai unha cabina de aseo adaptada, independente e común para ambos os dous sexos. Está situada na planta baixa e o itinerario é accesible.
- A porta está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA), abre cara a fóra e ten un ancho libre de paso de **90 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento pola fronte de **1,46 m** e polo lado esquerdo pódese realizar a transferencia de forma oblicua. O asento está situado a unha altura de **50 cm** e o mecanismo de descarga a **1 m**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito e outra abatible no esquerdo, están a unha altura de **81** e **86 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **71 cm**.

Lavabo

- O lavabo é regulable en altura. Debaixo deste hai un espazo libre de **74 cm** de alto e **52 cm** de fondo.
- A billa é por sensor. A altura do bordo inferior do espello e dos accesorios do baño é de **1,04 m** e ademais pódese regular a inclinación.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal é accesible, sen desniveis
- A porta é de apertura manual, parcialmente acristalada e sen franxas de cor contrastada.
- Existe un felpudo ancorado correctamente ao chan.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº 207)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de **51 cm**, ten unha barra de apoio e un biombo de cristal sen sinalización que alerte da súa presenza.
- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres e con contraste de cor

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como despertador.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos comúns non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre".

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Non accesible	As plazas están delimitadas, pero non hai ningunha reservada a Persoas con Mobilidade Reducida.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura da barra: 1,09 m Mesas cadradas con pata central. Altura da mesa: 72 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 32 cm , Fondo baixo mesa: 80 cm Non dispoñen de carta en braille.
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata la porta	Altura dos botóns de chamada: 95 cm Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo da cabina: 1,02 x 1,22 m Altura dos botóns de mando: entre 1,10 e 1,20 m Altura do pasamáns: 90 cm Espello fronte a porta: Non Chan de textura e cor distinto cara a porta: Non Cabina con sinais sonoras: Non Botóns con números en altorrelevo: Sí Botóns con números en braille: Sí Botóns de cor contrastado: Sí Cabina con sinais visuais: Sí Botón de emerxencia cun avisador luminoso que confirme o rexistro de chamada: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Nº de chanzos por tramo: máis de 10 Chan de textura e cor distinto en inicio e remate: Non

			Con tabica: Sí. Con bocel: Sí Zócalo de protección lateral: Sí Altura de Pasamáns : 97 cm, a un lado Oco baixo a escaleira protexido: Sí
--	--	--	---