

Hotel Parador de Ferrol

C/ Almirante Fernández Martín s/n

15401 Ferrol (A Coruña)

Teléfono: 981 356 720

E-mail: ferrol@parador.es

Web: www.paradores.es

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso é chaira, ampla e despegada de obstáculos.
- Non dispón de aparcadoiro propio e tampouco hai prazas públicas próximas de reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida (**PMR**).

Acceso

- A entrada principal ten varios chanzos, pero existe un itinerario alternativo accesible a través dunha rampla que transcorre pola fachada do Parador.
- A rampla mide **9,4 m** de lonxitude, **1,50 m** de ancho e ten un desnivel do **3,5%**. Dispón de pasamáns no lado esquerdo de suba, a unha altura de **1,15 m**, é continuo pero non está prolongado ao inicio nin ao final desta.
- A porta é automática, de vidro e cun ancho libre de paso de **83 cm** e un espazo horizontal suficiente para poder inscribir unha circunferencia de **360º** cunha cadeira de rodas. Existe un felpudo ancorado ao chan.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,20 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas.
- Teñen unha cadeira de rodas a disposición dos clientes.

Cuarto Adaptado (Nº 114)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na **1ª planta** e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **78 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **51 cm**.
- A cama ten unha altura de **48 cm**, accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **65 cm** de ancho e polo esquerdo de **1,20 m**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura de entre **40 cm** e **1 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama, e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,16 m**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara ao exterior e ten un ancho libre de paso de **80 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de máis de **1,20 m** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte. O asento está a unha altura de **50 cm** e o mecanismo de descarga a **90 cm**.
- Dispón dunha barra de apoio abatible no lado esquerdo e unha barra fixa no lado dereito a **66 e 82 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **79 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **75 cm** de alto e **36 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1 m** e o resto dos accesorios do baño están **1,25 m** de altura.

Ducha e Bañeira

- O cuarto de baño dispón de ducha e bañeira, cun espazo de aproximación lateral de **+1,20 m**.
- O prato de ducha é continuo co recinto e o chan é escorregadizo.
- Ten un asento abatible e fixo, situado a **41 cm** de altura e cunhas dimensións de **36 cm** de ancho por **40 cm** de fondo.
- A ducha dispón dunha barra de apoio horizontal que abrangue ambas as dúas paredes e que está situada a unha altura de **87 cm** e a unha distancia do asento de **16 cm**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de entre **1 m**.
- A bañeira ten unha altura de **42 cm** e non dispón de cadeira ou táboa de transferencia.
- Ten unha barra de apoio a unha altura entre **80 e 90 cm** e un biombo abatible.

Aseo adaptado en zoa común

- Hai unha cabina de aseó adaptada independente. Está situada na planta baixa e o itinerario é accesible.
- Está sinalizado co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- A porta ábrese cara a fóra e mide **89 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **75 cm** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **2,16 m**.
- O asento está situado a unha altura de **47 cm** e o mecanismo de descarga a **1,10 m**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito e outra abatible no lado esquerdo a **62 e 73 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **98 cm**.

Lavabo

- O lavabo ten pedestal, polo que carece dun espazo libre inferior que permita a aproximación frontal dunha persoa en cadeira de rodas. A billa é monomando. A altura do bordo inferior do espello é de **99 cm** e o resto dos accesorios do aseó están a **90 cm** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal ten varios chanzos, cuxos bordos non están sinalizados cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada.
- Existe un itinerario alternativo accesible a través dunha rampla que transcorre pola fachada do Parador.
- A rampla ten un desnivel do **3,5%**. Dispón de pasamáns no lado esquerdo.
- A porta é automática, de vidro e non está sinalizada con franxas de cor contrastada.
- Existe un felpudo ancorado ao chan
- O mobiliario do vestíbulo está distribuído de forma que non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. Non existen elementos en beiril que impliquen risco.

Cuarto estándar (nº217)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura do bordo da bañeira é de **41 cm** e dispón dun biombo de cristal que carece de sinalización en cor contrastada.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet. Dispón de información escrita dos servizos prestados.
- A TV ten decodificador de teletexto. Hai un enchufe ao carón da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche con unha sinal visual de “ocupado ou libre” nin banda libre inferior que permita ver si hai alguén dentro do mesmo.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a cubicación das estancias e servizos, presentan contraste cromático e non están complementadas con braille ou altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante/ Buffet	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas e redondas. Altura barra buffet: 91 cm Altura de mesa: 77 cm , Altura baixo mesa: 68 cm Ancho baixo mesa: 75 m , Fondo baixo mesa: 90 cm Non dispoñen de carta en braille.
Salón Convencións	Planta baixa	Accesible	Colocan o mobiliario en función do evento.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Ancho da porta: 1,26 m en total. Altura de mesa: 78 cm , Altura baixo mesa: 65 cm Ancho baixo mesa: 80 cm .
Ascensor	Todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns de chamada: 1,19 m Ancho da porta: 80 cm

			Ancho e fondo de cabina: 1,10 x 1,36 m Altura dos botóns de mando: entre 90 cm e 1,31 m Altura do pasamáns: 1 m Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoras e visuais: Si Botóns con números en altorrelevo e braille: Si Botón de emerxencia cun avisador luminoso: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior con alfombra Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non Con tabica: Si. Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Non. Pasamáns: Si