

Hotel Parador de Tui

Avd. Portugal S/N

36700 Tui (Pontevedra)

Teléfono: 986 600 300

E-mail: tui@parador.es

Web: www.parador.es

INFORMACIÓN XERAL

O Hotel da histórica cidade de Tui, fronteiriza con Portugal, reproduce fielmente un pazo rural galego, nun ámbito montañoso e fluvial.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno Inmediato ao establecemento

- Accédese á zona axardinada do hotel dende unha rúa asfaltado, trollo sen beirarrúas e despexado de obstáculos.
- O itinerario dende o aparcadoiro ata o hotel é por unha zona asfaltada de grande amplitude e cunha lixeira pendente nalgúns tramos do **6%**. Na zona de entrada hai unha pequena cella de **2 cm** para salvar a beirarrúa.

Acceso

- A entrada principal ten un desnivel no chan dunha inclinación axeitada do **2,9%**. A porta principal é parcialmente acristalada, manual de doada apertura e mide **1,10 m** de ancho. Antes e despois desta hai espazo abondo para facer un xiro de **1,50 m** de diámetro coa cadeira de rodas.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,15 m**. Non ten unha zona adaptada a persoas con discapacidade.

Cuarto Adaptado

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na **1ª** planta e o itinerario é accesible.
- A porta de entrada mide **88 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro. A distancia entre mobles é superior a **1 m**.
- A cama ten unha altura de **49 cm**. Accédese a esta por ambos os dous lados xa que no lado dereito hai un espazo de **90 cm** de ancho e no esquerdo **1,30 m**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis e caixóns están a unha altura que varía entre **15 e 75 cm** e o percheiro a **1,80 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,48 m**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a fóra e mide **90 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **90 cm** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,40 m**. O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **73 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a unha altura de **76 cm** e unha fixa vertical no lado dereito do inodoro, a unha altura de entre **20cm e 1,17 m**. Ambas as dúas teñen unha separación de **60 cm**.

Lavabo

- O lavabo ten pé e dificulta a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **89 cm** e o resto dos accesorios do baño están entre **86 cm e 1,15 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,8 m**.
- O chan da ducha é continuo co resto do pavimento e é antiescorregadizo. Non dispón dun asento de ducha homologado.
- Hai 1 barra de apoio horizontal na parede lateral ás billas, a unha altura de **91 cm**.
- A billa é monomando e está integrado nun panel de columna hidromasaxe, a unha altura de **1,64 m**.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con 1 aseo adaptado na zona común. Está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.
- É unha cabina independente do resto e está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- A porta ábrese cara a dentro e mide **88 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,20 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **90 cm** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,10 m**. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **73 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito e unha abatible no esquerdo. Están a unha altura de entre **70 cm e 1,03 m** e cunha separación entre ambas as dúas de **78 cm**.

Lavabo

- O lavabo ten un pé central que dificulta a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,28 m** pero está inclinado e permite a súa correcta utilización. O resto dos accesorios do aseo están a **93 cm** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A porta principal é acristalada parcialmente e é manual de doada apertura. Diante desta, hai un felpudo correctamente ancorado ao chan.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. Tampouco existen elementos voados que impliquen risco.

Cuarto estándar (Nº009)

- O número do cuarto indícase en letras grandes e con cor contrastada.
- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Os rótulos seguen un mesmo patrón e están a unha altura media de **1,70 m**.
- O tamaño dos caracteres é de **4 cm** e presentan unha cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior		Hai 1 praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). Mide 2,5 m de ancho e 5 m de largo. Está sinalizada con o SIA.
Restaurante e Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura da barra de cafetería: 1,11 m Mesas cadradas. Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 72 cm Ancho mesa: 76 cm , Fondo mesa: 90 cm Non dispoñen de carta en braille.
Salón Buffet Almorzos	Planta 0	Accesible por unha rampla de 1,8 m de ancho, 3,2 m de largo e con unha pendente do 4% .	Altura de barra buffet: 91 cm Mesas cadradas con patas no centro que dificultan a aproximación. Altura de mesa: 71,5 cm , Altura baixo mesa: 69,5 cm Ancho baixo mesa: 78 cm , Fondo baixo mesa: 20 cm
Sala de reunións	Planta 0	Accesible	Mesas rectangulares. Altura de mesa: 56 cm , Altura baixo mesa: 51 cm Ancho baixo mesa: 61 cm , Fondo baixo mesa: 80 cm
Ascensor	Todas as plantas	Accesible	Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 1,06 x 1,20 m

			Altura dos botóns: entre 1,12 e 1,61 m Espello fronte á porta: Si Pasamáns: Non Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoras: Non Botóns en altorrelevo: Non Botóns en braille: Non Botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia con avisador luminoso: Non
Escaleiras	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Non Pasamáns: a un lado a 90 cm de altura. Oco baixo a escaleira protexido: Si
Piscina	exterior		Non dispón de grúa de acceso ao vaso nin de vestiarios adaptados.