

Hotel Playa de Laxe

Avda. Cesáreo Pondal, 27

15117 Laxe (A Coruña)

Teléfono: 981 739 000

E-mail: hotel@playadelaxe.com

Web: www.playadelaxe.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha avenida chaira, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos

Acceso

- A entrada principal é accesible, xa que a beirarrúa está rebaixada e hai unha rampla como itinerario alternativo accesible aos 5 chanzos.
- A porta é de dobre folla, corrediza, automática e de vidro. Teñen un ancho libre de paso de **1,64 m** en total e tanto antes como despois hai espazo abondo para facer un xiro de 360º coa cadeira de rodas.
- Existe un felpudo ancorado correctamente ao chan

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,90 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 214)

- N.º cuartos adaptados: **2**. Están na 2ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de 360º coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,10 m**.
- A cama ten unha altura de **52 cm**, accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **1,06 m** de ancho e polo lado esquerdo por un de **1 m**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **10 e 30 cm**. O percheiro está fixo a **1,70 m** e hai un alzadeiro a **1,85 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1 m de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,40 m**. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a 75 cm.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a **70 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **77 cm** de alto e **40 cm** de fondo. A billa é monomando.

- A altura do bordo inferior do espello é de **1,24 m** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **1,10 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de **1,70 m**. Ten biombo corrediza.
- O chan da ducha é antiescorregadizo e para salvar a pequena cella existente polo rail do biombo hai unha rampla móbil de madeira de **1,20 m** de ancho, **70 cm** de longo e unha pendente do **3,9%**.
- Ten un asento de obra en parede lateral de 35 cm de altura. Non hai unha cadeira ou asento de ducha homologado.
- A ducha dispón de 1 barra de apoio en forma de "L" na mesma parede que as billas e situada a unha altura de **82 cm e 1,30 m**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **61 cm**. A alcachofa é regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con **2** aseos adaptados en zona común, un para homes e outro para mulleres, situados na planta baixa na zona de cafetería e o itinerario é accesible.
- A porta abre cara a fóra e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro moi escaso.

Inodoro

- Ou inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,40 m** de ancho polo lado dereito. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e ou mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa oblicua non lado esquerdo situada a **70 e 90 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **73 cm** de alto e **50 cm** de fondo. A billa é de presión.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,27 m** e o resto dos accesorios do aseo están a unha altura media de **83 cm**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal ten **5** chanzos cuxos bordos non están sinalizados con franxas antiescorregadizos de cor contrastada. Dispón de pasamáns.
- A porta é corredía, automática e de vidro. Non está sinalizada con franxas horizontais ou co logotipo do hotel en cor contrastada e a unha altura adecuada.
- Hai un felpudo ancorado ao chan tras a porta.
- No interior, o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº213)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de **49 cm** e dispón de cortina.
- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres e con contraste de cor

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espectador.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e cuartos. Os rótulos seguen un mesmo patrón e están a unha altura media de **1,52 m**. O tamaño dos caracteres é **de 6 cm** e son de cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille, nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior e planta -1	Accesible con ascensor	Das 30 prazas dispoñibles no interior, 1 está reservada para PMR e sinalizada co SIA.
Restaurante-Buffer	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de barra buffet: 90 cm e 1,80 m . Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 68 cm Ancho baixo mesa: 1 m , Fondo baixo mesa: 70 cm Non dispoñen de carta en braille.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura de barra: 1,13 m Mesas cadradas con 4 patas. Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 68 cm Ancho baixo mesa: 95 cm , Fondo baixo mesa: 70 cm Non dispoñen de carta en braille.
Salón de reunións	Planta baixa	Accesible	Mesa redonda. Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 73 cm Ancho baixo mesa: 80 cm , Fondo baixo mesa: 40 cm
Ascensor	Todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns de chamada: 1,06 m Ancho da porta: 82 cm Ancho e fondo de cabina: 1,20 x 1,20 m . Altura dos botóns de mando: entre 1,01 e 1,26 m Altura do pasamáns: 96 cm Espello fronte á porta: Sí , no lateral Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non e visuais: Sí Botóns con números en altorrelevo e braille: Sí Botóns de cor contrastada: Non Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa Non

Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 20 cm e fondo: 29 cm Con tabica: Sí. Con bocel: Sí Zócolo de protección lateral: Sí Altura de Pasamáns: 90 cm, a un lado
-----------	------------------	--------------------------	--