

Hotel Puerta del Camino

C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 569 400
Web: www.puertadelcamino.com
E-mail: reservas@puertadelcamino.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno Inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha rúa chaira, ampla e despexada de obstáculos. O pavimento é duro, antiescorregadizo e homoxéneo.

Acceso

- O acceso principal ten **5** chanzos, de **18 cm** de altura e unha rampla como itinerario alternativo accesible.
- A rampla ten **7,3 m** de lonxitude, 3 m de ancho e unha pendente do **6,9%**. Carece de pasamáns.
- A porta principal é por porta xiratoria, automática, de vidro e cun ancho libre de paso de **1,20 m**. Existe outra porta alternativa xunto á xiratoria, de apertura manual e cun oco de paso de **78 cm**. Antes e despois da porta hai espazo abondo para que unha persoa en cadeira de rodas poida facer un xiro de **360°**.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,10 m** pero carece dun espazo inferior que permita a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.

Cuarto Adaptado (Nº 101)

- N.º cuartos adaptados: **4**. Están na 1ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **83 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é maior de **90 cm**.
- A cama ten unha altura de **53 cm** e accédese a esta por ambos os dous lados cun espazo superior de **90 cm** de ancho.
- O percheiro está fixo a **1,80 m** de altura e as perchas son de mango longo.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama. Os aparatos de control ambiental están a unha altura de **1,04 m**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta ábrese cara a fóra e mide **84 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo de achegamento polo lado dereito de **87 cm**. O asento está a unha altura de **43 cm** e o mecanismo de descarga está a **74 cm**.
- Dispón dunha barra de apoio abatible no lado dereito e outra fixa polo lado esquerdo a unha altura de **87 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **83 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **77 cm** de alto e 58 cm de fondo. A billa é monomando.

- A altura do bordo inferior do espello é de **93 cm** e o resto dos accesorios do baño están a **1,24 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación de máis de **1,20 m** de ancho. Teñen biombo pregable.
- O chan da ducha é deslizante e está ao mesmo nivel que o do resto do pavimento do cuarto de baño.
- Ten un asento fixo e abatible con respaldo situado a **47 cm** de altura e cunhas dimensións de 56 cm de ancho por **40 cm** de fondo.
- A ducha ten de 1 barra de apoio horizontal e vertical, que abrangue ambas as dúas paredes e está entre **70 -75 cm** de altura.
- A billa termostática e require o xiro do pulso. Está situado a unha altura de **1,12 m** do chan e a alcachofa é regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con 3 aseos adaptados situados na planta entreplanta e planta -1. O itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- O aseo analizado é o da planta -1, situado xunto á sala de reunións.
- A porta abre cara a fóra e deixa un oco de paso de **83 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo que permite facer un xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,04 m** de ancho polo lado dereito. O asento está situado a unha altura de **42 cm** e o mecanismo de descarga é de presión e está a **73 cm**.
- Ten **1** barra de apoio fixa polo lado esquerdo a demasiada distancia do inodoro e outra barra de apoio abatible no lado dereito, situadas a **87 cm** de altura e cunha separación

Lavabo

- O lavabo dispón dunha altura libre baixo este de **70 cm** e un fondo libre de **50 cm**. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **92 cm** e do resto dos accesorios do baño é de **1,04 - 1,30 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada presenta **5** chanzos de **18 cm** de altura, cuxos bordos non están sinalizados cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada. Existe un pasamáns na parte central e outro no lateral ambos os dous colocados a **70 cm** de altura.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº 115)

- O número do cuarto indícase en letras grandes pero sen cor contrastada.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI e a TV ten decodificador de teletexto.

- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permita ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Os rótulos seguen un mesmo patrón e están a unha altura media de **1,52- 1,73 m**. O tamaño dos caracteres é de **4 cm** e presenta contraste respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Planta -1	Accesible con ascensor	As prazas están delimitadas.
Cafetería	Planta baixa e entreplanta	Accesible con ramplas	Altura da barra: 1,10 m . Mesas cadradas con pata central. Altura de mesa: 71 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 70 cm , Fondo baixo mesa: 30 cm Non dispoñen de de carta en Braille.
Restaurante/Bufferet almorzos	Planta -1	Accesible con ascensor.	Mesas cadradas de 4 patas Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 65 cm Ancho baixo mesa: 56 cm , Fondo baixo mesa: 90 cm Non dispoñen de de carta en Braille. Altura da barra buffet: 96 -78 cm . Non dispoñen de de carta en Braille.
Sala de reunións (9) Analizado: “Salón CERVANTES”	Entreplanta	Accesibles	As portas de dobre folia e cada folia ten un ancho libre de paso de 84 cm . Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 65 cm Ancho baixo mesa: 65 cm , Fondo baixo mesa: 90 cm
Escaleiras interiores		Con ascensor alternativo	Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Con tabica: Sí Con bocel: Non Zócolo: Sí Pasamáns: Non
4 Ascensor de iguais características de Recepción a os cuartos	Todas as plantas superiores dende recepción	Accesible	Ancho da porta: 91 cm Ancho e fondo de cabina: 1,25 m x 1,40 m Altura dos botóns de mando: 94 cm e 1,18 m . Pasamáns: a 1 m . Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Sí Botóns con números en altorrelevo e braille: Non Botóns de cor contrastada: Sí
Piscina	Planta -1	Accesible por ascensor	Non hai vestiarios adaptados nin grúa para acceder o vaso.