

## Hotel Punta del Este

Avda. de Malpica, 125

15100 Carballo (A Coruña)

Teléfono: 981 704 280

E-mail: [reservas@hotel-puntadeleste.com](mailto:reservas@hotel-puntadeleste.com)

Web: [www.hotel-puntadeleste.com](http://www.hotel-puntadeleste.com)

### ACCESIBILIDADE FÍSICA

#### Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha avenida chaira, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.

#### Acceso

- A entrada principal é accesible.
- Hai dúas portas de acceso: unha é automática, corrediza e ten un pequeno chanzo de 3 cm de altura; a outra é de apertura manual e fronte a ela a beirarrúa está rebaixada en forma de rampla. A porta é de dobre folla e ten un ancho libre de paso de **85 cm** cada unha.
- Antes e despois delas hai espazo abondo para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas.

#### Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,11 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas.

#### Cuarto Adaptado (Nº 201)

- N.º cuartos adaptados: **2**. Están na **2ª** planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de 82 cm.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de 360º coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **2 m**.
- A cama ten unha altura de **50 cm**, accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo de 90 cm de ancho.
- As portas dos armarios son corredías de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **20 e 50 cm**. O percheiro está fixo a **1,50 m** e hai un alzadeiro a **1,90 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,59 m**.

#### Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **81 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento pola fronte de **1,60 m**. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **73 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a **75 cm** de altura.

#### Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **60 cm** de alto e **35 cm** de fondo. A billa é monomando.

- A altura do bordo inferior do espello é de **95 cm** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de 85 cm.

#### *Ducha*

- ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de **1,90 m** e presenta unha cella no acceso de 1 cm polo rail do biombo que é pregable.
- O prato da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do pavimento do cuarto de baño.
- Ten un asento fixo e abatible situado a **55 cm** de altura e cunhas dimensións de 35 cm de ancho e **45 cm** de fondo. Á esquerda do asento e a unha distancia de 30 cm, hai unha barra de apoio abatible a unha altura de **83 cm**.
- Tamén hai unha barra de apoio en forma de "L" situada na parede das billas a unha altura de entre **1,05-1,60 m** de altura.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **60 cm**. A alcachofa está suxeita nunha barra vertical que permite regular a súa altura entre **1,28 e 1,85 m**.

#### **Aseo adaptado en zona común**

- O hotel conta con 1 aseo adaptado integrado no aseo de mulleres e situado na planta baixa na zona da cafetería. O itinerario é accesible por exterior dende recepción.
- A porta da cabina está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA), abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **91 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro moi escaso.

#### *Inodoro*

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **60 cm** de ancho polo lado esquerdo, e pola fronte de **1,18 m**. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito a unha altura de **89 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro moi escaso.

#### *Lavabo*

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **83 cm** de alto e **60 cm** de fondo. A billa é de presión.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,34 m** e o resto dos accesorios do aseo están a unha altura media de **1,14 m**.

## **ACCESIBILIDADE VISUAL**

### **Acceso**

- A entrada principal é accesible.
- Hai dúas portas de acceso: unha é automática, corrediza e ten un pequeno chanzo de **3 cm** de altura; a outra é de apertura manual e fronte a ela a beirarrúa está rebaixada en forma de rampla. Ambas as dúas portas son de vidro e están sinalizadas co logotipo do hotel en cor contrastada.
- Hai un felpudo ancorado ao chan tras as portas.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

### Cuarto estándar (nº217)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de 44 cm e dispón de biombo abatible de vidro sen sinalizar.
- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres e con contraste de cor.

### ACCESIBILIDADE AUDITIVA

#### Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI. A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama e hai información escrita dos servizos prestados.

#### Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", pero si unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

#### Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Os rótulos seguen un mesmo patrón, están a unha altura media de **1,52 m**. O tamaño dos caracteres é de **6 cm**, son de cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille, nin en altorrelevo.

#### Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Hai 3 prazas reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Restaurante	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas de 4 patas con travesa central. Altura de mesa: <b>75 cm</b> , Altura baixo mesa: <b>73 cm</b> Ancho baixo mesa: <b>77 cm</b> , Fondo baixo mesa: <b>49 cm</b> Non dispoñen de carta en braille
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura de barra: <b>1,09 m</b> . Mesas cadradas pata central. Altura de mesa: <b>75 cm</b> , Altura baixo mesa: <b>73 cm</b> Ancho baixo mesa: <b>77 cm</b> , Fondo baixo mesa: <b>49 cm</b> Non dispoñen de carta en braille.
Salón de reunións (2)	1ª y 2ª planta	Accesible con ascensor	Altura de mesa: <b>79 cm</b> , Altura baixo mesa: <b>68 cm</b> Ancho baixo mesa: <b>1,80 m</b> , Fondo baixo mesa: <b>35 cm</b>
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: <b>1,15 m</b> Ancho da porta: <b>81 cm</b> Ancho e fondo de cabina: <b>1,1 x 1,41 m</b> Altura dos botóns de mando: entre <b>1,12 e 1,24 m</b> Altura do pasamáns: <b>88 cm</b> Espello fronte á porta: <b>Sí</b> hai, é lateral Chan de textura e cor distinta fronte a porta: <b>Non</b> Cabina con sinais sonoros: <b>Non</b> e visuais: <b>Sí</b> Botóns con números en altorrelevo e braille: <b>Sí</b> Botóns de cor contrastada: <b>Non</b> Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: <b>Non</b>

Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: <b>Non</b> Altura dos chanzos: <b>17</b> cm. Fondo de pegada: <b>30</b> cm Con tabica: <b>Sí</b> . Con bocel: <b>Sí</b> Zócolo de protección lateral: <b>Non</b> Altura de Pasamáns: <b>90</b> cm. Oco baixo a escaleira protexido: <b>Sí</b>
-----------	------------------	--------------------------	---