

Hotel Riazor

Av. Pedro Barrié de la Maza, 29

15004 A Coruña

Teléfono: 981 253 400

E-mail: reservas@riazorhotel.com

Web: www.riazorhotel.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno Inmediato ao establecemento

- O hotel está rodeado por beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.

Acceso

- A entrada ten 6 chanzos de **21 cm** pero existe unha rampla alternativa aos chanzos de máis de 6 m de lonxitude e cunha pendente lonxitudinal de 10%. Dispón de pasamáns.
- Accédese por 2 portas automáticas de vidro, que teñen un ancho libre de paso de 1,80 m e entre elas hai un espazo suficiente para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,10 m**, non adaptada para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 210)

- N.º cuartos adaptados: **3**. Están na **2ª** planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide **80 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de 360º coa cadeira de rodas.
- A cama ten unha altura de **50 cm**, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de 1,68 m de ancho e polo lado esquerdo, por un de 90 cm.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha altura máxima de **86 cm**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama, e os mecanismos de control están a unha altura de **72 cm**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara ao interior e mide **80 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,77 m** de ancho polo lado dereito e pola fronte de **1,27 m**.
- O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible o dereito.

Lavabo

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,77 m** de ancho polo lado dereito e pola fronte de **1,27 m**.
- O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible o dereito.

Bañeira

- Ten un asento de transferencia con respaldo.

- A bañeira dispón de barra de apoio e a billa require o xiro do pulso

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- Accédese por 2 portas automáticas de vidro, sinalizadas co logo do hotel.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº201)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de **52 cm**.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", pero si unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.
- Non existen servizos adaptados. A cabina dos baños mide **72 cm**.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Os rótulos seguen un mesmo patrón, están a unha altura máxima de **1,38 m**. O tamaño dos caracteres é de **2,5 cm**, son de cor dourada e presentan contraste coa parede.
- Non están complementados con información en braille, nin en altorrelieve.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	En outro edificio	Non Accesible	Das 37 prazas dispoñibles, non existen prazas reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). A entrada non é accesible debido aos resaltes na estrada.
Cafetería	Pranta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: 77 cm , Altura baixo mesa: 66 cm Ancho baixo mesa: 54 cm , Fondo baixo mesa: 66 cm Non dispoñen de carta en braille.
Salón Buffet Restaurante	Pranta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de barra buffet: 1 m Mesas cadradas. Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Fondo baixo mesa: 70 cm Existe persoal de apoio.
Ascensor	Todas as prantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 1 m Ancho da porta: 75 cm Ancho e fondo de cabina: 1 e 1,20 m Altura dos botóns de mando: 1 m Altura do pasamáns: 90 cm Espello fronte á porta: Sí

			Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelieve: Sí Botóns con números en braille: Non Botóns de cor contrastada: Non Cabina con sinais visuais: Sí Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
--	--	--	---