

Hotel Rústico Spa Finisterrae

A Insua, 76

15155 Fisterra (A Coruña).

Teléfono: 981 712 211 / 678 661 085

E-mail: info@insulafinisterrae.com

Web: www.insulafinisterrae.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato o establecemento

- O hotel está nunha rúa en costa pronunciada, sen beirarrúas, pero despexada de obstáculos

Acceso

- Hai dous itinerarios para acceder ao hotel: o 1º é dende o aparcadoiro ata a terraza a través dunha rampla de **1,60 m** de ancho, **7 m** de lonxitude e unha inclinación do 12%, onde se sitúa o comedor e o 2º é pola parte traseira do hotel ata recepción. Ambos os dous itinerarios son accesibles.
- Accédese por 2 portas contiguas. A primeira é acristalada parcialmente e mide **77 cm** de ancho e a segunda é de dobre folla e ten en total un ancho libre de paso de 1,74 m. Entre elas espazo abondo para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas. Hai un felpudo entre ambas as dúas portas.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,15 m**, non adaptada para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 11 “Pedra D’abalar”)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na planta 0 e o itinerario é accesible.
- A porta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de 360º coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **90 cm**.
- A cama ten unha altura de **53 cm**, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de 90 cm de ancho e polo lado esquerdo, por un de **1,10 m**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **15 e 30 cm** e o percheiro está a **1,70 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama, e os aparatos de control de temperatura é o regulador do radiador directamente, que está a unha altura de **50 cm**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,80 m** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **2 m**. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a 75 cm.

- Ten unha barra de apoio fixa no lado esquerdo e outra fixa no dereito, que están a **74 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **62 cm**

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **74 cm** de alto e **62 cm** de fondo. A billa require o xiro do pulso.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,10 m** e o resto dos accesorios do baño están a **76 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de **3,50 m**.
- O chan da ducha é antiescorregadizo e está ao mesmo nivel que o do resto do cuarto de baño.
- Ten un tallo de ducha ortopédico móbil.
- A ducha dispón de barras de apoio fixas horizontais nas dúas paredes, a unha altura de 82 cm.
- A billa require o xiro do pulso e está situada a unha altura de **1,12 m**. A alcachofa non permite regular a súa altura.

Aseo adaptado en zona común

- O hotel conta con **1** aseo adaptado en zona común, situado na planta baixa con itinerario accesible dende comedor, cuarto ou sala.
- Está integrado na cabina de mulleres, non sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA).
- A porta ábrese cara a dentro e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro escaso.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **60 cm** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,40 m**. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito e unha abatible no esquerdo, situadas a 82 cm de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **80 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **72 cm** de alto e **62 cm** de fondo. A billa require o xiro do pulso.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,20 m** e o resto dos accesorios do aseo están a **1,14 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada é sen desniveis por recepción e por rampla con pendente do **12%**.
- Accédese a recepción por dúas portas contiguas: unha parcialmente acristalada de doada apertura e outra opaca de dobre folla sempre aberta.
- Hai un felpudo ancorado ao chan entre ambas as dúas portas.
- O pavimento é empedrado pero homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº 10 “Pedra de Cabanas”)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de **47 cm**.
- As portas do cuarto e o aseo presentan contraste coa parede.
- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres e con contraste de cor

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel non dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	O pavimento é de grava e non hai prazas delimitadas nin reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida.
Comedor	Planta 0	Accesible por rampla dende exterior.	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 65 cm Ancho baixo mesa: 70 cm , Fondo baixo mesa: 70 cm Non dispoñen de carta en braille.
Sala de reunións	Planta 0	Accesible por rampla dende comedor. Non accesible dende recepción.	Mesa cadrada de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm , Altura baixo mesa: 69 cm Ancho baixo mesa: 1,25 m , Fondo baixo mesa: 80 cm
Escaleiras	Todas as plantas	Accesible só dende recepción. Sen ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 7, 7 y 8 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 27 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí Zócalo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: A ambos os dous lados, 81 cm Oco baixo a escaleira protexido: Sí