

Hotel San Gonzalo das Penas

Forcarei (Pontevedra)

Teléfono: 981 569 350

E-mail: monasterio@pousadasdecompostela.com

Web: www.pousadasdecompostela.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso é chaira, ampla e despexada de obstáculos.

Acceso

- A porta principal do hotel ten un chanzo de **15 cm** e ademais a travesa da porta deixa un chanzo de **25 cm** de altura.
- O itinerario alternativo accesible é por outra porta, situada tamén na fachada principal, que non ten chanzos nin obstáculos.
- A porta é de madeira, de dobre folla, abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **1,24 cm** cada folla.

Vestíbulo e recepción

- No itinerario ata o mostrador de atención ao público, hai un pequeno chanzo de **4 cm**.
- O mostrador ten unha altura de **1,14 m**. Baixo este non existe un espazo de aproximación frontal para un usuario en cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 5)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na **1ª** planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **74 cm**. No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas.
- A distancia entre mobles é de **80 cm**.
- A cama ten unha altura de **50 cm**, accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **1,30 m** de ancho e polo esquerdo de **1,40 m**.
- As portas dos armarios son corredías con tiradores de difícil apertura. As baladas están a unha altura de entre **40-60 cm** e o percheiro está fixo a **1,95 m** de altura.
- A mesa do escritorio ten unha altura de **79 cm**. Debaixo desta hai un espazo libre de **70 cm** de alto, **86 cm** de ancho e **52 cm** de fondo.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.
- Existen alfombras non ancoradas ao chan.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara dentro e ten un ancho libre de paso de **73 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **75 cm** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,40 m**. O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **80 cm**.

- Dispón de barra de apoio fixa no lado dereito a **79 cm** de altura.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **72 cm** de alto e **60 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **95 cm** e o resto dos accesorios do baño están a **90 cm**

Ducha

- O cuarto de baño dispón de ducha, cun espazo de aproximación lateral de **1,20 m**.
- O chan da ducha está ao mesmo nivel que o resto do pavimento do baño e é antiescorregadizo.
- Non dispón de asento ou cadeira de ducha homologada.
- A ducha dispón unha barra de apoio en forma de "L" na mesma parede que as billas, situada a **80 cm** e **1,55 m** de altura.
- A billa é monomando e encóntrase a **80 cm** de altura. A alcachofa é regulable en altura dende os **1,40 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A porta principal do hotel ten un chanzo de **15 cm** cuxo bordo non está sinalizado cunha franxa antiescorregadiza de cor contrastada e ademais a travesa da porta deixa un chanzo de **25 cm** de altura.
- O itinerario alternativo accesible é por outra porta, situada tamén na fachada principal, que non ten chanzos nin obstáculos.
- O mobiliario do vestíbulo está distribuído de forma que non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. Non existen elementos en beiril que impliquen risco.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.

Cuarto estándar (nº1)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- O número dos cuartos se indica con grandes caracteres e cor contrastada.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet.
- Existe información escrita dos servizos prestados.
- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche con un sinal visual de “ocupado ou libre” nin banda libre inferior que permita ver si hai alguén dentro do mesmo.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a cubicación das estancias e servizos, presentan contraste cromático pero non están complementados con Braille ou altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Non existe ningunha praza reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Aseos comúns	Planta baixa	Accesible	Non existe unha cabina de aseo común adaptada.
Restaurante/ Buffet	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas con 4 patas. Altura barra buffet: 75 cm Altura de mesa: 75 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 56 cm , Fondo baixo mesa: 90 cm Non dispoñen de carta en braille.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas con 4 patas. Altura de mesa: 60 cm , Altura baixo mesa: 53 cm Ancho baixo mesa: 40 cm , Fondo baixo mesa: 60 cm Non dispoñen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: Non teñen
Salón Convencións (2 salóns panelables)	Planta baixa	Accesible	Colocan o mobiliario en función do evento.
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior con alfombra Nº de chanzos por tramo: máis de 10 . Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non Altura dos chanzos: 17 cm Fondo da pegada: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Non Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns : A un lado, a 1,04 m Oco baixo a escaleira protexido: Si
Ascensor	Todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns de chamada: 1,30 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 1,07 x 1,37 m Altura dos botóns de mando: entre 90 cm e 1,10 m Altura do pasamáns: 1 m Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoras: Non e visuais: Si Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastada: Non Botón de emerxencia con un avisador luminoso: Non